

#120428#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.02.2025 по 28.02.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер


Детский Сад № 2, МАДОУ ЦРР
Менделеева 18, Калининград

Заводской номер счётчика 20118764	Показания прибора, ГДж 28.02.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.02.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	5219,39	5150,922	68.468	16.353

Подпись исполнителя



с 01.03.25 по
нов по вх



#120427#

Отчёт за период с 20.02.2025 по 28.02.2025.

Номер абонента
Порядковый номер 9439
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
Заводской номер 20118764
Номер системы 1
Отчёт сформирован 27.03.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.02.2025	-	9,966	0	168,27	0	0	163,609	0	0	24	0	79,7	65,2	0,53	0,26
22.02.2025	-	8,335	0	163,839	0	0	159,634	0	0	24	0	76,3	63,9	0,53	0,25
23.02.2025	-	7,864	0	163,535	0	0	159,518	0	0	24	0	74,4	62,7	0,52	0,25
24.02.2025	-	8,518	0	169,991	0	0	165,924	0	0	24	0	73,3	61,1	0,52	0,25
25.02.2025	-	8,444	0	169,739	0	0	165,795	0	0	24	0	72,2	60,1	0,52	0,25
26.02.2025	-	8,466	0	170,694	0	0	166,708	0	0	24	0	72,4	60,3	0,53	0,25
27.02.2025	-	8,418	0	173,231	0	0	169,21	0	0	24	0	72,1	60,3	0,53	0,25
28.02.2025	-	8,458	0	173,402	0	0	169,364	0	0	24	0	72,3	60,4	0,53	0,25
Итого:	-	68,469	0	1352,701	0	0	1319,762	0	0	192	0	74,09	61,75	0,53	0,25

Общее время работы системы 192 час.

Период нормальной работы системы 192 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2025	5150,922	107298,206	0	0	104730,748	0	0	27595	16
28.02.2025	5219,39	108650,908	0	0	106050,511	0	0	27787	16

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения