

#79743#

Отчёт по теплотреблению за период с 20.03.2024 по 20.04.2024

Потребитель Детский Сад № 2, МАДОУ ЦРР  
Адрес потребителя Менделеева 18, Калининград  
Номер абонента 9439  
Порядковый номер ТВ7 (АСЦП)  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер 20118764  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2024	8,294	0	131,682	0	0	128,628	0	0	24	0	72,1	56,8	0,5	0,25	2,3
22.03.2024	7,993	0	129,864	0	0	126,862	0	0	24	0	72	57	0,5	0,26	4,8
23.03.2024	4,463	0	76,621	0	0	74,882	0	0	24	0	71,2	57	0,5	0,25	5,6
24.03.2024	4,545	0	74,524	0	0	72,844	0	0	24	0	71	56,1	0,5	0,25	6,6
25.03.2024	8,296	0	132,383	0	0	129,313	0	0	24	0	72,1	56,9	0,5	0,25	3,6
26.03.2024	7,013	0	112,036	0	0	109,453	0	0	24	0	71,8	56,6	0,5	0,25	3,9
27.03.2024	5,259	0	84,035	0	0	82,127	0	0	24	0	71,2	56	0,5	0,25	5,5
28.03.2024	4,432	0	71,769	0	0	70,146	0	0	24	0	71	56	0,5	0,25	9,1
29.03.2024	4,189	0	65,461	0	0	63,986	0	0	23	1	70,9	55,3	0,51	0,25	11,8
30.03.2024	3,561	0	63,211	0	0	61,788	0	0	24	0	70,9	57,2	0,51	0,25	10,7
31.03.2024	2,464	0	48,935	0	0	47,845	0	0	24	0	70,4	58,2	0,51	0,25	13,4
01.04.2024	2,939	0	46,631	0	0	45,609	0	0	24	0	69,8	54,4	0,51	0,25	16,7
02.04.2024	2,911	0	43,04	0	0	42,106	0	0	24	0	69,4	53	0,5	0,25	-
03.04.2024	3,747	0	59,359	0	0	58,018	0	0	24	0	71	55,6	0,5	0,25	-
04.04.2024	7,489	0	105,118	0	0	102,664	0	0	24	0	72,3	55	0,5	0,25	-
05.04.2024	4,549	0	70,024	0	0	68,445	0	0	24	0	71	55,2	0,51	0,25	-
06.04.2024	2,996	0	56,554	0	0	55,285	0	0	24	0	70,7	57,8	0,51	0,25	-
07.04.2024	3,364	0	58,735	0	0	57,435	0	0	24	0	70,3	56,3	0,5	0,25	-
08.04.2024	3,122	0	52,705	0	0	51,53	0	0	24	0	70,5	56	0,51	0,25	-
09.04.2024	1,39	0	21,836	0	0	21,403	0	0	24	0	66,2	50,7	0,49	0,25	-
10.04.2024	6,496	0	86,961	0	0	85,015	0	0	24	0	70,6	52,4	0,42	0,25	-
11.04.2024	4,411	0	61,546	0	0	60,226	0	0	24	0	69	51,5	0,41	0,25	-
12.04.2024	2,834	0	43,038	0	0	42,145	0	0	24	0	67,7	51,7	0,41	0,24	-
13.04.2024	1,894	0	36,165	0	0	35,454	0	0	24	0	65,8	53	0,41	0,25	-
14.04.2024	3,327	0	57,298	0	0	56,094	0	0	24	0	68,2	54,1	0,41	0,25	-
15.04.2024	3,244	0	50,986	0	0	49,922	0	0	24	0	67,7	52,2	0,41	0,24	-
16.04.2024	7,397	0	111,371	0	0	108,926	0	0	24	0	69,8	53,6	0,42	0,25	-
17.04.2024	6,425	0	100,321	0	0	98,148	0	0	24	0	69,3	53,7	0,42	0,25	-
18.04.2024	7,488	0	105,826	0	0	103,469	0	0	24	0	70,5	53,2	0,44	0,25	-
19.04.2024	7,389	0	104,536	0	0	102,135	0	0	24	0	71,7	54,5	0,46	0,26	-
20.04.2024	5,935	0	75,007	0	0	73,321	0	0	24	0	70,8	51,6	0,46	0,25	-
Итого:	149,856	0	2337,578	0	0	2285,224	0	0	743	0	0	0	0	0	0
Гкал	35,792														

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2024	3737,51	79333,85	0	0	77421,692	0	0	19509	14
20.04.2024	3887,365	81671,429	0	0	79706,916	0	0	20252	15

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.04.2024 7:18:29