

#125948#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 2, МАДОУ ЦРР
Менделеева 18, Калининград

9439
ТВ7 (ASCII)
20118764
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2025	8,237	0	173,39	0	0	169,367	0	0	24	0	72,1	60,5	0,49	0,25	4,4
22.03.2025	7,251	0	167,286	0	0	163,385	0	0	24	0	72,3	61,7	0,49	0,25	5,6
23.03.2025	7,048	0	167,536	0	0	163,653	0	0	24	0	72	61,8	0,49	0,25	5,7
24.03.2025	8,014	0	172,781	0	0	168,743	0	0	24	0	72,4	61,2	0,49	0,25	6,8
25.03.2025	8,125	0	172,519	0	0	168,506	0	0	24	0	72,3	60,8	0,49	0,25	5,5
26.03.2025	8,094	0	174,303	0	0	170,254	0	0	24	0	72,2	60,9	0,49	0,25	4,4
27.03.2025	8,155	0	173,89	0	0	169,844	0	0	24	0	72,2	60,8	0,49	0,25	6,9
28.03.2025	8,089	0	173,786	0	0	169,721	0	0	24	0	72,5	61,1	0,5	0,25	5,7
29.03.2025	7,009	0	170,56	0	0	166,624	0	0	24	0	71,9	61,9	0,5	0,25	8,9
30.03.2025	6,932	0	171,069	0	0	167,107	0	0	24	0	72,1	62,2	0,5	0,25	9,9
31.03.2025	7,847	0	175,116	0	0	171,089	0	0	24	0	71,7	60,9	0,49	0,25	6,8
01.04.2025	8,1	0	173,967	0	0	169,903	0	0	24	0	72,3	61	0,49	0,25	5,9
02.04.2025	8,093	0	174,238	0	0	170,2	0	0	24	0	72,1	60,8	0,49	0,25	-
03.04.2025	4,286	0	84,631	0	0	82,714	0	0	24	0	71,1	58,8	0,5	0,25	-
04.04.2025	2,569	0	52,95	0	0	51,791	0	0	24	0	69,9	58,1	0,5	0,24	-
05.04.2025	4,199	0	85,908	0	0	83,945	0	0	24	0	71,5	59,6	0,49	0,25	-
06.04.2025	4,682	0	93,186	0	0	90,999	0	0	24	0	72,4	60,2	0,49	0,25	-
07.04.2025	5,02	0	93,272	0	0	91,093	0	0	24	0	72,3	59,2	0,49	0,25	-
08.04.2025	8,664	0	175,49	0	0	171,414	0	0	24	0	72,2	60,2	0,49	0,25	-
09.04.2025	8,433	0	173,589	0	0	169,553	0	0	24	0	72,2	60,4	0,49	0,25	-
10.04.2025	8,571	0	174,965	0	0	170,877	0	0	24	0	72,4	60,5	0,49	0,25	-
11.04.2025	8,448	0	175,9	0	0	171,791	0	0	24	0	72,3	60,7	0,49	0,25	-
12.04.2025	5,994	0	137,989	0	0	134,779	0	0	24	0	72,3	61,7	0,49	0,25	-
13.04.2025	0,48	0	15,986	0	0	15,684	0	0	24	0	64,5	57,2	0,5	0,24	-
14.04.2025	3,871	0	67,831	0	0	66,328	0	0	24	0	70,3	56,4	0,49	0,24	-
15.04.2025	1,065	0	21,674	0	0	21,254	0	0	24	0	65,2	53,3	0,48	0,24	-
16.04.2025	4,312	0	82,896	0	0	81,055	0	0	24	0	70,4	57,7	0,48	0,24	-
17.04.2025	1,15	0	20,134	0	0	19,747	0	0	24	0	64,9	51	0,41	0,24	-
18.04.2025	1,077	0	22,823	0	0	22,412	0	0	24	0	62,6	51,2	0,38	0,24	-
19.04.2025	0,472	0	17,17	0	0	16,871	0	0	24	0	61,6	55	0,37	0,24	-
20.04.2025	0,475	0	17,587	0	0	17,283	0	0	24	0	61,4	54,9	0,37	0,24	-
Итого:	174,762	0	3754,422	0	0	3667,986	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	41,741														

Общее время работы системы, ч
Период нормальной работы системы, ч

744
744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	11,642	242,402	0	0	236,744	0	0	34	42
20.04.2025	186,403	3996,825	0	0	3904,73	0	0	778	42

Подпись абонента
Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.04.2025 7:40:06