

#296464#

Отчёт по теплотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель Детский Сад № 2, МАДОУ ЦРР
Адрес потребителя Менделеева 18, Калининград
Номер абонента
Порядковый номер 9439
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20118764
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2026	4,815	0,002	56,225	0	0,02	54,939	0	0,02	24	0	71,6	50,7	0,46	0,25	-
22.03.2026	4,342	0,004	49,701	0	0,063	48,583	0	0,062	24	0	70,7	49,5	0,46	0,25	-
23.03.2026	4,157	0,01	40,234	0	0,048	39,347	0	0,048	24	0	70,1	44,9	0,47	0,25	-
24.03.2026	4,19	0,007	40,667	0	0,059	39,768	0	0,059	24	0	70,1	45	0,47	0,24	-
25.03.2026	3,605	0,009	32,853	0	0,101	32,147	0	0,1	24	0	69,1	42,4	0,47	0,25	-
26.03.2026	5,198	0,016	51,763	0	0,015	50,598	0	0,015	24	0	70,9	46,4	0,47	0,24	-
27.03.2026	5,641	0,002	62,269	0	0,029	60,848	0	0,029	24	0	71,3	49,2	0,47	0,25	-
28.03.2026	4,457	0,005	49,185	0	0,068	48,073	0	0,067	24	0	71,1	49,1	0,47	0,25	-
29.03.2026	4,046	0,011	41,67	0	0,029	40,747	0	0,029	24	0	70,3	46,6	0,47	0,25	-
30.03.2026	4,703	0,005	46,53	0	0,08	45,495	0	0,079	24	0	70,5	46	0,45	0,25	-
31.03.2026	5,303	0,012	55,929	0	0,054	54,678	0	0,054	24	0	70,5	47,5	0,47	0,25	-
01.04.2026	5,583	0,009	61,153	0	0,05	59,776	0	0,05	24	0	70,9	48,6	0,47	0,25	-
02.04.2026	5,584	0,008	63,27	0	0,082	61,827	0	0,081	24	0	71,3	49,9	0,46	0,25	-
03.04.2026	5,38	0,013	59,085	0	0,039	57,761	0	0,039	24	0	70,6	48,5	0,46	0,25	-
04.04.2026	4,34	0,007	46,784	0	0,022	45,752	0	0,022	24	0	70,1	47,5	0,47	0,25	-
05.04.2026	3,621	0,004	38,296	0	0,013	37,465	0	0,013	24	0	69,4	46,4	0,47	0,24	-
06.04.2026	4,744	0,002	46,784	0	0,055	45,753	0	0,054	24	0	70,1	45,4	0,47	0,25	-
07.04.2026	5,376	0,009	55,516	0	0,028	54,275	0	0,028	24	0	70,5	47	0,47	0,25	-
08.04.2026	5,667	0,005	62,456	0	0,017	61,046	0	0,017	24	0	71	48,9	0,46	0,25	-
09.04.2026	5,99	0,003	68,19	0	0,025	66,64	0	0,025	24	0	71,2	49,8	0,46	0,25	-
10.04.2026	5,678	0,004	62,49	0	0,047	61,094	0	0,047	24	0	70,6	48,5	0,47	0,25	-
11.04.2026	4,179	0,008	47,536	0	0,029	46,504	0	0,029	24	0	69,6	48,2	0,47	0,25	-
12.04.2026	3,665	0,005	41,979	0	0,055	41,059	0	0,054	24	0	69,8	48,6	0,47	0,25	-
13.04.2026	4,207	0,009	42,011	0	0,086	41,097	0	0,085	24	0	69,6	45,3	0,47	0,25	-
14.04.2026	3,835	0,014	36,806	0	0,099	36,02	0	0,098	24	0	68,8	43,6	0,47	0,25	-
15.04.2026	3,956	0,015	37,309	0	0,07	36,504	0	0,069	24	0	69,3	43,5	0,47	0,25	-
16.04.2026	4,785	0,011	49,015	0	0,016	47,925	0	0,016	24	0	70,4	46,6	0,47	0,24	-
17.04.2026	4,831	0,003	48,222	0	0,041	47,131	0	0,041	24	0	71,1	46,7	0,47	0,25	-
18.04.2026	3,438	0,007	36,854	0	0,062	36,047	0	0,061	24	0	69,7	47,1	0,47	0,25	-
19.04.2026	2,767	0,01	28,246	0	0,044	27,657	0	0,044	24	0	68	44,2	0,47	0,25	-
20.04.2026	4,443	0,007	44,99	0	0,043	44,002	0	0,043	24	0	69,9	45,8	0,47	0,25	-
Итого:	142,526	0	1504,018	0	1,489	1470,558	0	1,478	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	34,042														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2026	1467,837	20802,49	0	12,744	20297,822	0	12,608	8713	123
20.04.2026	1610,367	22306,507	0	14,233	21768,382	0	14,084	9457	123

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.04.2026 10:38:42