

#130632#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 2, МАДОУ ЦРР
Менделеева 18, Калининград
9439
ТВ7 (ASCII)
20118764
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2025	0,767	0	19,045	0	0	18,723	0	0	24	0	60,7	51	0,34	0,24	-
22.04.2025	1,655	0	27,927	0	0	27,398	0	0	24	0	64,5	50,1	0,38	0,24	-
23.04.2025	2,504	0	46,905	0	0	45,923	0	0	24	0	68	55	0,39	0,24	-
24.04.2025	1,065	0	21,674	0	0	21,274	0	0	24	0	63,6	51,7	0,39	0,24	-
25.04.2025	1,054	0	21,62	0	0	21,22	0	0	24	0	63,5	51,7	0,39	0,24	-
26.04.2025	0,527	0	17,849	0	0	17,532	0	0	24	0	62,2	55,1	0,39	0,25	-
27.04.2025	0,531	0	18,271	0	0	17,947	0	0	24	0	62,1	55,1	0,39	0,24	-
28.04.2025	1,033	0	23,514	0	0	23,095	0	0	24	0	62,4	51,7	0,38	0,24	-
29.04.2025	1,015	0	23,765	0	0	23,344	0	0	24	0	62,1	51,7	0,38	0,24	-
30.04.2025	1,026	0	23,901	0	0	23,475	0	0	24	0	62,4	52	0,39	0,24	-
01.05.2025	0,529	0	17,996	0	0	17,677	0	0	24	0	62,2	55,1	0,38	0,24	-
02.05.2025	0,522	0	17,929	0	0	17,613	0	0	24	0	62,1	55	0,39	0,24	-
03.05.2025	0,524	0	17,888	0	0	17,571	0	0	24	0	62,2	55,1	0,38	0,24	-
04.05.2025	0,528	0	18,455	0	0	18,129	0	0	24	0	62	55,1	0,38	0,24	-
05.05.2025	1,056	0	23,665	0	0	23,237	0	0	24	0	62,9	52,1	0,4	0,24	-
06.05.2025	1,207	0	24,399	0	0	23,95	0	0	24	0	63,4	51,4	0,41	0,24	-
07.05.2025	1,016	0	22,309	0	0	21,899	0	0	24	0	63,5	52,4	0,42	0,25	-
08.05.2025	0,529	0	19,188	0	0	18,847	0	0	24	0	62,2	55,5	0,41	0,24	-
09.05.2025	0,533	0	18,516	0	0	18,185	0	0	24	0	62,5	55,5	0,41	0,24	-
10.05.2025	0,541	0	18,76	0	0	18,424	0	0	24	0	62,5	55,5	0,42	0,24	-
11.05.2025	0,548	0	18,779	0	0	18,443	0	0	24	0	62,6	55,5	0,41	0,24	-
12.05.2025	2,63	0	44,905	0	0	43,985	0	0	24	0	67,2	53	0,41	0,24	-
13.05.2025	7,74	0	153,062	0	0	149,908	0	0	24	0	67,3	55	0,4	0,24	-
14.05.2025	7,721	0	147,519	0	0	144,355	0	0	24	0	69	56,2	0,41	0,24	-
15.05.2025	6,644	0	123,144	0	0	120,424	0	0	24	0	70,2	57	0,41	0,25	-
16.05.2025	6,629	0	122,45	0	0	119,746	0	0	24	0	70	56,8	0,42	0,25	-
17.05.2025	5,034	0	103,562	0	0	101,25	0	0	24	0	70,5	58,7	0,42	0,25	-
18.05.2025	0,484	0	17,589	0	0	17,275	0	0	24	0	62,4	55,8	0,41	0,24	-
19.05.2025	6,582	0	121,932	0	0	119,281	0	0	24	0	69,4	56,3	0,41	0,24	-
20.05.2025	1,424	0	49,097	0	0	48,259	0	0	24	0	60,4	53,7	0,28	0,24	-
Итого:	63,598	0	1345,615	0	0	1318,389	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,19														

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2025	186,403	3996,825	0	0	3904,73	0	0	778	42
20.05.2025	250,001	5342,44	0	0	5223,117	0	0	1498	42

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.05.2025 13:01:48