

#88148#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2024 по 20.06.2024

Потребитель Детский Сад № 2, МАДОУ ЦРР  
Адрес потребителя Менделеева 18, Калининград  
Номер абонента  
Порядковый номер 9439  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 20118764  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2024	0	0	0,002	0	0	0,002	0	0	24	0	22,8	21,4	0,05	0,05	-
22.05.2024	0,002	0	0,368	0	0	0,367	0	0	24	0	20,2	19	0,09	0,1	-
23.05.2024	0,209	0	23,265	0	0	23,092	0	0	24	0	38	35,9	0,29	0,25	-
24.05.2024	0,687	0	17,941	0	0	17,63	0	0	24	0	61,5	52,2	0,41	0,25	-
25.05.2024	0,483	0	15,709	0	0	15,44	0	0	24	0	61	53,6	0,41	0,25	-
26.05.2024	0,475	0	15,619	0	0	15,352	0	0	24	0	61,1	53,7	0,41	0,24	-
27.05.2024	0,918	0	19,028	0	0	18,688	0	0	24	0	62,4	50,7	0,41	0,24	-
28.05.2024	0,963	0	19,026	0	0	18,685	0	0	24	0	62,6	50,4	0,41	0,24	-
29.05.2024	1,005	0	18,875	0	0	18,534	0	0	24	0	62,8	49,9	0,41	0,24	-
30.05.2024	1,02	0	19,087	0	0	18,74	0	0	24	0	63,1	50,1	0,41	0,24	-
31.05.2024	0,937	0	18,702	0	0	18,367	0	0	24	0	62,6	50,4	0,41	0,24	-
01.06.2024	0,464	0	15,159	0	0	14,898	0	0	24	0	61,2	53,8	0,4	0,24	-
02.06.2024	0,456	0	15,078	0	0	14,819	0	0	24	0	61,1	53,8	0,4	0,24	-
03.06.2024	0,898	0	17,924	0	0	17,6	0	0	24	0	62,8	50,6	0,41	0,24	-
04.06.2024	0,916	0	18,265	0	0	17,936	0	0	24	0	62,7	50,5	0,41	0,24	-
05.06.2024	0,914	0	18,077	0	0	17,751	0	0	24	0	62,7	50,4	0,41	0,25	-
06.06.2024	0,919	0	18,045	0	0	17,721	0	0	24	0	62,7	50,3	0,41	0,25	-
07.06.2024	0,924	0	17,683	0	0	17,362	0	0	24	0	62,9	50,3	0,41	0,25	-
08.06.2024	0,471	0	14,627	0	0	14,376	0	0	24	0	61,3	53,5	0,4	0,24	-
09.06.2024	0,469	0	14,885	0	0	14,629	0	0	24	0	61,2	53,6	0,4	0,24	-
10.06.2024	0,958	0	18,279	0	0	17,947	0	0	24	0	63	50,3	0,41	0,24	-
11.06.2024	0,861	0	17,279	0	0	16,966	0	0	24	0	62,8	50,7	0,41	0,25	-
12.06.2024	0,477	0	14,236	0	0	13,99	0	0	24	0	61,5	53,3	0,4	0,25	-
13.06.2024	0,908	0	17,78	0	0	17,458	0	0	24	0	62,9	50,5	0,41	0,24	-
14.06.2024	0,936	0	17,694	0	0	17,375	0	0	24	0	62,8	50	0,41	0,25	-
15.06.2024	0,471	0	14,3	0	0	14,054	0	0	24	0	61,3	53,3	0,4	0,26	-
16.06.2024	0,466	0	14,411	0	0	14,163	0	0	24	0	61,3	53,4	0,4	0,26	-
17.06.2024	0,905	0	17,576	0	0	17,258	0	0	24	0	62,7	50,2	0,41	0,25	-
18.06.2024	0,876	0	17,046	0	0	16,74	0	0	24	0	62,6	50,1	0,41	0,26	-
19.06.2024	0,872	0	17,275	0	0	16,965	0	0	24	0	62,6	50,4	0,41	0,26	-
20.06.2024	0,886	0	17,386	0	0	17,074	0	0	24	0	62,7	50,3	0,41	0,25	-
Итого:	21,746	0	500,627	0	0	491,979	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,194														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2024	3940,944	82644,518	0	0	80659,39	0	0	20972	15
20.06.2024	3962,692	83145,145	0	0	81151,368	0	0	21716	15

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.06.2024 13:45:57