

#133674#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 2, МАДОУ ЦРР
Менделеева 18, Калининград

9439
ТВ7 (АСЦП)
20118764
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2025	0	0	0,002	0	0	0,002	0	0	24	0	27,2	26	0,2	0,21	-
22.05.2025	0,295	0	21,046	0	0	20,81	0	0	24	0	48,4	45,1	0,32	0,25	-
23.05.2025	1,082	0	22,728	0	0	22,309	0	0	24	0	63,4	51,9	0,42	0,25	-
24.05.2025	2,032	0	39,697	0	0	38,854	0	0	24	0	68,3	55,9	0,42	0,25	-
25.05.2025	0,514	0	17,31	0	0	16,998	0	0	24	0	62,7	55,5	0,42	0,25	-
26.05.2025	0,951	0	20,565	0	0	20,18	0	0	24	0	64,1	52,9	0,42	0,25	-
27.05.2025	0,968	0	21,679	0	0	21,279	0	0	24	0	63,4	52,6	0,42	0,25	-
28.05.2025	1,017	0	25,671	0	0	25,217	0	0	24	0	62,1	52,5	0,4	0,24	-
29.05.2025	0,826	0	19,851	0	0	19,483	0	0	24	0	63,7	53,6	0,42	0,25	-
30.05.2025	0,959	0	20,729	0	0	20,338	0	0	24	0	64,1	52,9	0,42	0,25	-
31.05.2025	0,473	0	16,171	0	0	15,879	0	0	24	0	62,9	55,8	0,43	0,26	-
01.06.2025	0,473	0	16,076	0	0	15,784	0	0	24	0	63	55,9	0,42	0,25	-
02.06.2025	0,872	0	22,724	0	0	22,315	0	0	24	0	62,7	53,4	0,41	0,25	-
03.06.2025	0,91	0	19,312	0	0	18,946	0	0	24	0	64,5	53,1	0,41	0,25	-
04.06.2025	0,851	0	20,086	0	0	19,716	0	0	24	0	63,4	53,2	0,41	0,25	-
05.06.2025	0,88	0	25,688	0	0	25,245	0	0	24	0	61,2	52,9	0,4	0,25	-
06.06.2025	0,79	0	22,831	0	0	22,429	0	0	24	0	61,9	53,5	0,41	0,25	-
07.06.2025	0,435	0	20,253	0	0	19,907	0	0	24	0	60,8	55,6	0,42	0,25	-
08.06.2025	0,433	0	19,395	0	0	19,063	0	0	24	0	61	55,6	0,41	0,25	-
09.06.2025	0,769	0	23,434	0	0	23,027	0	0	24	0	61,4	53,5	0,41	0,25	-
10.06.2025	0,813	0	24,696	0	0	24,268	0	0	24	0	61,4	53,4	0,41	0,25	-
11.06.2025	0,793	0	24,775	0	0	24,345	0	0	24	0	61,5	53,7	0,41	0,24	-
12.06.2025	0,445	0	20,721	0	0	20,369	0	0	24	0	60,8	55,7	0,42	0,25	-
13.06.2025	0,44	0	20,406	0	0	20,059	0	0	24	0	60,8	55,6	0,41	0,25	-
14.06.2025	0,427	0	20,85	0	0	20,5	0	0	24	0	60,3	55,4	0,4	0,25	-
15.06.2025	0,44	0	18,896	0	0	18,567	0	0	24	0	61,6	55,9	0,41	0,24	-
16.06.2025	0,789	0	22,404	0	0	22,003	0	0	24	0	62,5	54	0,43	0,25	-
17.06.2025	0,781	0	23,042	0	0	22,635	0	0	24	0	62,1	53,9	0,42	0,25	-
18.06.2025	0,773	0	22,222	0	0	21,827	0	0	24	0	62,3	53,8	0,42	0,25	-
19.06.2025	0,778	0	22,407	0	0	22,014	0	0	24	0	61,9	53,4	0,42	0,25	-
20.06.2025	0,692	0	20,939	0	0	20,573	0	0	24	0	61,6	53,6	0,42	0,25	-
Итого:	22,701	0	656,606	0	0	644,941	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,422														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2025	250,001	5342,44	0	0	5223,117	0	0	1498	42
20.06.2025	272,703	5999,049	0	0	5868,059	0	0	2242	42

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.06.2025 14:08:50