

#90410#

Отчёт по теплотреблению за период с 20.06.2024 по 20.07.2024

Потребитель Детский Сад № 2, МАДОУ ЦРР
Адрес потребителя Менделеева 18, Калининград
Номер абонента
Порядковый номер 9439
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20118764
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2024	0,847	0	17,024	0	0	16,718	0	0	24	0	62,6	50,5	0,41	0,26	-
22.06.2024	0,471	0	14,193	0	0	13,948	0	0	24	0	61,3	53,2	0,4	0,26	-
23.06.2024	0,474	0	14,699	0	0	14,445	0	0	24	0	61,3	53,5	0,4	0,25	-
24.06.2024	0,873	0	17,548	0	0	17,23	0	0	24	0	62,8	50,7	0,41	0,24	-
25.06.2024	0,892	0	17,247	0	0	16,936	0	0	24	0	62,8	50,2	0,41	0,25	-
26.06.2024	0,842	0	17,087	0	0	16,779	0	0	24	0	62,8	50,8	0,41	0,25	-
27.06.2024	0,851	0	17,157	0	0	16,848	0	0	24	0	62,6	50,6	0,41	0,25	-
28.06.2024	0,82	0	17,198	0	0	16,888	0	0	24	0	62,7	51,2	0,41	0,24	-
29.06.2024	0,444	0	13,971	0	0	13,731	0	0	24	0	61,3	53,6	0,41	0,25	-
30.06.2024	0,434	0	14,056	0	0	13,813	0	0	24	0	61,4	53,9	0,4	0,24	-
01.07.2024	0,845	0	17,573	0	0	17,256	0	0	24	0	62,8	51,1	0,41	0,24	-
02.07.2024	0,848	0	17,341	0	0	17,028	0	0	24	0	62,7	50,9	0,41	0,24	-
03.07.2024	0,839	0	17,23	0	0	16,919	0	0	24	0	62,7	50,9	0,41	0,25	-
04.07.2024	0,866	0	17,414	0	0	17,1	0	0	24	0	62,8	50,7	0,41	0,25	-
05.07.2024	0,829	0	17,049	0	0	16,743	0	0	24	0	62,6	50,8	0,41	0,26	-
06.07.2024	0,46	0	14,159	0	0	13,914	0	0	24	0	61,5	53,6	0,4	0,24	-
07.07.2024	0,454	0	13,859	0	0	13,618	0	0	24	0	61,6	53,7	0,41	0,25	-
08.07.2024	0,817	0	17,312	0	0	17,001	0	0	24	0	62,7	51,3	0,41	0,24	-
09.07.2024	0,804	0	17,334	0	0	17,022	0	0	24	0	62,6	51,4	0,41	0,24	-
10.07.2024	0,781	0	16,977	0	0	16,671	0	0	24	0	62,7	51,6	0,41	0,24	-
11.07.2024	0,757	0	16,944	0	0	16,643	0	0	24	0	62,3	51,4	0,41	0,25	-
12.07.2024	0,783	0	17,435	0	0	17,123	0	0	24	0	62,4	51,5	0,41	0,24	-
13.07.2024	0,437	0	14,502	0	0	14,252	0	0	24	0	61,2	53,9	0,4	0,24	-
14.07.2024	0,434	0	14,17	0	0	13,924	0	0	24	0	61,5	54	0,41	0,24	-
15.07.2024	0,771	0	17,111	0	0	16,803	0	0	24	0	62,7	51,8	0,41	0,24	-
16.07.2024	0,715	0	16,5	0	0	16,205	0	0	24	0	62,5	52	0,41	0,24	-
17.07.2024	0,761	0	17,116	0	0	16,811	0	0	24	0	62,5	51,7	0,41	0,25	-
18.07.2024	0,787	0	17,051	0	0	16,746	0	0	24	0	62,6	51,4	0,41	0,25	-
19.07.2024	0,734	0	16,209	0	0	15,917	0	0	24	0	62,7	51,7	0,41	0,25	-
20.07.2024	0,429	0	13,77	0	0	13,533	0	0	24	0	61,4	53,8	0,41	0,25	-
Итого:	21,099	0	487,236	0	0	478,565	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,039														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2024	3962,692	83145,145	0	0	81151,368	0	0	21716	15
20.07.2024	3983,793	83632,381	0	0	81629,931	0	0	22436	15

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.07.2024 7:22:32