

#142118#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 2, МАДОУ ЦРР
Менделеева 18, Калининград

9439
ТВ7 (ASCII)
20118764
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2025	0,428	0	18,122	0	0	17,815	0	0	24	0	60,8	55,1	0,42	0,25	-
22.06.2025	0,42	0	17,974	0	0	17,668	0	0	24	0	60,8	55,1	0,42	0,25	-
23.06.2025	0,677	0	21,312	0	0	20,946	0	0	24	0	61,2	53,5	0,41	0,25	-
24.06.2025	0,658	0	20,919	0	0	20,56	0	0	24	0	61,1	53,5	0,4	0,25	-
25.06.2025	0,759	0	22,161	0	0	21,776	0	0	24	0	61,5	53,2	0,42	0,25	-
26.06.2025	0,715	0	21,435	0	0	21,063	0	0	24	0	61,5	53,4	0,42	0,25	-
27.06.2025	0,691	0	22,579	0	0	22,192	0	0	24	0	61	53,6	0,42	0,25	-
28.06.2025	0,164	0	7,36	0	0	7,237	0	0	24	0	60,1	54,7	0,48	0,25	-
29.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	9	15	35	34,5	0,55	0,26	-
30.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	60,5	54,4	0,55	0,26	-
01.07.2025	0,316	0	7,579	0	0	7,443	0	0	0	24	62,3	52,2	0,49	0,26	-
02.07.2025	0,68	0	18,149	0	0	17,835	0	0	8	16	61,4	52,3	0,42	0,25	-
03.07.2025	0,615	0	16,334	0	0,002	16,046	0	0,002	23	1	62	53,1	0,41	0,25	-
04.07.2025	0,711	0	17,689	0	0	17,375	0	0	23	1	62,2	52,4	0,41	0,25	-
05.07.2025	0,369	0	14,609	0	0	14,358	0	0	24	0	61,3	55,2	0,42	0,24	-
06.07.2025	0,377	0	14,938	0	0	14,681	0	0	24	0	61,2	55,1	0,42	0,25	-
07.07.2025	0,623	0	17,626	0	0	17,315	0	0	24	0	62	53,5	0,42	0,25	-
08.07.2025	0,656	0	17,449	0	0	17,138	0	0	24	0	62,5	53,3	0,42	0,24	-
09.07.2025	0,679	0	17,866	0	0	17,547	0	0	24	0	62,5	53,3	0,42	0,24	-
10.07.2025	0,605	0	18,004	0	0	17,687	0	0	24	0	61,9	53,7	0,42	0,24	-
11.07.2025	0,624	0	18,261	0	0	17,942	0	0	24	0	61,8	53,6	0,41	0,24	-
12.07.2025	0,43	0	16,483	0	0	16,2	0	0	24	0	61,1	54,8	0,42	0,25	-
13.07.2025	0,426	0	16,256	0	0	15,977	0	0	24	0	61,3	55	0,42	0,24	-
14.07.2025	0,672	0	18,481	0	0	18,152	0	0	24	0	62,3	53,5	0,42	0,24	-
15.07.2025	0,675	0	17,82	0	0	17,499	0	0	24	0	62,7	53,5	0,42	0,24	-
16.07.2025	0,661	0	17,555	0	0	17,238	0	0	24	0	62,8	53,7	0,42	0,24	-
17.07.2025	0,692	0	17,17	0	0	16,857	0	0	24	0	63,1	53,3	0,42	0,25	-
18.07.2025	0,66	0	16,635	0	0	16,331	0	0	24	0	63,3	53,7	0,42	0,24	-
19.07.2025	0,445	0	15,346	0	0	15,074	0	0	24	0	62,2	55,2	0,42	0,24	-
20.07.2025	0,442	0	14,985	0	0	14,719	0	0	24	0	62,2	55	0,42	0,25	-
Итого:	15,87	0	481,097	0	0,002	472,671	0	0,002	639	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,79														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч639

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2025	272,703	5999,049	0	0	5868,059	0	0	2242	42
20.07.2025	288,574	6480,145	0	0,002	6340,73	0	0,002	2881	123

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.07.2025 14:32:32