

#92608#

Отчёт по теплотреблению за период с 20.07.2024 по 20.08.2024

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Детский Сад № 2, МАДОУ ЦРР  
Менделеева 18, Калининград  
9439  
ТВ7 (АСЦП)  
20118764  
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2024	0,421	0	13,943	0	0	13,702	0	0	24	0	61,3	54	0,41	0,25	-
22.07.2024	0,715	0	17,06	0	0	16,758	0	0	24	0	62,2	52	0,41	0,25	-
23.07.2024	0,753	0	16,386	0	0	16,09	0	0	24	0	62,8	51,7	0,41	0,25	-
24.07.2024	0,761	0	16,833	0	0	16,529	0	0	24	0	62,8	51,8	0,41	0,24	-
25.07.2024	0,761	0	16,951	0	0	16,647	0	0	24	0	62,7	51,8	0,41	0,24	-
26.07.2024	0,744	0	16,647	0	0	16,349	0	0	24	0	62,6	51,8	0,41	0,24	-
27.07.2024	0,425	0	13,656	0	0	13,419	0	0	24	0	61,5	54	0,4	0,24	-
28.07.2024	0,425	0	14,58	0	0	14,328	0	0	24	0	61,3	54,2	0,4	0,24	-
29.07.2024	0,758	0	17,808	0	0	17,491	0	0	24	0	62,3	52	0,4	0,24	-
30.07.2024	0,75	0	17,462	0	0	17,152	0	0	24	0	62,4	52	0,4	0,24	-
31.07.2024	0,757	0	17,148	0	0	16,84	0	0	24	0	62,5	51,9	0,4	0,24	-
01.08.2024	0,798	0	17,576	0	0	17,26	0	0	24	0	62,6	51,6	0,41	0,24	-
02.08.2024	0,728	0	17,065	0	0	16,76	0	0	24	0	62,3	52	0,41	0,24	-
03.08.2024	0,428	0	14,401	0	0	14,154	0	0	24	0	61,2	54	0,4	0,25	-
04.08.2024	0,425	0	14,121	0	0	13,877	0	0	24	0	61,4	54,2	0,4	0,24	-
05.08.2024	0,779	0	17,423	0	0	17,111	0	0	24	0	62,5	51,6	0,41	0,25	-
06.08.2024	0,766	0	17,026	0	0	16,72	0	0	24	0	62,6	51,7	0,41	0,25	-
07.08.2024	0,752	0	16,946	0	0	16,644	0	0	24	0	62,5	51,7	0,41	0,25	-
08.08.2024	0,717	0	16,766	0	0	16,467	0	0	24	0	62,4	52,1	0,41	0,25	-
09.08.2024	0,754	0	16,856	0	0	16,554	0	0	24	0	62,5	51,6	0,41	0,25	-
10.08.2024	0,42	0	14,186	0	0	13,943	0	0	24	0	61,1	54	0,41	0,25	-
11.08.2024	0,42	0	14,659	0	0	14,408	0	0	24	0	61,1	54,1	0,4	0,25	-
12.08.2024	0,758	0	17,166	0	0	16,859	0	0	24	0	62,6	51,9	0,41	0,24	-
13.08.2024	0,773	0	17,269	0	0	16,96	0	0	24	0	62,4	51,6	0,41	0,25	-
14.08.2024	0,738	0	16,954	0	0	16,652	0	0	24	0	62,3	51,8	0,41	0,25	-
15.08.2024	0,723	0	16,796	0	0	16,497	0	0	24	0	62,2	51,8	0,41	0,25	-
16.08.2024	0,671	0	16,142	0	0	15,856	0	0	24	0	62,3	52,2	0,41	0,25	-
17.08.2024	0,42	0	14,134	0	0	13,889	0	0	24	0	61,4	54,2	0,4	0,24	-
18.08.2024	0,405	0	14,283	0	0	14,036	0	0	24	0	61,3	54,5	0,4	0,24	-
19.08.2024	0,716	0	16,669	0	0	16,37	0	0	24	0	62,5	52	0,41	0,24	-
20.08.2024	0,721	0	16,334	0	0	16,041	0	0	24	0	62,6	51,8	0,4	0,24	-
Итого:	20,182	0	501,246	0	0	492,363	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,82														

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2024	3983,793	83632,381	0	0	81629,931	0	0	22436	15
20.08.2024	4003,977	84133,628	0	0	82122,295	0	0	23180	15

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.08.2024 9:35:39