

#94952#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2024 по 20.09.2024

Потребитель Детский Сад № 2, МАДОУ ЦРР
Адрес потребителя Менделеева 18, Калининград
Номер абонента
Порядковый номер 9439
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20118764
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2024	0,733	0	16,202	0	0	15,912	0	0	24	0	62,6	51,7	0,41	0,24	-
22.08.2024	0,731	0	16,503	0	0	16,207	0	0	24	0	62,5	51,8	0,41	0,25	-
23.08.2024	0,731	0	16,645	0	0	16,346	0	0	24	0	62,6	52	0,41	0,25	-
24.08.2024	0,428	0	13,618	0	0	13,38	0	0	24	0	61,6	54	0,4	0,24	-
25.08.2024	0,421	0	14,056	0	0	13,812	0	0	24	0	61,4	54,2	0,4	0,24	-
26.08.2024	0,701	0	16,388	0	0	16,092	0	0	24	0	62,7	52,4	0,41	0,24	-
27.08.2024	0,782	0	16,833	0	0	16,527	0	0	24	0	62,8	51,6	0,41	0,24	-
28.08.2024	0,764	0	16,906	0	0	16,6	0	0	24	0	62,8	51,8	0,41	0,24	-
29.08.2024	0,741	0	16,401	0	0	16,105	0	0	24	0	62,8	51,8	0,41	0,24	-
30.08.2024	0,667	0	15,635	0	0	15,353	0	0	24	0	62,7	52,4	0,41	0,24	-
31.08.2024	0,439	0	14,041	0	0	13,796	0	0	24	0	61,8	54,2	0,41	0,24	-
01.09.2024	0,425	0	13,956	0	0	13,713	0	0	24	0	61,7	54,3	0,4	0,24	-
02.09.2024	0,718	0	16,514	0	0	16,215	0	0	24	0	62,8	52,3	0,4	0,24	-
03.09.2024	0,721	0	16,593	0	0	16,301	0	0	24	0	61,9	51,3	0,4	0,26	-
04.09.2024	0,755	0	16,786	0	0	16,483	0	0	24	0	62,8	51,9	0,41	0,24	-
05.09.2024	0,742	0	16,619	0	0	16,317	0	0	24	0	62,9	52,1	0,41	0,25	-
06.09.2024	0,771	0	16,509	0	0	16,208	0	0	24	0	63,1	51,8	0,41	0,24	-
07.09.2024	0,438	0	13,916	0	0	13,674	0	0	24	0	61,6	54	0,41	0,25	-
08.09.2024	0,426	0	14,141	0	0	13,896	0	0	24	0	61,4	54,1	0,41	0,25	-
09.09.2024	0,705	0	15,801	0	0	15,514	0	0	24	0	63	52,2	0,41	0,25	-
10.09.2024	0,765	0	16,511	0	0	16,211	0	0	24	0	63	51,8	0,41	0,25	-
11.09.2024	0,739	0	16,99	0	0	16,684	0	0	24	0	62,6	52,1	0,41	0,24	-
12.09.2024	0,79	0	16,801	0	0	16,498	0	0	24	0	62,7	51,3	0,41	0,25	-
13.09.2024	0,737	0	16,425	0	0	16,129	0	0	24	0	62,8	51,9	0,41	0,25	-
14.09.2024	0,45	0	13,917	0	0	13,675	0	0	24	0	61,7	53,8	0,41	0,25	-
15.09.2024	0,44	0	14,19	0	0	13,943	0	0	24	0	61,5	54	0,4	0,24	-
16.09.2024	0,796	0	17,267	0	0	16,955	0	0	24	0	62,8	51,6	0,41	0,24	-
17.09.2024	0,767	0	16,131	0	0	15,837	0	0	24	0	63,2	51,6	0,41	0,25	-
18.09.2024	0,777	0	16,23	0	0	15,934	0	0	24	0	63,1	51,5	0,41	0,25	-
19.09.2024	0,748	0	16,815	0	0	16,514	0	0	24	0	62,6	51,8	0,41	0,24	-
20.09.2024	0,745	0	17,042	0	0	16,736	0	0	24	0	62,6	52	0,41	0,24	-
Итого:	20,593	0	492,382	0	0	483,567	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,919														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2024	4003,977	84133,628	0	0	82122,295	0	0	23180	15
20.09.2024	4024,567	84626,011	0	0	82605,862	0	0	23924	15

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.09.2024 7:32:10