

#148432#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 2, МАДОУ ЦРР
Менделеева 18, Калининград

9439
ТВ7 (ASCII)
20118764
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2025	0,774	0	17,028	0	0	16,71	0	0	24	0	63,9	52,9	0,42	0,25	-
22.08.2025	0,718	0	16,681	0	0	16,372	0	0	24	0	63,8	53,3	0,42	0,25	-
23.08.2025	0,472	0	15,459	0	0	15,186	0	0	24	0	62,1	54,7	0,42	0,25	-
24.08.2025	0,473	0	16,656	0	0	16,367	0	0	24	0	61,5	54,6	0,41	0,25	-
25.08.2025	0,709	0	22,735	0	0	22,348	0	0	24	0	60,9	53,4	0,41	0,25	-
26.08.2025	0,729	0	21,406	0	0	21,034	0	0	24	0	61,5	53,3	0,42	0,25	-
27.08.2025	0,698	0	20,801	0	0	20,44	0	0	24	0	61,5	53,4	0,42	0,25	-
28.08.2025	0,702	0	20,629	0	0	20,269	0	0	24	0	61,6	53,3	0,41	0,25	-
29.08.2025	0,691	0	20,524	0	0	20,166	0	0	24	0	61,7	53,5	0,42	0,24	-
30.08.2025	0,393	0	17,501	0	0	17,206	0	0	24	0	60,6	55,2	0,41	0,24	-
31.08.2025	0,33	0	16,952	0	0	16,668	0	0	24	0	60,4	55,7	0,42	0,24	-
01.09.2025	0,747	0	17,57	0	0,561	17,265	0	0,557	24	0	61,4	52,6	0,41	0,25	-
02.09.2025	0,772	0,083	17,931	0	0,015	17,618	0	0,015	24	0	61,8	51,4	0,42	0,24	-
03.09.2025	0,784	0,003	18,22	0	0	17,903	0	0	24	0	61,6	51,2	0,41	0,24	-
04.09.2025	0,791	0	18,038	0	0	17,721	0	0	24	0	61,8	51,2	0,42	0,24	-
05.09.2025	0,771	0	17,174	0	0	16,871	0	0	24	0	62,1	51,2	0,42	0,24	-
06.09.2025	0,456	0	14,439	0	0	14,192	0	0	24	0	61	53,4	0,42	0,24	-
07.09.2025	0,458	0	14,561	0	0	14,313	0	0	24	0	61	53,4	0,41	0,24	-
08.09.2025	0,78	0	18,382	0	0,002	18,064	0	0,002	24	0	61,5	51,2	0,42	0,24	-
09.09.2025	0,808	0	32,551	0	0,002	32,091	0	0,002	24	0	55,1	49,1	0,4	0,24	-
10.09.2025	0,807	0	19,086	0	0,001	18,756	0	0,001	24	0	61,4	51,2	0,41	0,24	-
11.09.2025	0,691	0	16,576	0	0,009	16,29	0	0,009	24	0	61,4	51,4	0,37	0,22	-
12.09.2025	0,808	0,002	18,41	0	0	18,086	0	0	24	0	62	51,3	0,42	0,25	-
13.09.2025	0,466	0	14,726	0	0	14,474	0	0	24	0	61,1	53,5	0,42	0,25	-
14.09.2025	0,463	0	14,869	0	0	14,613	0	0	24	0	61,1	53,5	0,42	0,25	-
15.09.2025	0,808	0	19,52	0	0,005	19,183	0	0,005	24	0	61,3	51,3	0,42	0,24	-
16.09.2025	0,803	0,001	18,105	0	0	17,785	0	0	24	0	62	51,3	0,42	0,25	-
17.09.2025	0,806	0	17,934	0	0	17,618	0	0	24	0	62,1	51,2	0,42	0,25	-
18.09.2025	0,814	0	19,001	0	0	18,672	0	0	24	0	61,5	51,2	0,42	0,25	-
19.09.2025	0,785	0	19,267	0	0,04	18,937	0	0,04	24	0	61,2	51,4	0,42	0,25	-
20.09.2025	0,453	0,008	16,833	0	0	16,552	0	0	24	0	60,1	53,6	0,42	0,25	-
Итого:	20,76	0	569,565	0	0,635	559,77	0	0,631	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,958														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2025	299,588	6989,234	0	0,731	6840,51	0	0,721	3625	123
20.09.2025	320,347	7558,8	0	1,366	7400,276	0	1,351	4369	123

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.09.2025 7:37:54