

#120865#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2025 по 20.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Школа № 9, МАОУ СОШ

Балтийское шоссе 110, Калининград

7716

ТВ7 (АСПИ)

16037778

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2025	20,808	0	469,177	0	0	459,619	0	0	24	0	61,4	52,1	0,34	0,3	-
22.02.2025	17,886	0	469,318	0	0	461,123	0	0	24	0	56	48	0,34	0,3	-
23.02.2025	15,29	0	468,297	0	0	461,473	0	0	24	0	55,3	47,6	0,34	0,3	-
24.02.2025	14,917	0	467,677	0	0	461,027	0	0	24	0	52,4	45,4	0,34	0,31	-
25.02.2025	13,445	0	462,592	0	0	456,683	0	0	24	0	52,1	45,2	0,33	0,3	-
26.02.2025	13,399	0	469,812	0	0	463,873	0	0	24	0	50,1	43,8	0,33	0,3	-
27.02.2025	12,353	0	468,453	0	0	462,97	0	0	24	0	48,3	42,3	0,34	0,3	-
28.02.2025	11,64	0	468,413	0	0	463,319	0	0	24	0	50	43,5	0,34	0,31	-
01.03.2025	12,482	0	469,133	0	0	463,687	0	0	24	0	52,7	45,5	0,34	0,3	-
02.03.2025	13,886	0	469,527	0	0	463,473	0	0	24	0	50,1	43,6	0,34	0,3	-
03.03.2025	12,695	0	468,23	0	0	462,749	0	0	24	0	48,5	42,5	0,34	0,3	-
04.03.2025	11,744	0	467,96	0	0	462,85	0	0	24	0	46,2	40,7	0,33	0,3	-
05.03.2025	10,554	0	464,078	0	0	459,489	0	0	24	0	43,6	38,8	0,34	0,31	-
06.03.2025	9,407	0	467,703	0	0	463,623	0	0	24	0	42,7	38,1	0,34	0,3	-
07.03.2025	8,981	0	468,25	0	0	464,33	0	0	24	0	46,7	41,1	0,34	0,3	-
08.03.2025	10,741	0	467,96	0	0	463,225	0	0	24	0	49,7	43,6	0,34	0,3	-
09.03.2025	11,811	0	466,312	0	0	460,895	0	0	24	0	47,6	42,1	0,34	0,3	-
10.03.2025	10,546	0	467,948	0	0	462,994	0	0	24	0	43,8	39,2	0,34	0,3	-
11.03.2025	8,871	0	467,698	0	0	463,55	0	0	24	0	48,7	42,8	0,34	0,3	-
12.03.2025	11,396	0	466,935	0	0	461,779	0	0	24	0	48,3	42,5	0,34	0,3	-
13.03.2025	11,215	0	467,77	0	0	462,694	0	0	24	0	48,7	42,6	0,34	0,3	-
14.03.2025	11,733	0	467,603	0	0	462,424	0	0	24	0	53	45,8	0,34	0,3	-
15.03.2025	13,903	0	466,508	0	0	460,415	0	0	24	0	55,6	47,8	0,34	0,3	-
16.03.2025	14,946	0	464,797	0	0	458,086	0	0	24	0	55	47,5	0,34	0,3	-
17.03.2025	14,482	0	466,353	0	0	459,76	0	0	24	0	55	47,3	0,34	0,3	-
18.03.2025	14,78	0	466,13	0	0	459,57	0	0	24	0	50,3	43,8	0,33	0,3	-
19.03.2025	12,349	0	454,832	0	0	449,45	0	0	24	0	49,7	43,1	0,33	0,3	-
20.03.2025	12,254	0	448,513	0	0	443,342	0	0	24	0	52,5	45,4	0,33	0,3	-
Итого:	358,514	0	13057,979	0	0	12898,472	0	0	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	85,63														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2025	1680,419	72105,46	0	0	68024,399	0	0	4163	268
20.03.2025	2038,93	85163,437	0	0	80922,871	0	0	4835	268

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.03.2025 8:11:33