

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/12/23г.-20/01/24г.

Абонент: Балтийское шоссе 110

Адрес: СОШ 9

Договор N: 3210

Тепловычислитель ТВ7-04.1 сет. N 000

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

Gl max = 60.00 м3/ч Gl min = 0.40 м3/ч

Серийный номер 16037778, ВД=1, ТВ1, СИ=7, КТЗ=0, ФРТ=0 КСН=0x864E

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.12.23 00	52.31	43.19	9.12	0.35	0.31	330.210	326.005	12.458	24	0	
22.12.23 00	54.72	44.68	10.04	0.34	0.30	330.465	325.872	13.704	24	0	
23.12.23 00	56.74	45.96	10.78	0.35	0.31	329.837	324.895	14.670	24	0	
24.12.23 00	55.20	45.03	10.17	0.34	0.30	329.365	324.678	13.825	24	0	
25.12.23 00	46.11	38.69	7.42	0.35	0.30	329.967	326.701	10.151	24	0	
26.12.23 00	49.84	41.29	8.55	0.35	0.30	329.948	326.131	11.672	24	0	
27.12.23 00	52.22	42.88	9.34	0.35	0.31	330.325	326.121	12.756	24	0	
28.12.23 00	50.55	41.90	8.64	0.35	0.31	330.103	326.162	11.809	24	0	
29.12.23 00	44.86	37.88	6.98	0.35	0.30	329.788	326.720	9.554	24	0	
30.12.23 00	47.25	39.37	7.89	0.35	0.30	329.740	326.339	10.777	24	0	
31.12.23 00	50.82	41.76	9.06	0.34	0.30	329.772	325.800	12.368	24	0	
01.01.24 00	56.66	45.61	11.05	0.34	0.31	329.897	324.994	15.044	24	0	
02.01.24 00	64.52	50.78	13.73	0.33	0.30	329.570	323.281	18.602	24	0	
03.01.24 00	68.03	52.98	15.06	0.33	0.30	329.315	322.420	20.343	24	0	
04.01.24 00	70.42	54.56	15.86	0.33	0.30	328.533	321.180	21.345	24	0	
05.01.24 00	63.59	50.28	13.31	0.34	0.30	330.360	324.232	18.078	24	0	
06.01.24 00	67.23	52.47	14.76	0.34	0.30	330.040	323.253	19.994	24	0	
07.01.24 00	78.21	59.11	19.11	0.33	0.30	326.700	317.912	25.463	24	0	
08.01.24 00	77.38	58.68	18.70	0.33	0.30	329.297	320.602	25.134	24	0	
09.01.24 00	62.15	49.23	12.92	0.34	0.30	331.845	325.953	17.641	24	0	
10.01.24 00	54.70	44.34	10.36	0.34	0.30	331.367	326.756	14.173	24	0	
11.01.24 00	57.21	47.66	9.54	0.34	0.31	405.267	399.107	15.955	24	0	
12.01.24 00	58.09	49.22	8.87	0.34	0.31	452.325	445.261	16.539	24	0	
13.01.24 00	60.22	50.79	9.43	0.33	0.31	452.240	444.679	17.569	24	0	
14.01.24 00	54.98	46.98	7.99	0.34	0.31	453.965	447.601	14.989	24	0	
15.01.24 00	57.81	48.87	8.93	0.34	0.31	447.255	440.322	16.474	24	0	
16.01.24 00	68.73	56.82	11.92	0.32	0.30	448.810	439.182	21.930	24	0	
17.01.24 00	66.13	55.15	10.98	0.32	0.30	441.740	432.934	19.916	24	0	
18.01.24 00	60.02	50.68	9.35	0.33	0.30	441.375	434.037	16.991	24	0	
19.01.24 00	60.03	50.60	9.43	0.32	0.30	442.492	435.138	17.197	24	0	
20.01.24 00	58.32	49.31	9.01	0.33	0.30	443.133	436.179	16.463	24	0	
Итого/Средн	58.96	48.20	10.76	0.34	0.30	11355.047	11170.446	503.586	744	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
20.12.23 00	242295.537	239302.359	6189.912	22715	0
20.01.24 00	253650.585	250472.804	6693.498	23459	0
Итого	11355.047	11170.446	503.586	744	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут. теплонос.
(X) аппарат. неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

