

# #116257#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель Уют-Сервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Березовая 19-35, Калининград  
Номер абонента 6954  
Порядковый номер 7945  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00208143  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2025	2,85	-0,055	204,99	205,54	201,94	203,86	-1,92	24	0	0	56,6	42,1	14,49	0,6	0,4	-
25.01.2025	2,738	-0,052	202,76	203,32	199,8	201,64	-1,84	24	0	0	55,7	41,6	14,07	0,6	0,4	-
26.01.2025	2,675	-0,067	208,66	209,59	205,65	207,81	-2,16	24	0	0	55,6	42,2	13,44	0,6	0,4	-
27.01.2025	2,734	-0,07	214,44	215,43	211,29	213,51	-2,22	24	0	0	56,4	43	13,39	0,6	0,4	-
28.01.2025	2,766	-0,069	215,84	216,6	212,52	214,67	-2,15	24	0	0	57,5	44	13,44	0,6	0,4	-
29.01.2025	2,676	-0,058	213,8	214,49	210,61	212,51	-1,9	24	0	0	56,8	43,7	13,09	0,6	0,4	-
30.01.2025	2,592	-0,049	211,53	212,15	208,52	210,27	-1,75	24	0	0	55,6	42,8	12,78	0,6	0,4	-
31.01.2025	2,548	-0,05	210,57	211,23	207,64	209,45	-1,81	24	0	0	55,1	42,4	12,62	0,6	0,4	-
01.02.2025	2,704	-0,048	209,97	210,41	206,91	208,59	-1,68	24	0	0	56	42,6	13,38	0,6	0,4	-
02.02.2025	2,746	-0,049	213,22	213,72	210,09	211,87	-1,78	24	0	0	56,1	42,7	13,43	0,6	0,4	-
03.02.2025	2,764	-0,05	211,43	211,92	208,34	210,11	-1,77	24	0	0	56,1	42,5	13,61	0,6	0,4	-
04.02.2025	2,778	-0,048	208,78	209,23	205,7	207,4	-1,7	24	0	0	56,4	42,6	13,84	0,6	0,4	-
05.02.2025	2,735	-0,039	202,61	202,92	199,7	201,25	-1,55	24	0	0	55,6	41,6	14,01	0,6	0,4	-
06.02.2025	2,772	-0,039	201,22	201,44	198,25	199,72	-1,47	24	0	0	56,5	42,2	14,29	0,6	0,4	-
07.02.2025	2,772	-0,041	202,17	202,41	199,22	200,74	-1,52	24	0	0	56	41,8	14,22	0,6	0,4	-
08.02.2025	3,41	-0,047	207,11	206,97	203,43	204,98	-1,55	24	0	0	62,4	45,3	17,1	0,6	0,4	-
09.02.2025	3,621	-0,045	206,27	206,01	202,35	203,86	-1,51	24	0	0	64,8	46,5	18,23	0,6	0,4	-
10.02.2025	3,863	-0,053	210,3	209,93	206,03	207,67	-1,64	24	0	0	67,1	48	19,11	0,6	0,4	-
11.02.2025	4,036	-0,058	213,24	212,84	208,65	210,4	-1,75	24	0	0	69,1	49,4	19,73	0,6	0,4	-
12.02.2025	4,019	-0,051	207,48	206,98	203,02	204,61	-1,59	24	0	0	69,4	49,3	20,15	0,6	0,4	-
13.02.2025	3,95	-0,055	207,15	206,73	202,75	204,39	-1,64	24	0	0	68,9	49	19,85	0,6	0,4	-
14.02.2025	3,345	-0,06	217,44	217,66	213,62	215,5	-1,88	24	0	0	61,8	45,7	16,05	0,6	0,4	-
15.02.2025	3,511	-0,079	222,46	222,87	218,37	220,54	-2,17	24	0	0	63,5	47	16,53	0,6	0,4	-
16.02.2025	3,799	-0,084	220,26	220,54	215,83	218,04	-2,21	24	0	0	66,8	48,8	18,08	0,6	0,4	-
17.02.2025	3,513	-0,083	217,78	218,2	213,68	215,91	-2,23	24	0	0	64,2	47,2	16,93	0,6	0,4	-
18.02.2025	3,163	-0,066	209,44	209,98	205,96	208,01	-2,05	24	0	0	60,3	44,5	15,79	0,6	0,4	-
19.02.2025	3,31	-0,07	213,87	214,37	210,19	212,3	-2,11	24	0	0	61,1	44,9	16,2	0,6	0,4	-
20.02.2025	4,064	-0,084	224,46	224,4	219,56	221,64	-2,08	24	0	0	69,8	50,9	18,96	0,6	0,4	-
21.02.2025	3,358	-0,058	214,37	214,45	210,57	212,31	-1,74	24	0	0	62,2	45,8	16,33	0,6	0,4	-
22.02.2025	2,946	-0,047	207,09	207,34	203,98	205,6	-1,62	24	0	0	56,8	42,1	14,76	0,6	0,4	-
23.02.2025	3,044	-0,06	220,59	221,12	217,22	219,18	-1,96	24	0	0	57,5	43,1	14,38	0,6	0,4	-
Итого:	97,802	0	6551,3	6560,79	6441,39	6498,34	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	97,802															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2025	575,262	47100,86	47244,63	46402,17	46812,91
23.02.2025	673,064	53652,16	53805,42	52843,56	53311,25

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.02.2025 12:43:17