

#120857#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Уют-Сервис, ООО, УК

Березовая 19-35, Калининград

6954

7945

ВКТ-7

00208143

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	2,921	-0,052	218,44	218,88	215,14	216,91	-1,77	24	0	0	56,9	43	13,91	0,6	0,4	-
25.02.2025	2,707	-0,047	216,74	217,22	213,69	215,38	-1,69	24	0	0	55	42	12,99	0,6	0,4	-
26.02.2025	2,754	-0,051	220,76	221,32	217,57	219,39	-1,82	24	0	0	55,8	42,8	13,01	0,6	0,4	-
27.02.2025	2,707	-0,047	219,84	220,25	216,69	218,33	-1,64	24	0	0	55,8	43	12,81	0,6	0,4	-
28.02.2025	2,637	-0,043	214,99	215,28	211,92	213,39	-1,47	24	0	0	55,3	42,6	12,72	0,6	0,4	-
01.03.2025	2,626	-0,034	214,23	214,34	211,26	212,53	-1,27	24	0	0	54,8	42,1	12,66	0,6	0,4	-
02.03.2025	2,742	-0,027	217,1	217,02	213,97	215,1	-1,13	24	0	0	55,6	42,6	13,03	0,6	0,4	-
03.03.2025	2,717	-0,023	216,46	216,27	213,35	214,37	-1,02	24	0	0	55,4	42,5	12,92	0,6	0,4	-
04.03.2025	2,765	-0,017	217,96	217,68	214,83	215,76	-0,93	24	0	0	55,8	42,8	13,04	0,6	0,4	-
05.03.2025	2,758	-0,016	214,29	213,92	211,15	212,06	-0,91	24	0	0	56,4	43,1	13,23	0,6	0,4	-
06.03.2025	2,704	-0,013	210,52	210,04	207,43	208,18	-0,75	24	0	0	56,3	43,1	13,19	0,6	0,4	-
07.03.2025	2,669	-0,014	214,14	213,78	211,01	211,87	-0,86	24	0	0	56,3	43,4	12,82	0,6	0,4	-
08.03.2025	2,695	-0,014	220,58	220,2	217,32	218,18	-0,86	24	0	0	56,5	43,9	12,57	0,6	0,4	-
09.03.2025	2,705	-0,03	231,76	231,61	228,27	229,42	-1,15	24	0	0	56,9	44,9	12,06	0,6	0,4	-
10.03.2025	2,546	-0,027	222,77	222,76	219,47	220,64	-1,17	24	0	0	56,4	44,6	11,82	0,6	0,4	-
11.03.2025	2,67	0,078	212,16	209,51	209,06	207,59	1,47	24	0	0	55,9	43,5	12,45	0,6	0,4	-
12.03.2025	2,657	0,089	213,16	210,26	210,13	208,38	1,75	24	0	0	55,5	43,2	12,28	0,6	0,4	-
13.03.2025	2,523	-0,039	213,69	213,99	210,68	212,09	-1,41	24	0	0	55	42,7	12,25	0,6	0,4	-
14.03.2025	2,644	-0,044	216,74	217,07	213,64	215,15	-1,51	24	0	0	55,7	43	12,67	0,6	0,4	-
15.03.2025	2,849	-0,061	232	232,5	228,47	230,32	-1,85	24	0	0	57,3	44,4	12,81	0,6	0,4	-
16.03.2025	3,173	-0,054	219,11	219,29	215,35	217,08	-1,73	24	0	0	61,2	46,1	15,08	0,6	0,4	-
17.03.2025	2,901	-0,041	204,38	204,44	201,08	202,54	-1,46	24	0	0	59	44,2	14,73	0,6	0,4	-
18.03.2025	2,832	-0,04	203,82	203,98	200,7	202,19	-1,49	24	0	0	57,4	43	14,41	0,6	0,4	-
19.03.2025	2,685	-0,028	192,71	192,76	189,93	191,19	-1,26	24	0	0	55,9	41,5	14,41	0,6	0,4	-
20.03.2025	2,778	-0,043	203,68	203,95	200,61	202,2	-1,59	24	0	0	56,9	42,7	14,17	0,6	0,4	-
21.03.2025	2,749	-0,042	201,95	202,21	198,94	200,46	-1,52	24	0	0	57	42,8	14,13	0,6	0,4	-
22.03.2025	2,648	-0,042	197,43	197,61	194,53	195,94	-1,41	24	0	0	56,2	42,3	13,91	0,6	0,4	-
23.03.2025	2,628	-0,043	204,18	204,53	201,22	202,75	-1,53	24	0	0	55,9	42,5	13,37	0,6	0,4	-
Итого:	76,39	0	5985,59	5982,67	5897,41	5929,39	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	76,39															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2025	673,064	53652,16	53805,42	52843,56	53311,25
23.03.2025	749,454	59637,75	59788,09	58740,97	59240,64

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.03.2025 7:32:19