

#296455#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель Уют-Сервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Березовая 19-35, Калининград  
Номер абонента 6954  
Порядковый номер 7945  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00208143  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	2,541	-0,089	281,71	282,92	277,7	280,07	-2,37	24	0	0	55,4	45,9	9,51	0,6	0,4	-
20.03.2026	2,584	-0,089	284,7	285,85	280,54	282,91	-2,37	24	0	0	56,2	46,6	9,58	0,6	0,4	-
21.03.2026	2,566	-0,092	281,89	283,16	277,83	280,34	-2,51	24	0	0	55,8	46,1	9,63	0,6	0,4	-
22.03.2026	2,629	-0,091	281,53	282,68	277,38	279,78	-2,4	24	0	0	56,7	46,8	9,86	0,6	0,4	-
23.03.2026	2,583	-0,086	280,52	281,61	276,33	278,68	-2,35	24	0	0	56,7	47	9,72	0,6	0,4	-
24.03.2026	2,653	-0,083	281,27	282,25	276,98	279,24	-2,26	24	0	0	57,6	47,6	9,95	0,6	0,4	-
25.03.2026	2,577	-0,079	276,12	277,02	271,92	274,07	-2,15	24	0	0	57,2	47,4	9,83	0,6	0,4	-
26.03.2026	2,477	-0,072	269,07	269,94	265,16	267,19	-2,03	24	0	0	56	46,3	9,67	0,6	0,4	-
27.03.2026	2,499	-0,075	274,72	275,72	270,86	273,02	-2,16	24	0	0	55	45,5	9,56	0,6	0,4	-
28.03.2026	2,472	-0,073	273,63	274,59	269,79	271,88	-2,09	24	0	0	54,9	45,4	9,5	0,6	0,4	-
29.03.2026	2,455	-0,075	274,04	275,02	270,18	272,33	-2,15	24	0	0	55	45,5	9,43	0,6	0,4	-
30.03.2026	2,571	-0,081	281,79	282,8	277,66	279,88	-2,22	24	0	0	56,3	46,6	9,61	0,6	0,4	-
31.03.2026	2,56	-0,077	283,17	284,14	279	281,16	-2,16	24	0	0	56,2	46,7	9,52	0,6	0,4	-
01.04.2026	2,545	-0,075	282,33	283,26	278,28	280,38	-2,1	24	0	0	55,6	46,2	9,47	0,6	0,4	-
02.04.2026	2,638	-0,072	282,37	283,17	278,23	280,27	-2,04	24	0	0	56,3	46,5	9,8	0,6	0,4	-
03.04.2026	2,6	-0,066	279,32	280,07	275,21	277,13	-1,92	24	0	0	56,3	46,6	9,75	0,6	0,4	-
04.04.2026	2,544	-0,065	276,4	277,1	272,44	274,35	-1,91	24	0	0	55,5	45,8	9,64	0,6	0,4	-
05.04.2026	2,47	-0,063	276,97	277,65	273,08	274,93	-1,85	24	0	0	55	45,6	9,34	0,6	0,4	-
06.04.2026	2,558	-0,062	281,12	281,8	277,09	278,97	-1,88	24	0	0	55,6	46,1	9,52	0,6	0,4	-
07.04.2026	2,597	-0,059	278,71	279,29	274,65	276,43	-1,78	24	0	0	56	46,3	9,72	0,6	0,4	-
08.04.2026	2,611	-0,055	272,98	273,48	268,99	270,71	-1,72	24	0	0	56,2	46,3	9,99	0,6	0,4	-
09.04.2026	1,993	-0,042	202,31	202,64	199,24	200,52	-1,28	24	0	1	57,3	47	10,28	0,6	0,4	-
10.04.2026	2,03	-0,043	207,74	208,12	204,63	205,98	-1,35	24	0	1	56,9	46,7	10,21	0,6	0,4	-
11.04.2026	2,628	-0,055	274,6	275,1	270,49	272,23	-1,74	24	0	0	56,8	46,8	9,99	0,6	0,4	-
12.04.2026	2,674	-0,056	273,34	273,82	269,18	270,9	-1,72	24	0	0	57,6	47,4	10,21	0,6	0,4	-
13.04.2026	2,644	-0,062	272,83	273,37	268,64	270,44	-1,8	24	0	0	57,6	47,5	10,13	0,6	0,4	-
14.04.2026	2,495	-0,06	269,6	270,24	265,68	267,44	-1,76	24	0	0	56,3	46,6	9,69	0,6	0,4	-
15.04.2026	2,473	-0,059	268,76	269,41	264,83	266,62	-1,79	24	0	0	56,3	46,7	9,62	0,6	0,4	-
16.04.2026	2,506	-0,065	275,78	276,52	271,72	273,63	-1,91	24	0	0	56,3	46,7	9,53	0,6	0,4	-
17.04.2026	2,518	-0,057	265,34	265,92	261,45	263,19	-1,74	24	0	0	56,2	46,2	9,92	0,6	0,4	-
18.04.2026	2,479	-0,05	262,07	262,46	258,22	259,83	-1,61	24	0	0	56,3	46,4	9,87	0,6	0,4	-
Итого:	78,17	0	8426,73	8451,12	8303,38	8364,5	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	78,17															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
18.03.2026	1320,625	102359,61	102532,99	100736,86	101542,74
18.04.2026	1398,795	110786,34	110984,11	109040,24	109907,24

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.04.2026 7:45:29