

#296426#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель Школа №12, МАОУ СОШ  
Адрес потребителя Багратиона 107а, Калининград  
Номер абонента 3791  
Порядковый номер 10008  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 24216909  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2026	7,937	0,002	79,408	79,63	0,009	77,633	78,845	0,009	24	0	70,5	46,1	0,46	0,36	-
22.03.2026	7,453	0,001	71,306	71,481	0,004	69,706	70,801	0,004	24	0	70,8	45,3	0,47	0,36	-
23.03.2026	6,67	0,001	59,256	59,459	0,016	57,925	58,944	0,016	24	0	70,8	43,3	0,48	0,36	-
24.03.2026	6,446	0,002	56,938	57,179	0,015	55,671	56,698	0,015	24	0	70,4	42,7	0,48	0,36	-
25.03.2026	5,751	0,002	47,822	48,129	0,012	46,765	47,762	0,012	24	0	70,2	40,9	0,48	0,36	-
26.03.2026	7,391	0,002	68,861	69,146	0,01	67,321	68,516	0,01	24	0	70,6	44,4	0,45	0,36	-
27.03.2026	7,616	0,002	73,601	73,835	0,01	71,946	73,125	0,01	24	0	70,8	45,6	0,45	0,36	-
28.03.2026	7,068	0,002	67,692	67,91	0,005	66,17	67,261	0,005	24	0	70,8	45,3	0,44	0,35	-
29.03.2026	6,528	0,001	59,077	59,341	0,003	57,766	58,829	0,003	24	0	70,3	43,3	0,45	0,35	-
30.03.2026	6,4	0	59,064	59,35	0,013	57,749	58,817	0,013	24	0	70,6	44,1	0,45	0,36	-
31.03.2026	6,352	0,002	60,345	60,717	0,007	58,992	60,146	0,007	24	0	70,7	45	0,45	0,35	-
01.04.2026	6,481	0,001	64,551	64,895	0,01	63,112	64,258	0,01	24	0	70,5	46	0,44	0,35	-
02.04.2026	6,438	0,002	64,046	64,481	0,01	62,588	63,827	0,01	24	0	71,2	46,7	0,44	0,35	-
03.04.2026	6,677	0,002	63,431	63,84	0,005	61,984	63,227	0,005	24	0	71,3	45,6	0,44	0,35	-
04.04.2026	6,321	0,001	59,47	59,869	0,005	58,134	59,312	0,005	24	0	70,8	44,9	0,44	0,35	-
05.04.2026	5,701	0,001	52,596	52,976	0,003	51,428	52,504	0,003	24	0	70,3	43,9	0,44	0,35	-
06.04.2026	6,206	0	57,975	58,414	0,004	56,688	57,887	0,004	24	0	70,4	44,2	0,44	0,35	-
07.04.2026	6,522	0,001	62,888	63,416	0,005	61,471	62,81	0,005	24	0	70,8	45,5	0,44	0,36	-
08.04.2026	6,72	0,001	67,281	68,486	0,004	65,76	67,796	0,004	24	0	71	46,6	0,44	0,35	-
09.04.2026	6,93	0,001	71,025	71,815	0,004	69,434	71,085	0,004	24	0	70,7	46,9	0,43	0,35	-
10.04.2026	6,507	0,001	65,72	66,955	0,007	64,251	66,283	0,007	24	0	70,6	46,4	0,43	0,35	-
11.04.2026	5,712	0,001	53,572	54,384	0,006	52,372	53,883	0,006	24	0	70,6	44,6	0,45	0,35	-
12.04.2026	5,302	0,001	48,274	49,216	0,006	47,193	48,776	0,006	24	0	70,6	43,8	0,45	0,35	-
13.04.2026	5,398	0,001	49,731	50,44	0,011	48,629	49,992	0,011	24	0	70,3	43,8	0,45	0,35	-
14.04.2026	4,95	0,002	43,322	43,99	0,011	42,362	43,627	0,011	24	0	70,3	42,4	0,46	0,35	-
15.04.2026	5,034	0,002	42,856	43,424	0,009	41,904	43,079	0,009	24	0	70,4	41,7	0,47	0,35	-
16.04.2026	5,758	0,001	53,581	54,16	0,012	52,384	53,665	0,012	24	0	70,7	44,4	0,46	0,35	-
17.04.2026	6,107	0,002	57,389	57,941	0,012	56,105	57,408	0,012	24	0	70,6	44,7	0,46	0,36	-
18.04.2026	5,163	0,002	46,354	46,824	0,009	45,321	46,419	0,009	24	0	70,5	43,3	0,46	0,35	-
19.04.2026	4,506	0,001	37,036	37,467	0,009	36,214	37,186	0,009	24	0	70,4	40,7	0,47	0,36	-
20.04.2026	5,495	0,001	48,989	49,438	0,012	47,895	49,01	0,012	24	0	70,6	43,3	0,46	0,35	-
Итого:	193,54	0	1813,457	1828,608	0,258	1772,873	1811,778	0,258	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	46,226														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2026	3455,785	36948,955	37009,5	4,042	36039,568	36549,955	3,996	11628	987
20.04.2026	3649,325	38762,415	38838,109	4,3	37812,441	38361,732	4,252	12372	987

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
27.04.2026 11:00:28