

#129270#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/04/25г.-21/05/25г.

Абонент:Багратиона 107а школа 12

Адрес:

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет.Н 001

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

тхв: догов., тхд = 5.00°C

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G1 max = 36.00 м3/ч G1 min = 0.10 м3/ч

G2 max = 36.00 м3/ч G2 min = 0.10 м3/ч

G3 max = 1.20 м3/ч G3 min = 0.01 м3/ч

Серийный номер 24216909, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0х2577

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qта Гкал	Qг Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.04.25 23	69,22	39,75	29,47	4,42	3,3	6,12	42,826	42,936	0,002	41,902	42,629	0,002	0,002	5	2	1,236	0	0	< 24	0	
22.04.25 23	69,78	40,85	28,93	4,28	3,29	6,12	49,939	49,969	0	48,845	49,587	0	0	5	2	1,414	0	0	< 24	0	
23.04.25 23	69,37	40,48	28,89	4,24	3,29	6,12	47,917	47,905	0	46,881	47,547	0	0	5	2	1,355	0	0	< 24	0	
24.04.25 23	69,61	41,11	28,5	4,23	3,29	6,12	51,641	51,735	0,002	50,517	51,339	0,002	0,002	5	2	1,441	0	0	< 24	0	
25.04.25 23	70,12	43,72	26,4	4,24	3,3	6,12	65,294	65,245	0,002	63,852	64,667	0,002	0,002	5	2	1,687	0	0	< 24	0	
26.04.25 23	70,53	45,04	25,48	4,17	3,29	6,12	72,179	72,045	0	70,566	71,364	0	0	5	2	1,8	0	0	< 24	0	
27.04.25 23	70,19	44,96	25,23	4,11	3,29	6,12	71,26	71,139	0	69,68	70,472	0	0	5	2	1,76	0	0	< 24	0	
28.04.25 23	69,99	44,57	25,42	4,09	3,29	6,12	66,035	65,967	0	64,578	65,359	0	0	5	2	1,643	0	0	< 24	0	
29.04.25 23	70,13	40,74	29,38	4,22	3,28	6,12	51,405	51,406	0	50,268	51,018	0	0	5	2	1,478	0	0	< 24	0	
30.04.25 23	70,13	43,03	27,1	< 4,17	< 2,93	< 6,12	31,626	31,611	!	0	!	30,928	!	0	!	0	!	0	< 12	12	*
01.05.25 23	19,76	19,94	-0,18	< 4,2	< 2,5	< 6,12	---	---	!	---	---	!	---	5	2	---	---	0	< 0	24	*
02.05.25 23	18,46	18,56	-0,1	< 4,2	< 2,5	< 6,12	---	---	!	---	---	!	---	5	2	---	---	0	< 0	24	*
03.05.25 23	17,91	17,86	0,05	< 4,2	< 2,5	< 6,12	---	---	!	---	---	!	---	5	2	---	---	0	< 0	24	*
04.05.25 23	16,88	16,85	0,03	< 4,2	< 2,5	< 6,12	---	---	!	---	---	!	---	5	2	---	---	0	< 0	24	*
05.05.25 23	16,22	16,16	0,05	< 4,2	< 2,5	< 6,12	---	---	!	---	---	!	---	5	2	---	---	0	< 0	24	*
06.05.25 23	13,61	13,85	-0,24	< 4,2	< 2,5	< 6,12	---	---	!	---	---	!	---	5	2	---	---	0	< 0	24	*
07.05.25 23	14,82	14,79	0,03	< 4,2	< 2,5	< 6,12	---	---	!	---	---	!	---	5	2	---	---	0	< 0	24	*
08.05.25 23	14,44	14,29	0,15	< 4,2	< 2,5	< 6,12	---	---	!	---	---	!	---	5	2	---	---	0	< 0	24	*
09.05.25 23	13,55	13,45	0,1	< 4,2	< 2,5	< 6,12	---	---	!	---	---	!	---	5	2	---	---	0	< 0	24	*
10.05.25 23	13,9	13,81	0,09	< 4,2	< 2,5	< 6,12	---	---	!	---	---	!	---	5	2	---	---	0	< 0	24	*
11.05.25 23	13,85	13,76	0,09	< 4,2	< 2,5	< 6,12	---	---	!	---	---	!	---	5	2	---	---	0	< 0	24	*
12.05.25 23	13,91	13,83	0,09	< 4,2	< 2,5	< 6,12	---	---	!	---	---	!	---	5	2	---	---	0	< 0	24	*
13.05.25 23	13,98	13,88	0,1	< 4,2	< 2,5	< 6,12	---	---	!	---	---	!	---	5	2	---	---	0	< 0	24	*
14.05.25 23	13,82	13,72	0,1	< 4,2	< 2,5	< 6,12	---	---	!	---	---	!	---	5	2	---	---	0	< 0	24	*
15.05.25 23	12,92	12,96	-0,05	< 4,2	< 2,5	< 6,12	---	---	!	---	---	!	---	5	2	---	---	0	< 0	24	*
16.05.25 23	13,17	13,16	0,01	< 4,2	< 2,5	< 6,12	---	---	!	---	---	!	---	5	2	---	---	0	< 0	24	*
17.05.25 23	13,09	13,05	0,04	< 4,2	< 2,5	< 6,12	---	---	!	---	---	!	---	5	2	---	---	0	< 0	24	*
18.05.25 23	13,3	13,19	0,11	< 4,2	< 2,5	< 6,12	---	---	!	---	---	!	---	5	2	---	---	0	< 0	24	*
19.05.25 23	21,71	21,43	0,29	< 4,2	< 2,5	< 6,12	---	---	!	---	---	!	---	5	2	---	---	0	< 0	24	*
20.05.25 23	14,79	15,1	-0,31	< 4,2	< 2,5	< 6,12	---	---	!	---	---	!	---	5	2	---	---	0	< 0	24	*
21.05.25 23	14,69	14,66	0,03	< 4,2	< 2,5	< 6,12	---	---	!	---	---	!	---	5	2	---	---	0	< 0	24	*
Итого/Средн	69,95	42,74	27,21	4,21	2,74	6,12	550,122	549,959	0,006	538,018	545,322	0,006	0,006	5	2	14,652	0	0	228	516	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qта Гкал	Qг Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч
20.04.25 23	20084,878	19992,474	2,097	19613,441	19749,78	2,071	2,071	421,732	0,097	0	4154	445
21.05.25 23	20635	20542,432	2,103	20151,459	20295,103	2,077	2,077	436,383	0,097	0	4382	961
Итого	550,123	549,959	0,006	538,018	545,322	0,006	0,006	14,652	0	0	228	516

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____



Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут. питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппар. неиспр.

