

#133656#

Отчёт по теплопотреблению за период с 29.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Школа №12, МАОУ СОШ

Багратиона 107а, Калининград

3791

10008

ТВ7 (АСЦП)

24216909

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
30.05.2025	0,622	0	37,325	37,584	0	36,503	36,841	0	24	0	70	65,9	0,43	0,32	-
31.05.2025	0,612	0	38,099	38,44	0	37,254	37,67	0	24	0	70,2	66,3	0,43	0,32	-
01.06.2025	0,666	0	36,061	36,409	0	35,275	35,705	0	24	0	69,5	65,1	0,42	0,32	-
02.06.2025	0,495	0	35,645	35,987	0	34,864	35,265	0	24	0	69,8	66,5	0,42	0,32	-
03.06.2025	0,594	0	37,705	38,022	0	36,873	37,262	0	24	0	70,1	66,3	0,43	0,32	-
04.06.2025	0,591	0	38,222	38,537	0	37,382	37,77	0	24	0	69,9	66,1	0,43	0,32	-
05.06.2025	0,577	0	37,024	37,365	0	36,221	36,631	0	24	0	69,4	65,6	0,42	0,32	-
06.06.2025	0,549	0	37,019	37,449	0	36,212	36,707	0	24	0	69,5	65,9	0,43	0,32	-
07.06.2025	0,529	0	38,311	38,69	0	37,469	37,911	0	24	0	69,8	66,5	0,43	0,32	-
08.06.2025	0,529	0	39,176	39,509	0	38,31	38,708	0	24	0	70,1	66,8	0,44	0,32	-
09.06.2025	0,543	0	37,083	37,399	0	36,281	36,663	0	24	0	69,2	65,7	0,42	0,32	-
10.06.2025	0,459	0	26,445	26,685	0	25,879	26,174	0	24	0	68,8	64,6	0,43	0,32	-
11.06.2025	0,326	0	6,795	6,92	0	6,663	6,827	0	24	0	65,4	53,8	0,43	0,32	-
12.06.2025	0,384	0	7,255	7,379	0	7,111	7,281	0	24	0	66,2	53,3	0,44	0,32	-
13.06.2025	0,382	0	7,41	7,531	0	7,264	7,432	0	24	0	65,9	53,3	0,43	0,32	-
14.06.2025	0,381	0	7,369	7,479	0	7,224	7,38	0	24	0	65,8	53,2	0,43	0,32	-
15.06.2025	0,372	0	7,227	7,327	0	7,085	7,23	0	24	0	65,9	53,4	0,44	0,32	-
16.06.2025	0,4	0	7,387	7,474	0	7,24	7,375	0	24	0	66,3	53,1	0,44	0,32	-
17.06.2025	0,422	0	7,876	7,951	0	7,72	7,847	0	24	0	66	53	0,43	0,32	-
18.06.2025	0,368	0	27,924	28,39	0	27,54	28,046	0	24	0	54,3	51,2	0,4	0,37	-
19.06.2025	0,392	0	7,793	7,956	0	7,641	7,852	0	24	0	65,4	53,2	0,43	0,39	-
20.06.2025	0,39	0	7,711	7,867	0	7,561	7,764	0	24	0	65,5	53,2	0,42	0,39	-
Итого:	10,583	0	532,862	538,35	0	521,572	528,341	0	528	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,528														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

528

528

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
29.05.2025	1827,343	20650,709	20558,834	2,103	20166,833	20311,205	2,077	4558	977
20.06.2025	1837,925	21183,571	21097,185	2,103	20688,406	20839,545	2,077	5086	977

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.06.2025 12:26:28