

#142101#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Школа №12, МАОУ СОШ

Багратиона 107а, Калининград

3791

10008

ТВ7 (АСЦП)

24216909

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2025	0,384	0	7,798	7,946	0	7,647	7,842	0	24	0	65,2	53,2	0,42	0,39	-
22.06.2025	0,349	0	7,168	7,347	0	7,028	7,25	0	24	0	65,4	53,5	0,43	0,39	-
23.06.2025	0,392	0	7,573	7,73	0	7,424	7,629	0	24	0	65,7	53,1	0,42	0,39	-
24.06.2025	0,392	0	7,863	7,997	0	7,71	7,892	0	24	0	65,4	53,2	0,42	0,39	-
25.06.2025	0,325	0	7,166	7,326	0	7,029	7,228	0	24	0	64,7	53,7	0,42	0,39	-
26.06.2025	0,32	0	6,824	6,95	0	6,692	6,857	0	24	0	65,1	53,7	0,42	0,39	-
27.06.2025	0,31	0	6,705	6,83	0	6,576	6,739	0	24	0	65	53,7	0,43	0,4	-
28.06.2025	0,312	0	6,78	6,938	0	6,649	6,844	0	24	0	64,9	53,7	0,43	0,4	-
29.06.2025	0,316	0	6,834	6,963	0	6,702	6,869	0	24	0	65	53,8	0,43	0,4	-
30.06.2025	0,318	0	6,834	6,95	0	6,702	6,856	0	24	0	65,1	53,7	0,43	0,4	-
01.07.2025	0,303	0	19,616	20,236	0	19,345	19,994	0	24	0	54,2	50,6	0,38	0,35	-
02.07.2025	0,304	0	6,195	6,309	0	6,073	6,224	0	24	0	65,7	53,7	0,38	0,31	-
03.07.2025	0,302	0	6,168	6,293	0	6,046	6,208	0	24	0	65,7	53,8	0,38	0,31	-
04.07.2025	0,31	0	6,273	6,367	0	6,149	6,282	0	24	0	65,8	53,8	0,38	0,31	-
05.07.2025	0,309	0	6,144	6,097	0	6,022	6,015	0	24	0	65,9	53,7	0,37	0,31	-
06.07.2025	0,32	0	6,602	6,314	0	6,473	6,228	0	24	0	65,6	53,8	0,38	0,31	-
07.07.2025	0,303	0	6,229	6,256	0	6,107	6,172	0	24	0	65,6	53,8	0,38	0,31	-
08.07.2025	0,303	0	6,195	6,21	0	6,073	6,127	0	24	0	65,6	53,7	0,38	0,31	-
09.07.2025	0,308	0	6,455	6,465	0	6,33	6,378	0	24	0	65,3	53,7	0,37	0,31	-
10.07.2025	0,309	0	6,646	6,66	0	6,518	6,571	0	24	0	65,1	53,8	0,37	0,31	-
11.07.2025	0,305	0	6,591	6,596	0	6,464	6,508	0	24	0	65	53,7	0,37	0,31	-
12.07.2025	0,31	0	6,65	6,65	0	6,521	6,56	0	24	0	65,2	53,9	0,37	0,31	-
13.07.2025	0,309	0	6,468	6,46	0	6,342	6,373	0	24	0	65,4	53,8	0,38	0,31	-
14.07.2025	0,277	0	5,904	6,576	0	5,789	6,488	0	24	0	65,2	53,8	0,38	0,31	-
15.07.2025	0,076	0	1,649	6,874	0	1,617	6,781	0	24	0	65,1	53,9	0,38	0,31	-
16.07.2025	0,307	0	6,586	7,028	0	6,459	6,933	0	24	0	65,2	53,9	0,38	0,31	-
17.07.2025	0,308	0	6,47	6,506	0	6,344	6,418	0	24	0	65,4	53,9	0,38	0,31	-
18.07.2025	0,309	0	6,476	6,566	0	6,35	6,478	0	24	0	65,5	53,8	0,4	0,31	-
19.07.2025	0,302	0	6,323	6,536	0	6,199	6,448	0	24	0	65,3	53,7	0,4	0,31	-
20.07.2025	0,301	0	6,488	6,819	0	6,362	6,727	0	24	0	65	53,8	0,38	0,31	-
Итого:	9,293	0	207,673	216,795	0	203,742	213,919	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,22														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2025	1837,925	21183,571	21097,185	2,103	20688,406	20839,545	2,077	5086	977
20.07.2025	1847,216	21391,24	21313,981	2,103	20892,15	21053,464	2,077	5806	977

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.07.2025 15:13:38