

#144969#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Школа №12, МАОУ СОШ

Багратиона 107а, Калининград

3791

10008

ТВ7 (АССII)

24216909

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2025	0,303	0	6,364	6,751	0	6,24	6,66	0	24	0	65,5	53,9	0,38	0,31	-
22.07.2025	0,302	0	6,346	6,758	0	6,222	6,666	0	24	0	65,5	53,9	0,4	0,31	-
23.07.2025	0,301	0	6,325	6,74	0	6,202	6,649	0	24	0	65,4	53,8	0,39	0,31	-
24.07.2025	0,302	0	6,445	6,858	0	6,32	6,765	0	24	0	65,2	53,8	0,39	0,31	-
25.07.2025	0,301	0	6,233	6,624	0	6,111	6,535	0	24	0	65,4	53,7	0,4	0,31	-
26.07.2025	0,3	0	6,319	6,693	0	6,196	6,602	0	24	0	65,4	53,9	0,41	0,31	-
27.07.2025	0,299	0	6,279	6,635	0	6,157	6,546	0	24	0	65,4	53,8	0,4	0,31	-
28.07.2025	0,3	0	6,436	6,781	0	6,312	6,69	0	24	0	65,2	53,9	0,4	0,31	-
29.07.2025	0,309	0	6,34	6,675	0	6,216	6,585	0	24	0	65,6	53,8	0,4	0,31	-
30.07.2025	0,304	0	6,576	6,909	0	6,449	6,816	0	24	0	65,1	53,8	0,39	0,31	-
31.07.2025	0,309	0	6,444	6,771	0	6,318	6,68	0	24	0	65,4	53,8	0,4	0,31	-
01.08.2025	0,312	0	6,561	6,904	0	6,434	6,812	0	24	0	65,2	53,6	0,4	0,31	-
02.08.2025	0,308	0	6,329	6,7	0	6,205	6,61	0	24	0	65,6	53,8	0,4	0,31	-
03.08.2025	0,31	0	6,594	7,019	0	6,466	6,924	0	24	0	65,3	53,8	0,4	0,31	-
04.08.2025	0,311	0	6,62	7,116	0	6,492	7,021	0	24	0	65,1	53,7	0,4	0,31	-
05.08.2025	0,32	0	6,765	7,324	0	6,634	7,225	0	24	0	65,2	53,8	0,4	0,31	-
06.08.2025	0,326	0	6,806	7,394	0	6,674	7,295	0	24	0	65,3	53,7	0,39	0,31	-
07.08.2025	0,325	0	6,834	7,427	0	6,701	7,328	0	24	0	65,2	53,7	0,4	0,31	-
08.08.2025	0,325	0	6,751	7,343	0	6,62	7,243	0	24	0	65,4	53,8	0,39	0,31	-
09.08.2025	0,317	0	6,827	7,423	0	6,696	7,322	0	24	0	65,1	53,8	0,39	0,31	-
10.08.2025	0,318	0	6,435	7,021	0	6,308	6,927	0	24	0	65,8	53,7	0,4	0,31	-
11.08.2025	0,325	0	6,682	7,279	0	6,552	7,181	0	24	0	65,6	53,7	0,4	0,31	-
12.08.2025	0,331	0	6,874	7,485	0	6,74	7,384	0	24	0	65,4	53,6	0,39	0,31	-
13.08.2025	0,325	0	6,75	7,367	0	6,618	7,269	0	24	0	65,4	53,7	0,4	0,31	-
14.08.2025	0,32	0	6,657	7,275	0	6,528	7,177	0	24	0	65,4	53,7	0,39	0,31	-
15.08.2025	0,332	0	6,49	7,096	0	6,361	7,001	0	24	0	66,1	53,6	0,41	0,31	-
16.08.2025	0,322	0	6,294	6,892	0	6,169	6,801	0	24	0	66,1	53,7	0,41	0,31	-
17.08.2025	0,322	0	7,091	7,705	0	6,956	7,602	0	24	0	64,7	53,7	0,39	0,31	-
18.08.2025	0,334	0	6,884	7,491	0	6,75	7,391	0	24	0	65,4	53,6	0,39	0,31	-
19.08.2025	0,348	0	7,257	7,869	0	7,117	7,763	0	24	0	65,3	53,6	0,39	0,31	-
20.08.2025	0,321	0	6,729	7,33	0	6,598	7,231	0	24	0	65,4	53,8	0,39	0,31	-
Итого:	9,782	0	204,337	219,655	0	200,362	216,701	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,336														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2025	1847,216	21391,24	21313,981	2,103	20892,15	21053,464	2,077	5806	977
20.08.2025	1857,001	21595,578	21533,635	2,103	21092,511	21270,165	2,077	6550	977

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.08.2025 15:04:27