

#148419#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Школа №12, МАОУ СОШ

Багратиона 107а, Калининград

3791

10008

ТВ7 (АСЦП)

24216909

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2025	0,323	0	6,901	7,511	0	6,767	7,41	0	24	0	65,2	53,8	0,39	0,31	-
22.08.2025	0,327	0	6,776	7,387	0	6,644	7,289	0	24	0	65,3	53,6	0,39	0,31	-
23.08.2025	0,327	0	7,031	7,656	0	6,896	7,554	0	24	0	65	53,7	0,39	0,31	-
24.08.2025	0,333	0	7,106	7,735	0	6,97	7,632	0	24	0	64,9	53,5	0,38	0,31	-
25.08.2025	0,339	0	7,679	8,32	0	7,533	8,208	0	24	0	64,4	53,7	0,37	0,31	-
26.08.2025	0,334	0	6,932	7,566	0	6,798	7,466	0	24	0	65,2	53,5	0,37	0,31	-
27.08.2025	0,337	0	7,305	7,951	0	7,165	7,845	0	24	0	64,9	53,7	0,38	0,31	-
28.08.2025	0,335	0	7,041	7,704	0	6,905	7,601	0	24	0	65,2	53,6	0,37	0,31	-
29.08.2025	0,33	0	6,839	7,488	0	6,706	7,387	0	24	0	65,4	53,7	0,38	0,31	-
30.08.2025	0,325	0	6,826	7,481	0	6,693	7,381	0	24	0	65,3	53,8	0,38	0,31	-
31.08.2025	0,323	0	6,855	7,515	0	6,722	7,414	0	24	0	65,1	53,7	0,4	0,31	-
01.09.2025	0,333	0	7,105	7,784	0	6,968	7,679	0	24	0	65,1	53,7	0,38	0,31	-
02.09.2025	0,371	0	7,483	8,165	0	7,336	8,056	0	24	0	65,5	53,5	0,38	0,31	-
03.09.2025	0,372	0	7,289	7,961	0	7,145	7,856	0	24	0	65,8	53,4	0,38	0,31	-
04.09.2025	0,384	0	7,552	8,239	0	7,404	8,13	0	24	0	65,7	53,4	0,38	0,31	-
05.09.2025	0,394	0	7,525	8,266	0	7,376	8,157	0	24	0	65,9	53,2	0,38	0,31	-
06.09.2025	0,312	0	6,584	7,409	0	6,456	7,309	0	24	0	65,3	53,7	0,39	0,31	-
07.09.2025	0,308	0	6,431	7,285	0	6,306	7,187	0	24	0	65,3	53,6	0,38	0,31	-
08.09.2025	0,372	0	7,554	8,424	0	7,407	8,312	0	24	0	65,3	53,3	0,38	0,31	-
09.09.2025	0,39	0	7,685	8,561	0	7,535	8,448	0	24	0	65,5	53,2	0,38	0,31	-
10.09.2025	0,389	0	7,499	8,334	0	7,351	8,224	0	24	0	65,8	53,2	0,38	0,31	-
11.09.2025	0,389	0	7,44	8,289	0	7,293	8,179	0	24	0	65,9	53,2	0,38	0,31	-
12.09.2025	0,415	0	7,779	8,625	0	7,625	8,512	0	24	0	66	53	0,38	0,31	-
13.09.2025	0,31	0	6,773	7,622	0	6,642	7,52	0	24	0	64,9	53,8	0,38	0,31	-
14.09.2025	0,307	0	6,859	7,735	0	6,727	7,63	0	24	0	64,7	53,8	0,37	0,31	-
15.09.2025	0,424	0	7,975	8,904	0	7,818	8,787	0	24	0	65,9	53	0,38	0,31	-
16.09.2025	0,48	0	8,804	9,75	0	8,629	9,624	0	24	0	65,9	52,6	0,38	0,31	-
17.09.2025	0,429	0	8,243	9,233	0	8,081	9,112	0	24	0	65,5	52,9	0,37	0,31	-
18.09.2025	0,423	0	7,991	9,079	0	7,835	8,961	0	24	0	65,7	52,8	0,37	0,31	-
19.09.2025	0,31	0	4,724	5,742	0	4,637	5,682	0	24	0	63,3	47,3	0,37	0,31	-
20.09.2025	0,266	0	4,564	5,601	0	4,48	5,538	0	24	0	63,4	49,3	0,38	0,31	-
Итого:	11,011	0	221,15	245,322	0	216,85	242,09	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,63														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2025	1857,001	21595,578	21533,635	2,103	21092,511	21270,165	2,077	6550	977
20.09.2025	1868,015	21816,726	21778,957	2,103	21309,362	21512,255	2,077	7294	977

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.09.2025 14:23:22