

#100460#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/10/24г.-25/10/24г.

Абонент:Вагратиона 107а школа 12

Адрес:

Договор N:000000000

Тип расходомера:

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы: G1 max = 36.00 м3/ч G1 min = 0.10 м3/ч

M сет.воды= т.сут Mгвс= т.сут G2 max = 36.00 м3/ч G2 min = 0.10 м3/ч

тхв: не исп.

Серийный номер 24216909, ВД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0х93FD

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qгв Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч	НС
20.10.24 23	---	>	---	6,12	6,12	0	0	---	---	---	---	0 <	0	24	*
21.10.24 23	---	>	---	6,12	6,12	0	0	---	---	---	---	0 <	0	24	*
22.10.24 23	---	>	---	6,12	6,12	0	0	---	---	---	---	0 <	0	24	*
23.10.24 23	---	>	<>	6,12	6,12	0	0	---	---	---	---	0 <	0	24	*
24.10.24 23	---	>	---	6,12	6,12	0	0	---	---	---	---	0 <	0	24	*
Итого/Средн	---	---	---	6,12	6,12	0	0	0	0	0	0	0	0	120	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qгв Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч
19.10.24 23	0	0	0	0	0	0	0	0	207
24.10.24 23	0	0	0	0	0	0	0	0	327
Итого	0	0	0	0	0	0	0	0	120

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

(#) дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут.теплонос.

(X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 25/10/24г.-20/11/24г.

Абонент:Вагратиона 107а школа 12

Адрес:

Договор N:000000000

Тип расходомера:

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы: G1 max = 36.00 м3/ч G1 min = 0.10 м3/ч

M сет.воды= т.сут Mгвс= т.сут G2 max = 36.00 м3/ч G2 min = 0.10 м3/ч

тхв: догов., тхд = 5.00°C G3 max = 1.20 м3/ч G3 min = 0.01 м3/ч

Серийный номер 24216909, ВД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0х2577

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	тх °C	Pх кгс/см2	Qгв Гкал	Qг Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч	НС		
25.10.24 23	---	>	<>	5,56	<	5,06	0 !	0 !	---	---	---	---	---	5	2	---	---	0 <	0	24	*		
26.10.24 23	67,36	>	50,98	<>	16,37	4,34	<	2,88	6,12	16,657 !	16,43 !	0 !	16,315 !	16,229 !	0 !	0	5	2	0,268	0 <	10	14	*
27.10.24 23	67,27	51,11	16,16	4,53	3,34	6,12	39,892	39,127	0	39,076	38,65	0	0	5	2	0,633	0	0 <	24	0			
28.10.24 23	67,63	58,51	9,11	4,91	3,37	6,12	97,934	97,181	0,158	95,904	95,64	0,156	0,156	5	2	0,885	0,008	0 <	24	0			
29.10.24 23	68,33	60,85	7,48	4,5	3,41	6,12	187,386	186,645	0,063	183,435	183,467	0,062	0,062	5	2	1,38	0,003	0 <	24	0			
30.10.24 23	67,97	59	8,97	4,54	3,4	6,12	151,855	151,216	0,126	148,69	148,778	0,124	0,124	5	2	1,345	0,006	0 <	24	0			
31.10.24 23	68,35	55,08	13,27	4,48	3,38	6,12	144,865	144,039	0,446	141,815	142,007	0,44	0,44	5	2	1,907	0,021	0 <	24	0	*		
01.11.24 23	68,2	51,91	16,29	4,51	3,39	6,12	145,981	145,048	0,085	142,91	143,227	0,084	0,084	5	2	2,336	0,004	0 <	24	0			
02.11.24 23	67,8	50,98	16,81	4,42	3,4	6,12	139,531	138,704	0,046	136,632	137,019	0,045	0,045	5	2	2,302	0,002	0 <	24	0	*		
03.11.24 23	67,83	50,52	17,32	4,4	3,41	6,12	137,393	136,6	0	134,531	134,97	0	0	5	2	2,333	0	0 <	24	0			
04.11.24 23	68,1	51,08	17,01	4,4	3,39	6,12	138,336	137,611	0	135,439	135,929	0	0	5	2	2,308	0	0 <	24	0			
05.11.24 23	65,57	47,03	18,54	4,27	3,41	6,12	126,589	125,993	0,186	124,109	124,696	0,185	0,185	5	2	2,31	0,007	0 <	24	0			
06.11.24 23	67,76	48,04	19,72	4,46	3,44	6,12	137,891	137,098	0,002	135,021	135,624	0,002	0,002	5	2	2,666	0	0 <	24	0			
07.11.24 23	68,18	48,27	19,91	4,43	3,43	6,12	136,581	135,805	0	133,715	134,339	0	0	5	2	2,665	0	0 <	24	0			
08.11.24 23	69,26	50,01	19,26	4,56	3,43	6,12	145,42	144,429	0,001	142,278	142,748	0,001	0,001	5	2	2,744	0	0 <	24	0			
09.11.24 23	67,98	48,6	19,38	4,47	3,46	6,12	137,591	136,761	0,001	134,721	135,258	0,001	0,001	5	2	2,614	0	0 <	24	0			

10.11.24 23	70,32	49,54	20,78	4,41	3,45	6,12		134,497	133,371	0	131,512	131,854	0	0	5	2	2,737	0	0	<	24	0
11.11.24 23	74,31	52,08	22,23	4,42	3,42	6,12		137,197	135,786	0,016	133,836	134,072	0,016	0,016	5	2	2,98	0,001	0	<	24	0
12.11.24 23	73,72	51,44	22,29	4,37	3,43	6,12		133,61	132,294	0,006	130,375	130,666	0,006	0,006	5	2	2,91	0	0	<	24	0
13.11.24 23	74,8	52,25	22,54	4,43	3,44	6,12		137,016	135,596	0,001	133,617	133,87	0,001	0,001	5	2	3,016	0	0	<	24	0
14.11.24 23	72,89	51,91	20,99	4,5	3,46	6,12		140,193	138,895	0	136,876	137,156	0	0	5	2	2,877	0	0	<	24	0
15.11.24 23	69,41	49,91	19,49	4,47	3,45	6,12		137,72	136,872	0	134,738	135,29	0	0	5	2	2,63	0	0	<	24	0
16.11.24 23	70,18	51,16	19,02	4,54	3,45	6,12		142,711	141,805	0	139,554	140,077	0	0	5	2	2,658	0	0	<	24	0
17.11.24 23	69,95	50,72	19,23	4,47	3,46	6,12		137,542	136,753	0	134,519	135,118	0	0	5	2	2,591	0	0	<	24	0
18.11.24 23	69,91	50,23	19,68	4,41	3,46	6,12		133,679	132,916	0,036	130,743	131,353	0,036	0,036	5	2	2,578	0,002	0	<	24	0
19.11.24 23	71,55	51,02	20,53	4,41	3,45	6,12		133,86	132,805	0	130,788	131,194	0	0	5	2	2,688	0	0	<	24	0
20.11.24 23	70,85	50,63	20,22	4,42	3,46	6,12		134,341	133,404	0	131,314	131,808	0	0	5	2	2,658	0	0	<	24	0
Итого/Средн	69,57	51,8	17,77	4,49	3,46	6,12		3386,271	3363,184	1,173	3312,464	3321,041	1,158	1,158	5	2	59,018	0,054	0	610	38	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1	V2	V3	M1	M2	M3	dM	Qвв	Qг	ДП	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	т	Гкал	Гкал	м3	ч	ч
24.10.24 23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327
20.11.24 23	3386,271	3363,184	1,173	3312,464	3321,041	1,158	1,158	59,018	0,054	0	610	365
Итого	3386,271	3363,184	1,173	3312,464	3321,041	1,158	1,158	59,018	0,054	0	610	38

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут. питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппарат. неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

