

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/12/23г.-23/01/24г.

Абонент: Кошевого 68-74

Адрес: ЖСК 8

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 36.00 м3/ч G1 min = 0.10 м3/ч

G2 max = 36.00 м3/ч G2 min = 0.10 м3/ч

Серийный номер 22187126, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0 КСН=0x71СВ

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23.12.23 23	58.93	43.10	15.83	4.12	4.01	189.859	187.945	186.828	186.342	0.486	0.00	4.00	2.957	24	
24.12.23 23	57.28	42.26	15.02	4.11	4.00	189.295	187.462	186.421	185.936	0.485	0.00	4.00	2.799	24	
25.12.23 23	50.19	38.36	11.83	4.08	3.97	186.939	185.474	184.756	184.255	0.501	0.00	4.00	2.184	24	
26.12.23 23	52.00	39.30	12.70	4.08	3.97	187.679	186.107	185.316	184.809	0.507	0.00	4.00	2.353	24	
27.12.23 23	54.52	40.70	13.81	4.10	3.99	188.386	186.676	185.793	185.273	0.520	0.00	4.00	2.566	24	
28.12.23 23	53.84	40.53	13.31	4.10	3.98	188.271	186.596	185.740	185.203	0.536	0.00	4.00	2.472	24	
29.12.23 23	48.01	37.11	10.90	4.07	3.95	186.159	184.747	184.163	183.629	0.535	0.00	4.00	2.006	24	
30.12.23 23	51.24	39.00	12.24	4.09	3.97	187.420	185.852	185.134	184.583	0.551	0.00	4.00	2.265	24	
31.12.23 23	53.97	40.49	13.48	4.10	3.99	188.244	186.563	185.699	185.176	0.523	0.00	4.00	2.503	24	
01.01.24 23	57.03	41.95	15.08	4.11	3.99	189.330	187.480	186.482	185.975	0.507	0.00	4.00	2.811	24	
02.01.24 23	62.63	44.67	17.96	4.14	4.02	190.604	188.436	187.178	186.711	0.468	0.00	4.00	3.362	24	
03.01.24 23	68.95	47.66	21.29	4.17	4.04	192.053	189.499	187.929	187.508	0.421	0.00	4.00	4.002	24	
04.01.24 23	71.05	48.84	22.21	3.91	3.78	192.305	189.617	187.951	187.513	0.438	0.00	4.00	4.176	24	
05.01.24 23	69.65	48.66	20.99	3.57	3.45	192.054	189.485	187.846	187.400	0.446	0.00	4.00	3.945	24	
06.01.24 23	69.26	48.52	20.74	3.61	3.49	192.092	189.535	187.936	187.464	0.472	0.00	4.00	3.899	24	
07.01.24 23	74.00	50.14	23.87	3.59	3.47	193.006	190.060	188.305	187.829	0.476	0.00	4.00	4.497	24	
08.01.24 23	73.77	49.56	24.22	3.59	3.46	192.931	189.951	188.257	187.774	0.483	0.00	4.00	4.561	24	
09.01.24 23	68.88	47.58	21.29	3.82	3.70	191.135	188.526	187.016	186.538	0.478	0.00	4.00	3.984	24	
10.01.24 23	56.63	41.31	15.31	4.10	3.98	188.121	186.262	185.328	184.819	0.509	0.00	4.00	2.837	24	
11.01.24 23	54.49	40.23	14.26	4.09	3.97	187.550	185.786	184.972	184.427	0.545	0.00	4.00	2.636	24	
12.01.24 23	58.72	42.66	16.06	4.11	3.99	189.074	187.098	186.049	185.533	0.515	0.00	4.00	2.987	24	
13.01.24 23	58.46	42.50	15.95	4.11	3.99	188.884	186.925	185.911	185.378	0.533	0.00	4.00	2.965	24	
14.01.24 23	56.53	41.67	14.86	4.10	3.98	188.009	186.180	185.232	184.712	0.520	0.00	4.00	2.751	24	
15.01.24 23	57.54	42.14	15.40	4.11	3.99	188.519	186.648	185.634	185.131	0.503	0.00	4.00	2.857	24	
16.01.24 23	64.23	45.49	18.74	4.14	4.01	190.236	187.961	186.651	186.170	0.481	0.00	4.00	3.498	24	
17.01.24 23	68.46	47.94	20.51	4.15	4.02	191.982	189.400	187.915	187.368	0.547	0.00	4.00	3.856	24	
18.01.24 23	60.67	44.08	16.59	4.12	3.99	189.470	187.372	186.260	185.699	0.561	0.00	4.00	3.090	24	
19.01.24 23	61.90	44.51	17.39	4.12	4.00	189.745	187.584	186.408	185.870	0.538	0.00	4.00	3.241	24	
20.01.24 23	58.83	42.94	15.88	4.11	3.99	188.921	186.928	185.906	185.351	0.556	0.00	4.00	2.952	24	
21.01.24 23	58.41	42.84	15.57	4.11	3.98	188.970	186.965	185.989	185.391	0.598	0.00	4.00	2.896	24	
22.01.24 23	54.67	40.98	13.70	4.09	3.97	187.655	185.853	185.048	184.440	0.608	0.00	4.00	2.534	24	
23.01.24 23	52.44	39.70	12.74	4.08	3.96	187.034	185.352	184.645	184.031	0.614	0.00	4.00	2.350	24	
Итого/Средн	59.95	43.38	16.57	4.03	3.91	6061.931	5996.327	5960.698	5944.238	16.460	0.00	4.00	98.792	768	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.12.23 23	3054.545	3026.047	3010.316	3002.507	7.808	43.430	389	8
23.01.24 23	9116.476	9022.375	8971.014	8946.745	24.268	142.223	1157	8
Итого	6061.931	5996.327	5960.698	5944.238	16.460	98.792	768	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут. питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппар. неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____



14.01.24 23	56.44	41.53	14.91	4.06	4.03	150.852	150.382	148.631	149.200	-0.569	0.00	4.00	2.215	24	0
15.01.24 23	57.44	42.08	15.36	4.07	4.04	151.335	150.799	149.031	149.574	-0.543	0.00	4.00	2.288	24	0
16.01.24 23	64.09	45.38	18.71	4.09	4.06	152.761	151.945	149.896	150.507	-0.612	0.00	4.00	2.804	24	0
17.01.24 23	68.29	47.48	20.81	4.08	4.06	152.724	151.610	149.508	150.025	-0.517	0.00	4.00	3.112	24	0
18.01.24 23	60.54	43.77	16.77	4.08	4.05	151.587	150.844	149.025	149.518	-0.492	0.00	4.00	2.498	24	0
19.01.24 23	61.79	44.33	17.46	4.08	4.05	151.879	151.075	149.211	149.709	-0.497	0.00	4.00	2.605	24	0
20.01.24 23	58.71	42.73	15.98	4.07	4.04	151.175	150.520	148.776	149.266	-0.490	0.00	4.00	2.376	24	0
21.01.24 23	58.27	42.54	15.73	4.07	4.04	151.091	150.465	148.728	149.222	-0.494	0.00	4.00	2.339	24	0
22.01.24 23	54.56	40.69	13.87	4.05	4.02	150.036	149.565	147.962	148.440	-0.478	0.00	4.00	2.052	24	0
23.01.24 23	52.35	39.56	12.79	4.04	4.02	149.555	149.165	147.649	148.115	-0.467	0.00	4.00	1.887	24	0
Итого/Средн	59.82	43.18	16.64	3.99	3.96	4856.031	4834.280	4775.285	4792.715	-17.431	0.00	4.00	79.441	768	0

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Q _{тв} Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.12.23 23	2445.634	2437.465	2410.407	2418.666	-8.259	34.842	389	8
23.01.24 23	7301.665	7271.745	7185.691	7211.381	-25.690	114.283	1157	8
Итого	4856.031	4834.280	4775.285	4792.715	-17.431	79.441	768	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут.теплонос.
- (X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

