

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/12/23г.-23/01/24г.

Абонент: Интернациональная 13

Адрес: ЖКР

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 15.00 м3/ч G1 min = 0.04 м3/ч

G2 max = 15.00 м3/ч G2 min = 0.04 м3/ч

Серийный номер 22185064, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0 КСН=0хА300

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.12.23 23	63.38	47.81	15.56	3.96	4.08	135.114	132.557	132.629	131.155	1.473	2.064	24	0	
24.12.23 23	61.48	46.78	14.70	4.08	4.18	135.175	132.705	132.828	131.358	1.470	1.952	24	0	
25.12.23 23	54.21	42.74	11.48	3.99	4.02	135.370	133.238	133.520	132.120	1.400	1.532	24	0	
26.12.23 23	55.00	43.12	11.89	4.02	4.06	135.679	133.484	133.768	132.345	1.423	1.589	24	0	
27.12.23 23	57.62	44.55	13.07	4.34	4.41	135.455	133.098	133.370	131.882	1.488	1.742	24	0	
28.12.23 23	55.85	43.74	12.10	4.01	4.07	135.544	133.229	133.587	132.056	1.531	1.616	24	0	
29.12.23 23	51.78	41.27	10.51	4.01	4.02	135.573	133.413	133.884	132.378	1.505	1.407	24	0	
30.12.23 23	52.49	41.64	10.85	4.00	4.02	135.444	133.204	133.704	132.156	1.548	1.449	24	0	
31.12.23 23	55.09	43.06	12.03	4.14	4.18	135.476	133.079	133.570	131.950	1.620	1.606	24	0	
01.01.24 23	59.97	45.77	14.20	4.01	4.10	135.470	132.779	133.232	131.504	1.728	1.891	24	0	
02.01.24 23	65.81	48.86	16.95	3.97	4.10	135.563	132.496	132.893	131.025	1.869	2.253	24	0	
03.01.24 23	69.89	51.16	18.73	3.94	4.10	135.632	132.290	132.645	130.684	1.961	2.485	24	0	
04.01.24 23	71.31	51.94	19.37	3.92	4.10	135.629	132.167	132.537	130.521	2.016	2.567	24	0	
05.01.24 23	65.95	49.19	16.76	3.96	4.10	135.964	132.705	133.274	131.213	2.061	2.233	24	0	
06.01.24 23	65.86	48.85	17.01	4.30	4.44	135.779	132.475	133.104	131.011	2.093	2.265	24	0	
07.01.24 23	73.30	52.52	20.78	4.16	4.34	136.282	132.482	133.023	130.779	2.244	2.765	24	0	
08.01.24 23	73.47	52.26	21.21	3.91	4.09	136.724	132.863	133.437	131.182	2.255	2.831	24	0	
09.01.24 23	67.92	49.60	18.32	3.93	4.08	136.785	133.161	133.924	131.647	2.276	2.454	24	0	
10.01.24 23	59.24	44.98	14.26	3.97	4.05	136.639	133.503	134.421	132.267	2.154	1.916	24	0	
11.01.24 23	58.23	44.43	13.81	4.57	4.64	136.386	133.255	134.253	132.049	2.204	1.853	24	0	
12.01.24 23	62.57	47.16	15.40	4.39	4.50	136.442	132.905	133.991	131.541	2.450	2.064	24	0	
13.01.24 23	62.62	47.28	15.34	4.27	4.39	136.951	133.335	134.482	131.959	2.523	2.062	24	0	
14.01.24 23	59.00	45.32	13.67	3.99	4.07	136.854	133.375	134.653	132.118	2.535	1.840	24	0	
15.01.24 23	60.34	45.96	14.38	4.22	4.32	136.923	133.296	134.631	131.993	2.639	1.935	24	0	
16.01.24 23	67.07	49.59	17.48	4.40	4.55	136.848	132.691	134.060	131.180	2.880	2.343	24	0	
17.01.24 23	69.20	50.95	18.25	4.06	4.22	136.937	132.556	133.983	130.959	3.024	2.446	24	0	
18.01.24 23	64.23	48.50	15.72	4.22	4.34	138.881	134.701	136.260	133.234	3.026	2.142	24	0	
19.01.24 23	64.34	48.50	15.84	4.04	4.15	140.717	136.410	138.058	134.922	3.136	2.187	24	0	
20.01.24 23	61.63	46.99	14.64	4.09	4.18	140.712	136.573	138.262	135.173	3.089	2.023	24	0	
21.01.24 23	62.13	47.44	14.70	4.07	4.17	140.814	136.515	138.323	135.088	3.235	2.032	24	0	
22.01.24 23	56.97	44.42	12.54	4.08	4.13	140.835	136.848	138.717	135.605	3.112	1.739	24	0	
23.01.24 23	54.06	42.68	11.38	4.02	4.04	140.758	136.935	138.857	135.799	3.059	1.579	24	0	
Итого/Средн	61.92	46.84	15.08	4.10	4.20	4379.355	4274.322	4301.879	4230.853	71.026	64.864	768	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.12.23 23	7478.537	7389.932	7363.172	7321.109	42.064	92.870	1276	6
23.01.24 23	11857.892	11664.255	11665.052	11551.962	113.090	157.734	2044	6
Итого	4379.355	4274.322	4301.879	4230.853	71.026	64.864	768	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут. теплонос.
(X) аппарат. неисправ.

Представитель абонента _____ Для _____ Представитель снабжающей организации _____

