

#74415#

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/02/24г.-23/03/24г.

Абонент: ЖЭУ-23

Адрес: Земельная,8-8а

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

M сет.воды= \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс= \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Tхв= 0.00°C

Заводской номер 00262881

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

T3=0

КС=0x5450

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23.02.2024	69,61	45,52	24,09	78,65	76,97	79	78,22	-1,25	6	4	1,8	-0,033	24	0	
24.02.2024	69,83	46,17	23,66	85,26	83,39	85,75	84,9	-1,51	6	4	1,904	-0,046	24	0	
25.02.2024	70,01	45,98	24,03	85,2	83,3	85,61	84,74	-1,44	6	4	1,936	-0,04	24	0	
26.02.2024	69,68	45,85	23,83	81,63	79,83	82,05	81,2	-1,37	6	4	1,84	-0,037	24	0	
27.02.2024	69,87	46,29	23,58	81,89	80,09	82,25	81,43	-1,34	6	4	1,828	-0,037	24	0	
28.02.2024	69,81	46,16	23,65	87,61	85,68	88	87,13	-1,45	6	4	1,959	-0,042	24	0	
29.02.2024	70,02	46,79	23,23	89,25	87,29	89,69	88,77	-1,48	6	4	1,957	-0,045	24	0	
01.03.2024	69,64	45,58	24,06	77,04	75,38	77,29	76,57	-1,19	6	4	1,764	-0,032	24	0	
02.03.2024	69,6	45,77	23,83	79,38	77,63	79,4	78,62	-0,99	6	4	1,805	-0,019	24	0	
03.03.2024	69,67	45,68	23,99	81,61	79,85	81,57	80,77	-0,92	6	4	1,875	-0,017	24	0	
04.03.2024	69,86	46,81	23,05	92,87	90,85	92,96	92,04	-1,19	6	4	2,038	-0,029	24	0	
05.03.2024	69,76	47,09	22,67	95,05	92,98	95,26	94,24	-1,26	6	4	2,05	-0,033	24	0	
06.03.2024	70,65	47,28	23,37	93,44	91,37	93,68	92,72	-1,35	6	4	2,072	-0,038	24	0	
07.03.2024	73,04	47,8	25,24	91,14	88,95	91,3	90,34	-1,39	6	4	2,181	-0,044	24	0	
08.03.2024	73,06	48,33	24,73	90,54	88,36	90,6	89,6	-1,24	6	4	2,129	-0,033	24	0	
09.03.2024	74,33	48,34	25,99	88,43	86,25	88,45	87,47	-1,22	6	4	2,185	-0,03	24	0	
10.03.2024	73,37	47,68	25,69	92,41	90,19	92,51	91,51	-1,32	6	4	2,255	-0,038	24	0	
11.03.2024	71,35	47,42	23,93	94,63	92,46	94,9	93,9	-1,44	6	4	2,146	-0,044	24	0	
12.03.2024	70,47	47,11	23,36	96,64	94,49	96,99	95,96	-1,47	6	4	2,136	-0,044	24	0	
13.03.2024	69,84	46,51	23,33	89,08	87,13	89,41	88,48	-1,35	6	4	1,97	-0,035	24	0	
14.03.2024	69,37	45,51	23,86	77,47	75,79	77,53	76,75	-0,96	6	4	1,765	-0,019	24	0	
15.03.2024	69,07	45,01	24,06	73,02	71,46	73,13	72,45	-0,99	6	4	1,675	-0,019	24	0	
16.03.2024	69,49	45,58	23,91	74,78	73,15	74,81	74,08	-0,93	6	4	1,708	-0,015	24	0	
17.03.2024	71,25	47,54	23,71	93,22	91,1	93,52	92,52	-1,42	6	4	2,095	-0,04	24	0	
18.03.2024	72,79	47,66	25,13	88,48	86,41	88,73	87,77	-1,36	6	4	2,109	-0,038	24	0	
19.03.2024	72,1	47,29	24,81	88,99	86,93	89,28	88,34	-1,41	6	4	2,091	-0,04	24	0	
20.03.2024	71,07	46,81	24,26	85,34	83,4	85,65	84,76	-1,36	6	4	1,961	-0,039	24	0	
21.03.2024	69,96	46,12	23,84	83,28	81,46	83,56	82,72	-1,26	6	4	1,883	-0,032	24	0	
22.03.2024	69,8	46,2	23,6	80,56	78,79	80,95	80,14	-1,35	6	4	1,796	-0,038	24	0	
23.03.2024	69,79	46,04	23,75	80,8	79,03	81,15	80,37	-1,34	6	4	1,815	-0,039	24	0	
<b>Итого:</b>				<b>2577,6</b>	<b>2519,96</b>	<b>2584,9</b>	<b>2558,51</b>	<b>-38,55</b>			<b>58,728</b>	<b>-1,035</b>	<b>720</b>	<b>0</b>	
<b>Средние:</b>	<b>70,6</b>	<b>46,59</b>	<b>24</b>						<b>6</b>	<b>4</b>					

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22/02/2424:00	2101,7	2054,13	2152,39	2129,8	-75,67	46,144	-2,963	563	4
23/03/2424:00	4679,39	4574,09	4737,37	4688,31	-114,22	104,872	-3,998	1283	4
<b>Итого:</b>	<b>2577,69</b>	<b>2519,96</b>	<b>2584,98</b>	<b>2558,51</b>	<b>-38,55</b>	<b>58,728</b>	<b>-1,035</b>	<b>720</b>	<b>0</b>

Период нормальной работы 720ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 1322ч

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабж.организации \_\_\_\_\_

