

#78779#

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
22/03/24г.-23/04/24г.

Абонент: ЖЭУ-23

Адрес: Земельная,8-8а

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

M сет. воды= т.сут Mгвс= т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Tжв= 0.00°C

Заводской номер 00262881

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

TЗ=0

КС=0x5450

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
22.03.2024	69,8	46,2	23,6	80,56	78,79	80,95	80,14	-1,35	6	4	1,796	-0,038	24	0	
23.03.2024	69,79	46,04	23,75	80,8	79,03	81,15	80,37	-1,34	6	4	1,815	-0,039	24	0	
24.03.2024	69,63	46,5	23,13	86,54	84,64	86,94	86,05	-1,41	6	4	1,89	-0,043	24	0	
25.03.2024	69,8	46,47	23,33	83,8	81,96	84,21	83,33	-1,37	6	4	1,852	-0,038	24	0	
26.03.2024	69,81	45,89	23,92	77,16	75,49	77,34	76,59	-1,1	6	4	1,754	-0,025	24	0	
27.03.2024	69,32	45,33	23,99	69,07	67,58	69,23	68,58	-1	6	4	1,575	-0,02	24	0	
28.03.2024	66,74	45,64	21,1	73,16	71,69	73,46	72,74	-1,05	6	4	1,463	-0,023	24	0	
29.03.2024	68,01	45,46	22,55	68,68	67,25	68,81	68,13	-0,88	6	4	1,475	-0,014	24	0	
30.03.2024	68,64	44,85	23,79	55,14	53,96	55,19	54,7	-0,74	6	4	1,25	-0,007	24	0	
31.03.2024	68,55	44,57	23,98	51,63	50,57	51,63	51,14	-0,57	6	4	1,187	-0,001	24	0	
01.04.2024	68,19	44,99	23,2	50,13	49,07	50,21	49,72	-0,65	6	4	1,108	-0,003	24	0	
02.04.2024	68,62	45,21	23,41	66,43	65,01	66,61	65,92	-0,91	6	4	1,481	-0,016	24	0	
03.04.2024	70,95	47,8	23,15	89,42	87,39	89,93	88,95	-1,56	6	4	1,949	-0,048	24	0	
04.04.2024	71,14	46,92	24,22	82,71	80,85	83,05	82,19	-1,34	6	4	1,894	-0,037	24	0	
05.04.2024	69,01	45,12	23,89	66,39	64,95	66,59	65,94	-0,99	6	4	1,51	-0,02	24	0	
06.04.2024	68,92	44,86	24,06	66,11	64,71	66,22	65,59	-0,88	6	4	1,517	-0,014	24	0	
07.04.2024	68,8	45,46	23,34	59,83	58,54	59,97	59,38	-0,84	6	4	1,331	-0,013	24	0	
08.04.2024	68,57	44,96	23,61	54,5	53,33	54,58	54,06	-0,73	6	4	1,225	-0,009	24	0	
09.04.2024	68,32	45,32	23	48,31	47,31	48,4	47,92	-0,61	6	4	1,059	-0,002	24	0	
10.04.2024	68,69	44,73	23,96	61,18	59,9	61,28	60,71	-0,81	6	4	1,399	-0,014	24	0	
11.04.2024	68,02	46,98	21,04	57,29	56,1	57,59	57	-0,9	6	4	1,139	-0,017	24	0	
12.04.2024	66,96	49,13	17,83	39,36	38,57	39,48	39,01	-0,44	6	4	0,67	-0,001	24	0	
13.04.2024	66,8	48,81	17,99	41,06	40,22	41,19	40,71	-0,49	6	4	0,7	-0,001	24	0	
14.04.2024	66,97	48,28	18,69	41,93	41,11	42,14	41,65	-0,54	6	4	0,743	-0,006	24	0	
15.04.2024	66,98	48,8	18,18	41,46	40,62	41,63	41,14	-0,52	6	4	0,712	-0,005	24	0	
16.04.2024	66,77	48,54	18,23	41,27	40,42	41,48	41	-0,58	6	4	0,708	-0,004	24	0	
17.04.2024	66,7	48,45	18,25	42,15	41,29	42,37	41,89	-0,6	6	4	0,724	-0,004	24	0	
18.04.2024	68,07	47	21,07	59,51	58,27	59,77	59,15	-0,88	6	4	1,185	-0,018	24	0	
19.04.2024	69,68	46,65	23,03	88,35	86,42	88,93	88,01	-1,59	6	4	1,917	-0,049	24	0	
20.04.2024	69,75	47,06	22,69	90,44	88,48	91,03	90,06	-1,58	6	4	1,935	-0,047	24	0	
21.04.2024	69,79	46,96	22,83	91,91	89,88	92,52	91,55	-1,67	6	4	1,976	-0,055	24	0	
22.04.2024	70,24	47,54	22,7	93,11	91,07	93,81	92,8	-1,73	6	4	1,984	-0,057	24	0	
23.04.2024	71	47,03	23,97	84,74	82,85	85,25	84,35	-1,5	6	4	1,918	-0,047	24	0	
Итого:				2184,1	2137,32	2192,9	2170,47	-33,15			46,841	-0,735	792	0	
Средние:	68,75	46,47	22,28						6	4					

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
21/03/2424:00	4518,03	4416,27	4575,27	4527,8	-111,53	101,261	-3,921	1235	4
23/04/2424:00	6702,16	6553,59	6768,21	6698,27	-144,68	148,102	-4,656	2027	4
Итого:	2184,13	2137,32	2192,94	2170,47	-33,15	46,841	-0,735	792	0

Период нормальной работы 792ч  
Период отсутств.счета тепл.энергии  
Время работы прибора после сброса 2068ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

