

#125383#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
22/03/25г. - 23/04/25г.

Абонент: ЖЭУ-23

Адрес: Земельная, 8-8а

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

M сет. воды = т.сут Mгвс = т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Тхв = 0.00°C

Заводской номер 00262881

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0x5450

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.03.2025	69,9	46,47	23,43	82,18	80,38	81,66	80,84	-0,46	6	4	1,864	-0,006	24	0	
23.03.2025	69,66	46,05	23,61	79,79	78,06	79,28	78,48	-0,42	6	4	1,826	0	24	0	
24.03.2025	69,99	46,35	23,64	83,56	81,71	82,98	82,12	-0,41	6	4	1,914	-0,001	24	0	
25.03.2025	69,88	46,66	23,22	78,21	76,51	77,67	76,87	-0,36	6	4	1,761	0	24	0	
26.03.2025	69,76	45,78	23,98	78,21	76,49	77,64	76,89	-0,4	6	4	1,815	0	24	0	
27.03.2025	69,77	45,96	23,81	80,29	78,56	79,65	78,86	-0,3	6	4	1,856	0	24	0	
28.03.2025	69,51	45,22	24,29	69,78	68,26	69,23	68,58	-0,32	6	4	1,644	0	24	0	
29.03.2025	69,27	45,43	23,84	64,35	62,96	63,81	63,2	-0,24	6	4	1,491	0	24	0	
30.03.2025	69,59	45,46	24,13	75,96	74,33	75,38	74,65	-0,32	6	4	1,781	0	24	0	
31.03.2025	69,72	45,86	23,86	77,69	75,99	77,1	76,32	-0,33	6	4	1,802	0	24	0	
01.04.2025	70,24	46,46	23,78	81,99	80,16	81,33	80,48	-0,32	6	4	1,893	0	24	0	
02.04.2025	69,83	45,6	24,23	75,37	73,73	74,81	74,09	-0,36	6	4	1,771	0	24	0	
03.04.2025	69,56	45,14	24,42	64,76	63,34	64,11	63,5	-0,16	6	4	1,541	0,001	24	0	
04.04.2025	70,13	45,91	24,22	71,27	69,68	70,65	69,92	-0,24	6	4	1,676	0	24	0	
05.04.2025	71,32	47,49	23,83	86,23	84,29	85,7	84,76	-0,47	6	4	1,986	0	24	0	
06.04.2025	73,42	48,28	25,14	85,38	83,33	84,76	83,85	-0,52	6	4	2,07	-0,004	24	0	
07.04.2025	72,11	47,25	24,86	80,79	78,93	80,18	79,33	-0,4	6	4	1,946	-0,001	24	0	
08.04.2025	70,75	47,13	23,62	85,18	83,27	84,66	83,79	-0,52	6	4	1,944	-0,003	24	0	
09.04.2025	70,51	47,04	23,47	81,98	80,13	81,48	80,63	-0,5	6	4	1,859	-0,003	24	0	
10.04.2025	71,06	47,46	23,6	88,59	86,59	88,08	87,16	-0,57	6	4	2,02	-0,003	24	0	
11.04.2025	70,43	46,62	23,81	80,22	78,44	79,7	78,87	-0,43	6	4	1,847	0	24	0	
12.04.2025	70,26	45,97	24,29	73,47	71,84	72,88	72,15	-0,31	6	4	1,732	-0,001	24	0	
13.04.2025	69,48	45,18	24,3	57,86	56,6	57,34	56,77	-0,17	6	4	1,368	0	24	0	
14.04.2025	68,89	44,5	24,39	52,37	51,26	51,75	51,25	0,01	6	4	1,25	0,001	24	0	
15.04.2025	68,36	45,22	23,14	52,49	51,4	51,88	51,37	0,03	6	4	1,192	0,001	24	0	
16.04.2025	67,83	46,24	21,59	47,9	46,92	47,58	47,09	-0,17	6	4	1,007	0,001	24	0	
17.04.2025	65,58	49,84	15,74	40,27	39,49	40,34	39,87	-0,38	6	4	0,605	-0,001	24	0	
18.04.2025	67,21	49,7	17,51	36,24	35,51	36,16	35,71	-0,2	6	4	0,611	0	24	0	
19.04.2025	67,36	49,11	18,25	38,13	37,38	37,91	37,44	-0,06	6	4	0,677	0,003	24	0	
20.04.2025	66,88	49,94	16,94	36,85	36,1	36,76	36,28	-0,18	6	4	0,604	0,001	24	0	
21.04.2025	63,55	51,34	12,21	48,57	47,68	48,72	48,09	-0,41	6	4	0,562	-0,012	24	0	
22.04.2025	67,44	49,7	17,74	34,51	33,8	34,48	34,03	-0,23	6	4	0,59	0,001	24	0	
23.04.2025	67,4	49,89	17,51	34,38	33,66	34,28	33,83	-0,17	6	4	0,581	0,001	24	0	
Итого:				2204,8	2156,78	2189,9	2167,07	-10,29			49,086	-0,025	792	0	
Средние:	69,29	46,97	22,31						6	4					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21/03/2524:00	25982,62	25408,14	26247,24	25965,41	-557,27	556,756	-21,217	9995	4
23/04/2524:00	28187,44	27564,92	28437,18	28132,48	-567,56	605,842	-21,242	10787	4
Итого:	2204,82	2156,78	2189,94	2167,07	-10,29	49,086	-0,025	792	0

Период нормальной работы 792ч

Период отсутств. счета теплоснабжения 0ч

Время работы прибора после сброса 1086ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

