

#130134#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
22/04/25г.-23/05/25г.

Абонент: ЖЭУ 23

Адрес: Земельная, 8-8а

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

Заводской номер 00262881

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0x5450

по 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.04.2025	67,44	49,7	17,74	34,51	33,8	34,48	34,03	-0,23	6	4	0,59	0,001	24	0	
23.04.2025	67,4	49,89	17,51	34,38	33,66	34,28	33,83	-0,17	6	4	0,581	0,001	24	0	
24.04.2025	67,4	49,54	17,86	35,08	34,36	34,92	34,48	-0,12	6	4	0,608	0	24	0	
25.04.2025	67,31	49,69	17,62	35,01	34,3	34,94	34,5	-0,2	6	4	0,597	0	24	0	
26.04.2025	67,72	48,57	19,15	36,77	36,02	36,56	36,09	-0,07	6	4	0,688	0,003	24	0	
27.04.2025	67,39	48,94	18,45	36,31	35,57	36,15	35,72	-0,15	6	4	0,648	0,001	24	0	
28.04.2025	67,37	49,74	17,63	34,52	33,81	34,35	33,92	-0,11	6	4	0,591	0,001	24	0	
29.04.2025	67,45	49,41	18,04	35,18	34,48	35,03	34,59	-0,11	6	4	0,619	0,003	24	0	
30.04.2025	67,89	50,83	17,06	37,59	36,83	37,51	37	-0,17	6	4	0,619	-0,003	24	0	
01.05.2025	68,09	51,39	16,7	40,81	39,99	40,81	40,26	-0,27	6	4	0,656	-0,006	24	0	
02.05.2025	67,08	50,15	16,93	33,96	33,29	33,99	33,56	-0,27	6	4	0,547	0	24	0	
03.05.2025	65,78	49,87	15,91	39,9	39,09	40,02	39,53	-0,44	6	4	0,599	-0,007	24	0	*
04.05.2025	67,83	49,09	18,74	36,25	35,53	36,21	35,78	-0,25	6	4	0,653	0,002	24	0	
05.05.2025	66,95	49,64	17,31	38,13	37,34	38,17	37,67	-0,33	6	4	0,63	-0,002	24	0	
06.05.2025	63,16	51,7	11,46	55,46	54,45	55,87	55,13	-0,68	6	4	0,589	-0,018	24	0	
07.05.2025	67,93	49,01	18,92	34,95	34,2	34,94	34,48	-0,28	6	4	0,636	0	24	0	
08.05.2025	68,2	48,78	19,42	35,42	34,67	35,31	34,89	-0,22	6	4	0,663	0	24	0	
09.05.2025	68,1	49,37	18,73	33,97	33,26	33,85	33,44	-0,18	6	4	0,614	0	24	0	
10.05.2025	68,3	48,63	19,67	35,87	35,1	35,73	35,28	-0,18	6	4	0,682	0,001	24	0	
11.05.2025	67,99	48,71	19,28	36,39	35,65	36,19	35,76	-0,11	6	4	0,682	0	24	0	
12.05.2025	68,25	49,06	19,19	35,18	34,43	35,04	34,61	-0,18	6	4	0,651	0	24	0	
13.05.2025	68,11	49,11	19	35,29	34,56	35,07	34,63	-0,07	6	4	0,656	0,001	24	0	
14.05.2025	67,72	49,72	18	35,3	34,57	35,16	34,7	-0,13	6	4	0,619	0	24	0	
15.05.2025	67,56	48,48	19,08	39,9	39,06	39,71	39,26	-0,2	6	4	0,736	0,001	24	0	
16.05.2025	65,78	49,64	16,14	40,23	39,45	40,17	39,69	-0,24	6	4	0,627	0,001	24	0	
17.05.2025	65,88	50,04	15,84	40,6	39,8	40,53	40,04	-0,24	6	4	0,62	0	24	0	
18.05.2025	67,71	48,71	19	36,93	36,17	36,73	36,29	-0,12	6	4	0,683	0,001	24	0	
19.05.2025	69,03	58,83	10,2	60,18	58,88	60,57	59,57	-0,69	6	4	0,565	-0,036	24	0	
20.05.2025	71,26	68,22	3,04	157,98	154,37	160,95	157,56	-3,19	6	4	0,26	-0,196	24	0	
21.05.2025	70,86	67,74	3,12	153,15	149,71	156,08	152,84	-3,13	6	4	0,265	-0,188	24	0	
22.05.2025	70,94	67,18	3,76	156,56	153,02	159,37	156,11	-3,09	6	4	0,377	-0,183	24	0	
23.05.2025	70,34	64,23	6,11	106,38	104,02	108,01	105,93	-1,91	6	4	0,518	-0,103	24	0	
Итого:				1638,1	1603,44	1646,7	1621,17	-17,73			19,069	-0,725	768	0	
Средние:	67,81	51,98	15,83						6	4					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21/04/2524:00	28118,55	27497,46	28368,42	28064,62	-567,16	604,671	-21,244	10739	4
23/05/2524:00	29756,69	29100,9	30015,12	29685,79	-584,89	623,74	-21,969	11507	4
Итого:	1638,14	1603,44	1646,7	1621,17	-17,73	19,069	-0,725	768	0

Период нормальной работы 768ч

Период отсутствия учета тепл. энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 11514ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

