

#132873#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

22/05/25г.-23/06/25г.

Абонент: ЖЭУ-23

Адрес: Земельная, 8-8а

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

Заводской номер 00262881

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0х5450

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.05.2025	70,94	67,18	3,76	156,56	153,02	159,37	156,11	-3,09	6	4	0,377	-0,183	24	0	
23.05.2025	70,34	64,23	6,11	106,38	104,02	108,01	105,93	-1,91	6	4	0,518	-0,103	24	0	
24.05.2025	67,83	48,82	19,01	37,05	36,27	37,11	36,63	-0,36	6	4	0,67	0	24	0	
25.05.2025	67,75	48,52	19,23	38,04	37,28	37,96	37,48	-0,2	6	4	0,708	0,001	24	0	
26.05.2025	67,69	48,93	18,76	36,83	36,08	36,53	36,05	0,03	6	4	0,679	0,002	24	0	
27.05.2025	67,57	48,86	18,71	37,45	36,68	37,19	36,71	-0,03	6	4	0,685	0,001	24	0	
28.05.2025	68,22	48,99	19,23	35,86	35,11	35,6	35,15	-0,04	6	4	0,676	0,001	24	0	
29.05.2025	68,21	49,11	19,1	34,83	34,12	34,56	34,13	-0,01	6	4	0,652	0,003	24	0	
30.05.2025	68,07	49,15	18,92	35,68	34,95	35,43	34,96	-0,01	6	4	0,662	0,003	24	0	
31.05.2025	64,15	51,65	12,5	54,06	53,06	54,33	53,63	-0,57	6	4	0,635	-0,015	24	0	
01.06.2025	67,63	49,14	18,49	36,75	36	36,67	36,19	-0,19	6	4	0,657	0	24	0	
02.06.2025	67,76	48,98	18,78	36,49	35,75	36,48	36,01	-0,26	6	4	0,66	0	24	0	
03.06.2025	67,42	49,32	18,1	36,74	35,99	36,73	36,25	-0,26	6	4	0,639	0	24	0	
04.06.2025	67,5	49,35	18,15	36,98	36,21	37,11	36,63	-0,42	6	4	0,636	0	24	0	
05.06.2025	67,59	49,93	17,66	35,12	34,41	35,18	34,71	-0,3	6	4	0,592	0,001	24	0	
06.06.2025	67,12	49,34	17,78	37,07	36,33	37,19	36,71	-0,38	6	4	0,629	-0,001	24	0	
07.06.2025	67,67	48,94	18,73	36,9	36,15	36,96	36,48	-0,33	6	4	0,661	0	24	0	
08.06.2025	67,3	49,25	18,05	36,36	35,64	36,5	36,02	-0,38	6	4	0,627	0	24	0	
09.06.2025	67,29	49,36	17,93	36,17	35,43	36,37	35,9	-0,47	6	4	0,615	-0,002	24	0	
10.06.2025	67,12	49,88	17,24	37	36,26	37,2	36,71	-0,45	6	4	0,604	-0,003	24	0	
11.06.2025	66,95	49,52	17,43	37,03	36,28	37,19	36,71	-0,43	6	4	0,615	0	24	0	
12.06.2025	67,33	49,03	18,3	38,38	37,63	38,45	37,97	-0,34	6	4	0,672	0	24	0	
13.06.2025	67,47	49	18,47	37,21	36,43	37,36	36,88	-0,45	6	4	0,649	0	24	0	
14.06.2025	67	49,91	17,09	35,42	34,7	35,53	35,06	-0,36	6	4	0,575	0	24	0	
15.06.2025	67,18	49,21	17,97	37,32	36,57	37,43	36,95	-0,38	6	4	0,639	0	24	0	
16.06.2025	67,08	49,37	17,71	37,57	36,83	37,67	37,19	-0,36	6	4	0,635	0	24	0	
17.06.2025	67,3	49,54	17,76	36,36	35,62	36,38	35,9	-0,28	6	4	0,619	0,002	24	0	
18.06.2025	67,12	49,26	17,86	37,47	36,71	37,64	37,16	-0,45	6	4	0,633	-0,002	24	0	
19.06.2025	64,01	51,91	12,1	50,12	49,18	50,62	49,93	-0,75	6	4	0,557	-0,021	24	0	
20.06.2025	67,29	49,57	17,72	36,35	35,63	36,34	35,86	-0,23	6	4	0,619	0,001	24	0	
21.06.2025	67,71	49,34	18,37	35,6	34,85	35,71	35,23	-0,38	6	4	0,621	-0,001	24	0	
22.06.2025	67,62	49,15	18,47	36,17	35,41	36,36	35,89	-0,48	6	4	0,63	-0,004	24	0	
23.06.2025	67,42	49,82	17,6	35,15	34,44	35,28	34,81	-0,37	6	4	0,586	0	24	0	
Итого:				1428,4	1399,04	1434,4	1413,93	-14,89			20,632	-0,32	792	0	
Средние:	67,47	50,41	17,06						6	4					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21/05/2524:00	29493,75	28843,86	29747,74	29423,75	-579,89	622,845	-21,683	11459	4
23/06/2524:00	30922,22	30242,9	31182,18	30837,68	-594,78	643,477	-22,003	12251	4
Итого:	1428,47	1399,04	1434,44	1413,93	-14,89	20,632	-0,32	792	0

Период нормальной работы 792ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 12270ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

