

#85777#

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/05/24г.-23/06/24г.

Абонент: ЖЭУ-23

Адрес: Земельная,8-8а

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

M сет. воды= \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс= \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Tхв= 0.00°C

Заводской номер 00262881

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=1

T3=0

КС=0x5450

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23.05.2024	66,43	48,97	17,46	34,31	33,61	34,56	34,11	-0,5	6	4	0,564	-0,002	24	0	
24.05.2024	66,52	49,3	17,22	33,09	32,46	33,36	32,96	-0,5	6	4	0,537	-0,002	24	0	
25.05.2024	66,61	48,76	17,85	33,14	32,48	33,39	33	-0,52	6	4	0,558	-0,001	24	0	
26.05.2024	66,68	49,2	17,48	33,64	32,94	34	33,59	-0,65	6	4	0,542	-0,006	24	0	
27.05.2024	66,46	49,27	17,19	33,35	32,67	33,66	33,2	-0,53	6	4	0,536	-0,002	24	0	
28.05.2024	66,58	49,22	17,36	32,35	31,72	32,59	32,2	-0,48	6	4	0,528	-0,003	24	0	
29.05.2024	66,78	49,12	17,66	32,97	32,3	33,18	32,78	-0,48	6	4	0,548	-0,001	24	0	
30.05.2024	66,86	49,48	17,38	34,89	34,18	35,06	34,65	-0,47	6	4	0,57	-0,003	24	0	
31.05.2024	67,07	50,34	16,73	36,21	35,51	36,45	35,97	-0,46	6	4	0,572	-0,002	24	0	
01.06.2024	67,14	50,06	17,08	36,64	35,9	36,81	36,32	-0,42	6	4	0,595	-0,003	24	0	
02.06.2024	67,07	50,07	17	36,57	35,83	36,69	36,21	-0,38	6	4	0,591	0	24	0	
03.06.2024	67,18	49,79	17,39	37,22	36,46	37,32	36,84	-0,38	6	4	0,617	0	24	0	
04.06.2024	66,91	50,2	16,71	36,44	35,7	36,61	36,14	-0,44	6	4	0,575	0,001	24	0	
05.06.2024	67,23	49,75	17,48	37,09	36,35	37,35	36,87	-0,52	6	4	0,611	-0,003	24	0	
06.06.2024	67,21	49,75	17,46	37,15	36,4	37,39	36,91	-0,51	6	4	0,612	-0,004	24	0	
07.06.2024	67,23	49,33	17,9	37,83	37,06	38,14	37,66	-0,6	6	4	0,633	-0,005	24	0	
08.06.2024	67,13	49,57	17,56	38,72	37,95	39,02	38,53	-0,58	6	4	0,639	-0,005	24	0	
09.06.2024	67,27	49,06	18,21	39,3	38,5	39,47	38,99	-0,49	6	4	0,675	-0,003	24	0	
10.06.2024	67,19	49,81	17,38	37,24	36,48	37,39	36,91	-0,43	6	4	0,614	-0,003	24	0	
11.06.2024	67,13	49,51	17,62	37,68	36,92	37,71	37,23	-0,31	6	4	0,636	0,001	24	0	
12.06.2024	67,21	48,69	18,52	39,93	39,12	40,01	39,53	-0,41	6	4	0,705	0	24	0	
13.06.2024	67,05	49,81	17,24	38,12	37,34	38,29	37,8	-0,46	6	4	0,621	-0,001	24	0	
14.06.2024	66,87	49,68	17,19	37,86	37,11	38,17	37,69	-0,58	6	4	0,612	-0,006	24	0	
15.06.2024	66,97	49,49	17,48	39,96	39,15	40,33	39,84	-0,69	6	4	0,651	-0,009	24	0	
16.06.2024	66,78	49,51	17,27	38,41	37,63	38,75	38,27	-0,64	6	4	0,619	-0,008	24	0	
17.06.2024	66,88	49,67	17,21	37,66	36,91	37,93	37,45	-0,54	6	4	0,608	-0,003	24	0	
18.06.2024	66,73	50	16,73	37,89	37,13	38,22	37,74	-0,61	6	4	0,59	-0,01	24	0	
19.06.2024	66,78	49,62	17,16	38,12	37,35	38,51	38,03	-0,68	6	4	0,61	-0,009	24	0	
20.06.2024	66,82	49,48	17,34	39,02	38,26	39,34	38,86	-0,6	6	4	0,635	-0,007	24	0	
21.06.2024	66,86	49,51	17,35	38,37	37,6	38,59	38,11	-0,51	6	4	0,627	-0,002	24	0	
22.06.2024	66,87	49,5	17,37	39,53	38,73	39,85	39,37	-0,64	6	4	0,64	-0,006	24	0	
23.06.2024	66,85	49,45	17,4	40,16	39,35	40,62	40,13	-0,78	6	4	0,647	-0,013	24	0	
Итого:				1180,8	1157,1	1188,7	1173,89	-16,79			19,318	-0,12	768	0	
Средние:	66,91	49,53	17,38						6	4					

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22/05/2424:00	8094,48	7916,98	8162,65	8078,48	-161,5	178,483	-4,875	2723	4
23/06/2424:00	9275,34	9074,08	9351,41	9252,37	-178,29	197,801	-4,995	3491	4
Итого:	1180,86	1157,1	1188,76	1173,89	-16,79	19,318	-0,12	768	0

Период нормальной работы 768ч  
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч  
Время работы прибора после сброса 3532ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

