

#89964#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
22/06/24г.-23/07/24г.

Абонент: ЖЭУ-23

Адрес: Земельная,8-8а

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

M сет.воды= т.сут Mгвс= т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Tхв= 0.00°C

Заводской номер 00262881

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0x5450

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
22.06.2024	66,87	49,5	17,37	39,53	38,73	39,85	39,37	-0,64	6	4	0,64	-0,006	24	0	
23.06.2024	66,85	49,45	17,4	40,16	39,35	40,62	40,13	-0,78	6	4	0,647	-0,013	24	0	
24.06.2024	66,75	49,61	17,14	38,25	37,48	38,8	38,32	-0,84	6	4	0,602	-0,018	24	0	
25.06.2024	66,9	49,4	17,5	38,85	38,08	39,45	38,97	-0,89	6	4	0,622	-0,018	24	0	
26.06.2024	66,88	49,49	17,39	38,03	37,28	38,59	38,11	-0,83	6	4	0,609	-0,018	24	0	
27.06.2024	66,96	49,91	17,05	38,41	37,63	38,89	38,4	-0,77	6	4	0,605	-0,017	24	0	
28.06.2024	66,58	50,2	16,38	37,03	36,3	37,5	37,02	-0,72	6	4	0,562	-0,012	24	0	
29.06.2024	66,79	49,84	16,95	37,82	37,07	38,17	37,69	-0,62	6	4	0,6	-0,009	24	0	
30.06.2024	66,89	50,01	16,88	37,7	36,96	38,15	37,66	-0,7	6	4	0,589	-0,011	24	0	
01.07.2024	66,57	50,3	16,27	36,62	35,89	37,08	36,6	-0,71	6	4	0,548	-0,014	24	0	
02.07.2024	66,83	50,56	16,27	36,2	35,47	36,73	36,24	-0,77	6	4	0,542	-0,018	24	0	
03.07.2024	66,88	50	16,88	38,66	37,89	39,19	38,7	-0,81	6	4	0,6	-0,019	24	0	
04.07.2024	66,83	49,87	16,96	37,22	36,46	37,78	37,3	-0,84	6	4	0,577	-0,02	24	0	
05.07.2024	66,67	50,04	16,63	38,65	37,88	39,25	38,76	-0,88	6	4	0,589	-0,019	24	0	
06.07.2024	66,72	50,36	16,36	39,04	38,28	39,49	38,99	-0,71	6	4	0,59	-0,011	24	0	
07.07.2024	66,85	49,63	17,22	37,96	37,21	38,44	37,96	-0,75	6	4	0,604	-0,013	24	0	
08.07.2024	65,3	51,01	14,29	44,91	44,03	45,4	44,82	-0,79	6	4	0,593	-0,02	24	0	
09.07.2024	66,75	49,62	17,13	37,55	36,79	37,91	37,43	-0,64	6	4	0,598	-0,009	24	0	
10.07.2024	66,17	49,57	16,6	36,94	36,19	37,29	36,81	-0,62	6	4	0,57	-0,008	24	0	
11.07.2024	66,05	49,63	16,42	34,32	33,63	34,53	34,09	-0,46	6	4	0,531	-0,001	24	0	
12.07.2024	66	49,83	16,17	33,64	32,99	33,92	33,45	-0,46	6	4	0,513	-0,004	24	0	
13.07.2024	65,98	49,74	16,24	34,91	34,22	35,19	34,74	-0,52	6	4	0,533	-0,003	24	0	
14.07.2024	66,22	50,16	16,06	37,82	37,07	38,32	37,84	-0,77	6	4	0,558	-0,015	24	0	
15.07.2024	66,37	50,22	16,15	38,02	37,28	38,48	38	-0,72	6	4	0,565	-0,012	24	0	
16.07.2024	66,17	51,01	15,16	35,87	35,16	36,26	35,78	-0,62	6	4	0,501	-0,013	24	0	
17.07.2024	66,32	50,95	15,37	36,61	35,89	37	36,52	-0,63	6	4	0,521	-0,011	24	0	
18.07.2024	65,25	52,22	13,03	39,67	38,9	40,05	39,5	-0,6	6	4	0,477	-0,012	24	0	
19.07.2024	66	50,78	15,22	37,98	37,22	38,46	37,98	-0,76	6	4	0,53	-0,018	24	0	
20.07.2024	66,33	50,51	15,82	37,09	36,34	37,47	36,99	-0,65	6	4	0,545	-0,011	24	0	
21.07.2024	66,39	50,61	15,78	36,33	35,63	36,75	36,27	-0,64	6	4	0,53	-0,011	24	0	
22.07.2024	66,31	50,44	15,87	37,37	36,64	37,69	37,21	-0,57	6	4	0,554	-0,009	24	0	
23.07.2024	66,24	50,62	15,62	36,69	35,94	36,97	36,49	-0,55	6	4	0,535	-0,008	24	0	
Итого:				1205,8	1181,88	1219,6	1204,14	-22,26			18,18	-0,401	768	0	
Средние:	66,45	50,15	16,29						6	4					

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
21/06/2424:00	9195,65	8996	9270,94	9172,87	-176,87	196,514	-4,976	3443	4
23/07/2424:00	10401,5	10177,88	10490,61	10377,01	-199,13	214,694	-5,377	4211	4
Итого:	1205,85	1181,88	1219,67	1204,14	-22,26	18,18	-0,401	768	0

16.893 Гк

Период нормальной работы 768ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса-4225ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____

