

#92301#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
22/07/24г.-23/08/24г.

Абонент: ЖЭУ-23

Адрес: Земельная,8-8а

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

M сет. воды= т.сут Mгвс= т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Tхв= 0.00°C

Заводской номер 00262881

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

T3=0

КС=0x5450

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
22.07.2024	66,31	50,44	15,87	37,37	36,64	37,69	37,21	-0,57	6	4	0,554	-0,009	24	0	
23.07.2024	66,24	50,62	15,62	36,69	35,94	36,97	36,49	-0,55	6	4	0,535	-0,008	24	0	
24.07.2024	66,33	50,48	15,85	37,17	36,45	37,43	36,95	-0,5	6	4	0,555	-0,003	24	0	
25.07.2024	66,33	50,89	15,44	36,4	35,65	36,72	36,24	-0,59	6	4	0,522	-0,008	24	0	
26.07.2024	66,26	50,89	15,37	36,58	35,85	36,98	36,5	-0,65	6	4	0,518	-0,011	24	0	
27.07.2024	66,41	50,6	15,81	38,74	37,95	39,12	38,63	-0,68	6	4	0,568	-0,01	24	0	
28.07.2024	66,09	50,13	15,96	38,47	37,74	38,79	38,31	-0,57	6	4	0,576	-0,007	24	0	
29.07.2024	65,93	50,74	15,19	37,67	36,94	37,94	37,46	-0,52	6	4	0,534	-0,006	24	0	
30.07.2024	65,95	50,26	15,69	39,41	38,64	39,76	39,27	-0,63	6	4	0,575	-0,011	24	0	
31.07.2024	66,12	50,16	15,96	37,91	37,18	38,14	37,66	-0,48	6	4	0,572	-0,007	24	0	
01.08.2024	65,97	49,97	16	37,86	37,12	38,59	38,12	-1	6	4	0,545	-0,025	24	0	*
02.08.2024	66,24	50,4	15,84	37,41	36,66	37,49	37,01	-0,35	6	4	0,565	-0,001	24	0	
03.08.2024	66,19	50,64	15,55	38,32	37,6	38,5	38,01	-0,41	6	4	0,565	-0,003	24	0	
04.08.2024	66,27	50,78	15,49	36,41	35,67	36,57	36,09	-0,42	6	4	0,532	-0,001	24	0	
05.08.2024	66,17	50,51	15,66	37,81	37,07	37,95	37,47	-0,4	6	4	0,561	-0,001	24	0	
06.08.2024	67,04	49,98	17,06	36,55	35,82	36,74	36,26	-0,44	6	4	0,591	-0,003	24	0	
07.08.2024	57,05	54,31	2,74	58,26	57,39	59,66	58,84	-1,45	6	4	0,084	-0,072	24	0	*
08.08.2024	24,71	22,08	2,63	0,77	0,77	0	0	0,77	6	4	0,019	0,017	24	0	*
09.08.2024	21,82	21,56	0,26	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
10.08.2024	21,12	20,96	0,16	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
11.08.2024	20,67	20,53	0,14	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
12.08.2024	20,31	20,2	0,11	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
13.08.2024	19,96	19,84	0,12	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
14.08.2024	19,8	19,75	0,05	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
15.08.2024	19,66	19,6	0,06	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
16.08.2024	19,78	19,8	-0,02	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
17.08.2024	19,86	19,87	-0,01	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
18.08.2024	19,87	19,83	0,04	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
19.08.2024	19,85	19,85	0	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
20.08.2024	23,21	33,96	-10,75	3,4	3,4	9,04	8,99	-5,59	6	4	-0,224	-0,203	24	0	*
21.08.2024	55,21	64,37	-9,16	32,48	31,99	162,18	159,13	-127,14	6	4	-8,457	-8,404	24	0	*
22.08.2024	65,53	63,02	2,51	21	20,61	83,99	82,46	-61,85	6	4	-3,833	-3,996	24	0	*
23.08.2024	65,07	49,2	15,87	29,57	28,99	28,25	27,96	1,03	6	4	0,511	0,049	24	0	*
Итого:				746,25	732,07	948,5	935,06	-202,99			-3,032	-12,723	792	0	
Средние:	47,67	39,88	7,79						6	4					

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
21/07/2424:00	10327,44	10105,3	10415,95	10303,31	-198,01	213,605	-5,36	4163	4
23/08/2424:00	11073,69	10837,37	11364,45	11238,37	-401	210,573	-18,083	4955	4
Итого:	746,25	732,07	948,5	935,06	-202,99	-3,032	-12,723	792	0

9.3917

Период нормальной работы 792ч

Период отсутств.счета теплоэнергии 0ч

Время работы прибора погр.сбора 5023ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____

