

#97424#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
22/09/24г.-22/10/24г.

Абонент: ЖЭУ -23

Адрес: Земельная,8-8а

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

M сет. воды= т.сут Mгвс= т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Tхв= 0.00°C

Заводской номер 00262881

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

T3=0

КС=0x5450

ПО 2.7

| Дата | t1 °C | t2 °C | dt °C | V1 м3 | M1 т | V2 м3 | M2 т | Mг т | P1 кг/см2 | P2 кг/см2 | Qo Гкал | Qг Гкал | ВНР ч | ВОС ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|---------|--------------|--------------|------------|------------|----------|----------|----|
| 22.09.2024 | 66,85 | 50,26 | 16,59 | 38,14 | 37,38 | 37,95 | 37,47 | -0,09 | 6 | 4 | 0,618 | 0,003 | 24 | 0 | |
| 23.09.2024 | 67,2 | 50,18 | 17,02 | 37,51 | 36,77 | 37,29 | 36,82 | -0,05 | 6 | 4 | 0,624 | 0,005 | 24 | 0 | |
| 24.09.2024 | 66,76 | 50,35 | 16,41 | 37,78 | 37,02 | 37,76 | 37,28 | -0,26 | 6 | 4 | 0,595 | 0,002 | 24 | 0 | |
| 25.09.2024 | 66,98 | 50,42 | 16,56 | 38,17 | 37,41 | 38,18 | 37,7 | -0,29 | 6 | 4 | 0,606 | 0 | 24 | 0 | |
| 26.09.2024 | 66,87 | 50,3 | 16,57 | 37,47 | 36,71 | 37,4 | 36,92 | -0,21 | 6 | 4 | 0,599 | 0,001 | 24 | 0 | |
| 27.09.2024 | 67,03 | 50,11 | 16,92 | 38,16 | 37,4 | 38,18 | 37,71 | -0,31 | 6 | 4 | 0,618 | 0 | 24 | 0 | |
| 28.09.2024 | 66,68 | 50,49 | 16,19 | 38,22 | 37,46 | 38,28 | 37,8 | -0,34 | 6 | 4 | 0,59 | 0 | 24 | 0 | |
| 29.09.2024 | 66,95 | 49,64 | 17,31 | 40,49 | 39,68 | 40,51 | 40,03 | -0,35 | 6 | 4 | 0,672 | 0 | 24 | 0 | |
| 30.09.2024 | 66,71 | 50,07 | 16,64 | 39,31 | 38,53 | 39,37 | 38,88 | -0,35 | 6 | 4 | 0,625 | -0,001 | 24 | 0 | |
| 01.10.2024 | 66,27 | 50,38 | 15,89 | 37,57 | 36,86 | 37,65 | 37,18 | -0,32 | 6 | 4 | 0,573 | -0,001 | 24 | 0 | * |
| 02.10.2024 | 66,16 | 50,11 | 16,05 | 42,51 | 41,67 | 42,71 | 42,18 | -0,51 | 6 | 4 | 0,643 | -0,005 | 24 | 0 | |
| 03.10.2024 | 66,87 | 49,8 | 17,07 | 39,26 | 38,48 | 39,28 | 38,8 | -0,32 | 6 | 4 | 0,644 | 0 | 24 | 0 | |
| 04.10.2024 | 66,77 | 50,24 | 16,53 | 39,05 | 38,26 | 39,15 | 38,66 | -0,4 | 6 | 4 | 0,612 | -0,002 | 24 | 0 | |
| 05.10.2024 | 67,07 | 49,43 | 17,64 | 39,85 | 39,05 | 39,91 | 39,43 | -0,38 | 6 | 4 | 0,667 | 0,001 | 24 | 0 | |
| 06.10.2024 | 66,24 | 50,28 | 15,96 | 41,59 | 40,75 | 41,77 | 41,26 | -0,51 | 6 | 4 | 0,626 | -0,004 | 24 | 0 | |
| 07.10.2024 | 66,85 | 49,9 | 16,95 | 39,19 | 38,43 | 39,25 | 38,77 | -0,34 | 6 | 4 | 0,636 | 0 | 24 | 0 | |
| 08.10.2024 | 66,84 | 49,94 | 16,9 | 38,76 | 37,97 | 38,92 | 38,44 | -0,47 | 6 | 4 | 0,619 | -0,002 | 24 | 0 | |
| 09.10.2024 | 67,24 | 49,92 | 17,32 | 37,98 | 37,23 | 38,19 | 37,72 | -0,49 | 6 | 4 | 0,622 | -0,004 | 24 | 0 | |
| 10.10.2024 | 67,13 | 50,46 | 16,67 | 37,33 | 36,56 | 37,44 | 36,95 | -0,39 | 6 | 4 | 0,592 | -0,002 | 24 | 0 | |
| 11.10.2024 | 67,13 | 49,82 | 17,31 | 37,53 | 36,76 | 37,75 | 37,28 | -0,52 | 6 | 4 | 0,611 | -0,002 | 24 | 0 | |
| 12.10.2024 | 68,46 | 47,4 | 21,06 | 48,92 | 47,89 | 48 | 47,46 | 0,43 | 6 | 4 | 1,03 | 0,028 | 24 | 0 | * |
| 13.10.2024 | 68,97 | 46,39 | 22,58 | 75,75 | 74,13 | 74,94 | 74,19 | -0,06 | 6 | 4 | 1,671 | 0 | 24 | 0 | |
| 14.10.2024 | 69,17 | 45,84 | 23,33 | 67,48 | 66,04 | 66,76 | 66,1 | -0,06 | 6 | 4 | 1,538 | 0,002 | 24 | 0 | |
| 15.10.2024 | 69,46 | 45,39 | 24,07 | 68,43 | 66,92 | 68,35 | 67,67 | -0,75 | 6 | 4 | 1,575 | -0,011 | 24 | 0 | |
| 16.10.2024 | 69,59 | 46,05 | 23,54 | 76,72 | 75,06 | 77,07 | 76,33 | -1,27 | 6 | 4 | 1,711 | -0,034 | 24 | 0 | |
| 17.10.2024 | 69,55 | 46,16 | 23,39 | 75,1 | 73,48 | 75,45 | 74,7 | -1,22 | 6 | 4 | 1,666 | -0,033 | 24 | 0 | |
| 18.10.2024 | 69,29 | 45,95 | 23,34 | 71,55 | 70,01 | 71,92 | 71,21 | -1,2 | 6 | 4 | 1,578 | -0,03 | 24 | 0 | |
| 19.10.2024 | 69,28 | 45,86 | 23,42 | 71,05 | 69,51 | 71,4 | 70,7 | -1,19 | 6 | 4 | 1,574 | -0,03 | 24 | 0 | |
| 20.10.2024 | 69,45 | 45,87 | 23,58 | 74,54 | 72,92 | 74,79 | 74,07 | -1,15 | 6 | 4 | 1,667 | -0,025 | 24 | 0 | |
| 21.10.2024 | 69,05 | 45,29 | 23,76 | 66,31 | 64,87 | 66,38 | 65,76 | -0,89 | 6 | 4 | 1,504 | -0,013 | 24 | 0 | |
| 22.10.2024 | 68,56 | 44,93 | 23,63 | 54,2 | 53,04 | 54,22 | 53,71 | -0,67 | 6 | 4 | 1,227 | -0,005 | 24 | 0 | |
| Итого: | | | | 1525,9 | 1494,25 | 1526,2 | 1509,18 | -14,93 | | | 29,133 | -0,162 | 744 | 0 | |
| Средние: | 67,65 | 48,62 | 19,03 | | | | | | 6 | 4 | | | | | |

| Дата | V1 м3 | M1 т | V2 м3 | M2 т | Mг т | Qo Гкал | Qг Гкал | ВНР ч | ВОС ч |
|---------------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|------------|----------|----------|
| 21/09/2424:00 | 11997,99 | 11743,2 | 12277,12 | 12140,47 | -397,27 | 226,077 | -17,842 | 5651 | 4 |
| 22/10/2424:00 | 13523,91 | 13237,45 | 13803,34 | 13649,65 | -412,2 | 255,21 | -18,004 | 6395 | 4 |
| Итого: | 1525,92 | 1494,25 | 1526,22 | 1509,18 | -14,93 | 29,133 | -0,162 | 744 | 0 |

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств. учета энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 6415ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

