

#101697#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

22/10/24г.-23/11/24г.

Абонент: ЖЭУ-23

Адрес: Земельная, 8-8а

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

M сет. воды = т.сут Mгвс = т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Тхв = 0.00°C

Заводской номер 00262881

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0х5450

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.10.2024	68,56	44,93	23,63	54,2	53,04	54,22	53,71	-0,67	6	4	1,227	-0,005	24	0	
23.10.2024	68,76	44,8	23,96	63,62	62,25	63,78	63,2	-0,95	6	4	1,452	-0,017	24	0	
24.10.2024	69,28	45,22	24,06	67,29	65,86	67,47	66,84	-0,98	6	4	1,541	-0,018	24	0	
25.10.2024	69,3	46,28	23,02	77,39	75,73	77,73	76,97	-1,24	6	4	1,686	-0,032	24	0	
26.10.2024	69,15	45,56	23,59	69,14	67,67	69,25	68,57	-0,9	6	4	1,556	-0,015	24	0	
27.10.2024	68,92	45,02	23,9	65,43	64,06	65,66	65,03	-0,97	6	4	1,489	-0,021	24	0	
28.10.2024	69,1	45,06	24,04	66,16	64,76	66,32	65,7	-0,94	6	4	1,516	-0,017	24	0	
29.10.2024	68,97	44,84	24,13	61,62	60,3	61,75	61,18	-0,88	6	4	1,417	-0,013	24	0	
30.10.2024	68,76	44,94	23,82	61,35	60,03	61,37	60,78	-0,75	6	4	1,395	-0,007	24	0	
31.10.2024	68,71	45,32	23,39	66,4	64,98	66,37	65,7	-0,72	6	4	1,488	-0,006	24	0	
01.11.2024	68,82	44,75	24,07	59,17	57,89	59,11	58,57	-0,68	6	4	1,364	-0,004	24	0	
02.11.2024	69,34	46,48	22,86	77,41	75,73	77,71	76,91	-1,18	6	4	1,677	-0,029	24	0	
03.11.2024	69,4	46,16	23,24	77,97	76,28	78,26	77,5	-1,22	6	4	1,718	-0,033	24	0	
04.11.2024	67,76	46,55	21,21	83,79	82,05	84,36	83,47	-1,42	6	4	1,676	-0,042	24	0	
05.11.2024	69,06	46,46	22,6	82,53	80,75	82,94	82,09	-1,34	6	4	1,765	-0,039	24	0	
06.11.2024	69,53	46,62	22,91	83,8	81,99	84,13	83,26	-1,27	6	4	1,82	-0,033	24	0	
07.11.2024	69,43	46,42	23,01	84,51	82,69	85,02	84,13	-1,44	6	4	1,835	-0,042	24	0	
08.11.2024	69,69	45,96	23,73	77,08	75,4	77,58	76,83	-1,43	6	4	1,725	-0,042	24	0	
09.11.2024	69,58	46,67	22,91	83,08	81,26	83,5	82,62	-1,36	6	4	1,8	-0,039	24	0	
10.11.2024	70,62	47,2	23,42	89,8	87,8	90,03	89,07	-1,27	6	4	1,997	-0,033	24	0	
11.11.2024	74,49	39,92	34,57	110,74	108,01	110,27	109,44	-1,43	6	4	3,68	-0,034	24	0	
12.11.2024	74,68	39,27	35,41	110,91	108,17	110,27	109,49	-1,32	6	4	3,779	-0,032	24	0	
13.11.2024	74,38	47,26	27,12	79,47	77,51	79,24	78,41	-0,9	6	4	2,061	-0,017	24	0	
14.11.2024	71	45,94	25,06	78,81	77,05	78,81	78,05	-1	6	4	1,886	-0,023	24	0	
15.11.2024	69,53	45,03	24,5	75,84	74,21	75,95	75,22	-1,01	6	4	1,773	-0,02	24	0	
16.11.2024	69,4	44,46	24,94	73,7	72,1	73,72	73	-0,9	6	4	1,76	-0,015	24	0	
17.11.2024	69,65	45,18	24,47	80,93	79,19	81,14	80,4	-1,21	6	4	1,883	-0,03	24	0	
18.11.2024	69,65	45,83	23,82	85,04	83,18	85,23	84,38	-1,2	6	4	1,928	-0,029	24	0	
19.11.2024	70,94	46,39	24,55	86,15	84,24	86,27	85,39	-1,15	6	4	2,015	-0,029	24	0	
20.11.2024	70,31	46,15	24,16	82,84	81	83,19	82,33	-1,33	6	4	1,895	-0,037	24	0	
21.11.2024	70,41	47,41	23	93,98	91,87	94,52	93,48	-1,61	6	4	2,038	-0,051	24	0	
22.11.2024	73,98	46,12	27,86	58,38	56,97	58,05	57,41	-0,44	6	4	1,564	-0,005	24	0	*
23.11.2024	72,88	45,44	27,44	60,43	59,01	59,95	59,33	-0,32	6	4	1,606	0,001	24	0	*
Итого:				2528,9	2473,03	2533,1	2508,46	-35,43			60,012	-0,808	792	0	
Средние:	70,12	45,44	24,67						6	4					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21/10/24г.00	13469,71	13184,41	13749,12	13595,94	-411,53	253,983	-17,999	6371	4
23/11/24г.00	15998,67	15657,44	16282,29	16104,4	-446,96	313,995	-18,807	7163	4
Итого:	2528,96	2473,03	2533,17	2508,46	-35,43	60,012	-0,808	792	0

Период нормальной работы 792ч

Период отсутствия учета теплоты 0ч

Время работы прибора после сброса 7228ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

