

#111939#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
22/12/24г.-23/01/25г.

Абонент: ЖЭУ-23

Адрес: Земельная, 8-8а

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

M сет. воды = т.сут Mгвс = т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Тхв = 0.00°C

Заводской номер 00262881

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0x5450

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.12.2024	69,74	46,64	23,1	91,45	89,45	91,84	90,88	-1,43	6	4	2,006	-0,044	24	0	
23.12.2024	70,14	46,94	23,2	87,06	85,15	87,45	86,5	-1,35	6	4	1,911	-0,038	24	0	
24.12.2024	72,87	47,77	25,1	82,78	80,82	83,07	82,18	-1,36	6	4	1,966	-0,037	24	0	
25.12.2024	72,19	47,43	24,76	84,22	82,27	84,55	83,66	-1,39	6	4	1,973	-0,04	24	0	
26.12.2024	69,85	47,2	22,65	92,46	90,45	92,97	91,98	-1,53	6	4	1,98	-0,048	24	0	
27.12.2024	69,74	46,41	23,33	86,85	84,96	87,21	86,29	-1,33	6	4	1,924	-0,036	24	0	
28.12.2024	69,69	46,9	22,79	91,73	89,73	92,18	91,21	-1,48	6	4	1,976	-0,045	24	0	
29.12.2024	69,76	46,88	22,88	93,29	91,23	93,68	92,71	-1,48	6	4	2,018	-0,043	24	0	
30.12.2024	69,77	46,35	23,42	94,05	91,95	94,45	93,49	-1,54	6	4	2,08	-0,047	24	0	
31.12.2024	69,81	46,67	23,14	91,12	89,12	91,53	90,57	-1,45	6	4	1,998	-0,043	24	0	
01.01.2025	69,67	47,03	22,64	91,98	89,95	92,4	91,43	-1,48	6	4	1,968	-0,043	24	0	
02.01.2025	71,5	47,68	23,82	92,72	90,59	93	92	-1,41	6	4	2,092	-0,041	24	0	
03.01.2025	75,89	48,56	27,33	89,13	86,86	89,26	88,3	-1,44	6	4	2,307	-0,042	24	0	
04.01.2025	77,26	48,9	28,36	89,07	86,74	89,11	88,09	-1,35	6	4	2,398	-0,042	24	0	
05.01.2025	77,84	48,82	29,02	87,1	84,79	87,08	86,12	-1,33	6	4	2,399	-0,04	24	0	
06.01.2025	76,53	48,75	27,78	88,46	86,21	88,6	87,61	-1,4	6	4	2,328	-0,043	24	0	
07.01.2025	69,77	46,52	23,25	92,57	90,55	92,98	92,02	-1,47	6	4	2,04	-0,043	24	0	
08.01.2025	71,65	47,06	24,59	95,9	93,69	96,18	95,22	-1,53	6	4	2,232	-0,047	24	0	
09.01.2025	73,51	49,5	24,01	81,96	80	82,2	81,29	-1,29	6	4	1,86	-0,039	24	0	
10.01.2025	72,61	46,54	26,07	63,28	61,8	63,3	62,68	-0,88	6	4	1,571	-0,018	24	0	
11.01.2025	74,98	48,04	26,94	89,46	87,24	89,47	88,51	-1,27	6	4	2,293	-0,032	24	0	
12.01.2025	75,4	47,56	27,84	87,45	85,26	87,4	86,44	-1,18	6	4	2,316	-0,029	24	0	
13.01.2025	76,08	48,56	27,52	86,46	84,26	86,33	85,38	-1,12	6	4	2,264	-0,026	24	0	
14.01.2025	74,94	47,92	27,02	88,78	86,57	88,68	87,72	-1,15	6	4	2,288	-0,026	24	0	
15.01.2025	70,3	46,25	24,05	89,26	87,28	89,29	88,37	-1,09	6	4	2,05	-0,024	24	0	
16.01.2025	70,27	46,31	23,96	89,89	87,91	89,93	88,99	-1,08	6	4	2,058	-0,025	24	0	
17.01.2025	69,64	46	23,64	89,5	87,55	89,58	88,7	-1,15	6	4	2,018	-0,028	24	0	
18.01.2025	70,17	45,73	24,44	87,58	85,66	87,54	86,65	-0,99	6	4	2,05	-0,017	24	0	
19.01.2025	70,35	46,08	24,27	96,78	94,64	96,75	95,8	-1,16	6	4	2,246	-0,027	24	0	
20.01.2025	73,7	46,89	26,81	91,19	88,96	90,98	90,01	-1,05	6	4	2,338	-0,022	24	0	
21.01.2025	75,1	46,96	28,14	85,67	83,54	85,42	84,49	-0,95	6	4	2,31	-0,019	24	0	
22.01.2025	75,55	47,02	28,53	84,21	82,08	84,03	83,11	-1,03	6	4	2,293	-0,02	24	0	
23.01.2025	75,1	47,25	27,85	85,81	83,68	85,78	84,86	-1,18	6	4	2,275	-0,03	24	0	
Итого:				2919,2	2850,94	2924,2	2893,26	-42,32			69,826	-1,144	792	0	
Средние:	72,46	47,24	25,21						6	4					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21/12/2424:00	18229,34	17837,49	18518,25	18318,97	-481,48	369,308	-19,688	7835	4
23/01/2524:00	21148,56	20688,43	21442,47	21212,23	-523,8	439,134	-20,832	8627	4
Итого:	2919,22	2850,94	2924,22	2893,26	-42,32	69,826	-1,144	792	0

Период нормальной работы 992ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 8783ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____

