

#148430#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ПЖСК № 7, УК

Балтийская 17-27, Калининград

9854

ТВ7 (ASCII)

23189285

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	2,701	0	36,021	29,035	0	35,408	28,675	0	24	0	60,5	51,4	0	0,05	-
25.08.2025	2,693	0	36,303	28,968	0	35,68	28,594	0	24	0	60,6	52,4	0	0,08	-
26.08.2025	2,42	0	37,268	28,59	0	36,769	28,288	0	24	0	52,4	46,8	0	0,09	-
27.08.2025	2,634	0	36,02	28,566	0	35,439	28,226	0	24	0	58,7	50,3	0	0,32	-
28.08.2025	2,427	0	34,941	28,771	0	34,342	28,406	0	24	0	60,8	52,5	0	0,57	-
29.08.2025	2,658	0	36,086	28,691	0	35,47	28,325	0	24	0	60,5	52,4	0	0,39	-
30.08.2025	2,474	0	35,338	28,777	0	34,739	28,412	0	24	0	60,4	52,3	0	0,48	-
31.08.2025	2,44	0	34,936	28,649	0	34,34	28,286	0	24	0	60,5	52,3	0	0,45	-
01.09.2025	2,361	0	34,635	28,66	0	34,039	28,291	0	24	0	60,8	52,7	0	0,45	-
02.09.2025	2,329	0	34,524	28,59	0	33,937	28,226	0	24	0	60,4	52,4	0	0,42	-
03.09.2025	2,342	0	34,67	28,593	0	34,078	28,226	0	24	0	60,5	52,6	0	0,3	-
04.09.2025	2,307	0	34,333	28,639	0	33,742	28,268	0	24	0	60,8	52,7	0	0,38	-
05.09.2025	2,195	0	33,896	28,551	0	33,319	28,186	0	24	0	60,5	52,5	0	0,35	-
06.09.2025	2,41	0	34,691	28,221	0	34,101	27,853	0	24	0	60,5	52,6	0	0,03	-
07.09.2025	2,492	0	34,684	27,978	0	34,092	27,618	0	24	0	60,5	52,5	0	0,31	-
08.09.2025	2,404	0	34,189	27,978	0	33,602	27,616	0	24	0	60,7	52,7	0	0,39	-
09.09.2025	2,454	0	34,436	27,863	0	33,851	27,508	0	24	0	60,4	52,3	0	0,29	-
10.09.2025	2,417	0	34,225	27,854	0	33,64	27,498	0	24	0	60,5	52,4	0	0,3	-
11.09.2025	2,289	0	33,537	27,885	0	32,961	27,529	0	24	0	60,7	52,5	0	0,22	-
12.09.2025	2,545	0	34,836	27,788	0	34,243	27,429	0	24	0	60,5	52,4	0	0,17	-
13.09.2025	2,496	0	34,506	27,777	0	33,918	27,421	0	24	0	60,5	52,4	0	0,27	-
14.09.2025	2,456	0	34,42	27,844	0	33,833	27,49	0	24	0	60,5	52,3	0	0,31	-
15.09.2025	2,36	0	33,938	28,077	0	33,354	27,717	0	24	0	60,7	52,3	0	0,07	-
16.09.2025	2,318	0	35,339	29,657	0	34,737	29,274	0	24	0	60,5	52,4	0	0,07	-
17.09.2025	2,545	0	36,775	30,288	0	36,151	29,894	0	24	0	60,4	52,5	0	0,01	-
18.09.2025	2,492	0	34,5	28,119	0	33,905	27,758	0	24	0	60,8	52,3	0	0,03	-
19.09.2025	2,463	0	34,035	27,673	0	33,457	27,322	0	24	0	60,4	51,9	0	0,01	-
20.09.2025	2,5	0	34,425	27,896	0	33,84	27,546	0	24	0	60,5	52,1	0	0,41	-
21.09.2025	2,454	0	34,357	27,816	0	33,775	27,465	0	24	0	60,4	52,1	0	0,4	-
22.09.2025	2,512	0	34,011	27,462	0	33,427	27,107	0	24	0	60,8	52,3	0	0,03	-
23.09.2025	2,47	0	33,935	27,459	0	33,36	27,112	0	24	0	60,4	51,9	0	0,15	-
Итого:	76,058	0	1079,81	878,715	0	1061,549	867,566	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,166														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2025	1609,408	22579,721	18314,868	0	22181,091	18068,538	0	13894	10
23.09.2025	1685,467	23659,531	19193,584	0	23242,638	18936,104	0	14638	10

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.09.2025 7:48:05