

#124599#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 55, МАДОУ
Нарвская 117, г.Калининград
3356

Заводской номер счётчика 20111728	Показания прибора, ГДж 20.04.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.03.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1364,025	1160,392	203.633	48.637

Подпись исполнителя



#124598#

Отчёт за период с 20.03.2025 по 20.04.2025.

Номер абонента 3356
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
Заводской номер 20111728
Номер системы 1
Отчёт сформирован 23.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.03.2025	4,4	7,911	0	92,001	0	0	90,027	0	0	24	0	69	48,1	0,44	0,33
22.03.2025	5,6	7,315	0	92,46	0	0	90,434	0	0	24	0	69,7	50,4	0,44	0,33
23.03.2025	5,7	7,371	0	90,7	0	0	88,754	0	0	24	0	69	49,2	0,44	0,32
24.03.2025	6,8	8,089	0	91,856	0	0	89,886	0	0	24	0	69	47,5	0,44	0,33
25.03.2025	5,5	7,933	0	102,247	0	0	100,044	0	0	24	0	69,2	50,2	0,44	0,33
26.03.2025	4,4	7,502	0	86,285	0	0	84,438	0	0	24	0	68,9	47,7	0,44	0,32
27.03.2025	6,9	7,212	0	81,353	0	0	79,602	0	0	24	0	69,1	47,5	0,44	0,32
28.03.2025	5,7	6,543	0	76,654	0	0	75,028	0	0	24	0	68,6	47,8	0,44	0,32
29.03.2025	8,9	5,309	0	69,68	0	0	68,196	0	0	24	0	68,6	50	0,45	0,32
30.03.2025	9,9	6,109	0	73,603	0	0	72,048	0	0	24	0	68,4	48,2	0,44	0,32
31.03.2025	6,8	7,669	0	88,448	0	0	86,55	0	0	24	0	69	47,9	0,44	0,32
01.04.2025	5,9	7,967	0	91,885	0	0	89,914	0	0	24	0	69	47,8	0,44	0,32
02.04.2025	-	7,509	0	92,584	0	0	90,594	0	0	24	0	69	49,2	0,44	0,32
03.04.2025	-	6,192	0	76,779	0	0	75,142	0	0	24	0	68,7	49	0,45	0,32
04.04.2025	-	7,726	0	88,486	0	0	86,585	0	0	24	0	69	47,7	0,45	0,32
05.04.2025	-	8,424	0	97,214	0	0	94,981	0	0	24	0	71,6	50,5	0,44	0,32
06.04.2025	-	8,943	0	97,856	0	0	95,467	0	0	24	0	74,1	51,8	0,44	0,32
07.04.2025	-	8,934	0	93,404	0	0	91,172	0	0	24	0	73,2	49,9	0,44	0,32
08.04.2025	-	9,095	0	100,341	0	0	98,061	0	0	24	0	71,3	49,2	0,44	0,32
09.04.2025	-	8,927	0	96,018	0	0	93,847	0	0	24	0	71	48,4	0,44	0,32
10.04.2025	-	9,588	0	105,941	0	0	103,497	0	0	24	0	71,8	49,7	0,44	0,32
11.04.2025	-	8,42	0	95,899	0	0	93,795	0	0	24	0	69,8	48,4	0,45	0,32
12.04.2025	-	6,312	0	85,025	0	0	83,205	0	0	24	0	69	50,9	0,45	0,32
13.04.2025	-	4,517	0	64,426	0	0	63,067	0	0	24	0	68,4	51,3	0,45	0,32
14.04.2025	-	4,713	0	63,154	0	0	61,82	0	0	24	0	68,4	50,2	0,44	0,32
15.04.2025	-	4,266	0	56,836	0	0	55,644	0	0	24	0	68,1	49,8	0,41	0,31
16.04.2025	-	3,008	0	43,053	0	0	42,171	0	0	24	0	67,2	50,2	0,4	0,31
17.04.2025	-	2,859	0	42,01	0	0	41,151	0	0	24	0	67	50,5	0,4	0,31
18.04.2025	-	2,724	0	40,69	0	0	39,867	0	0	24	0	66,8	50,5	0,39	0,31
19.04.2025	-	2,205	0	35,5	0	0	34,79	0	0	24	0	66,4	51,2	0,39	0,31
20.04.2025	-	2,342	0	37,868	0	0	37,103	0	0	24	0	66,7	51,6	0,39	0,31
Итого:	6,4	203,634	0	2450,256	0	0	2396,88	0	0	744	0	69,19	49,43	0,43	0,32

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	1160,392	12537,537	0	0,068	12234,352	0	0,067	3011	216
20.04.2025	1364,025	14987,791	0	0,068	14631,232	0	0,067	3755	216

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения