

#296638#

Отчёт по теплотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель Детский Сад № 55, МАДОУ
Адрес потребителя Нарвская 117, г.Калининград
Номер абонента 3356
Порядковый номер 9113
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20111728
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.03.2026 | 7,857 | 0 | 95,86 | 0 | 0 | 93,696 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,9 | 50,9 | 0,46 | 0,33 | - |
| 22.03.2026 | 7,419 | 0 | 99,408 | 0 | 0 | 97,238 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,7 | 51,5 | 0,46 | 0,33 | - |
| 23.03.2026 | 6,725 | 0 | 78,924 | 0 | 0 | 77,248 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,6 | 47,9 | 0,47 | 0,33 | - |
| 24.03.2026 | 6,293 | 0 | 75,09 | 0 | 0,001 | 73,496 | 0 | 0,001 | 24 | 0 | 68,6 | 48,1 | 0,47 | 0,33 | - |
| 25.03.2026 | 5,613 | 0 | 67,433 | 0 | 0 | 66,014 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,2 | 48 | 0,47 | 0,33 | - |
| 26.03.2026 | 7,853 | 0 | 89,548 | 0 | 0 | 87,63 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,9 | 47,5 | 0,47 | 0,33 | - |
| 27.03.2026 | 8,847 | 0 | 105,42 | 0 | 0 | 103,126 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,6 | 49,1 | 0,46 | 0,33 | - |
| 28.03.2026 | 7,558 | 0 | 87,14 | 0 | 0 | 85,142 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,6 | 50,4 | 0,47 | 0,33 | - |
| 29.03.2026 | 6,696 | 0 | 76,549 | 0 | 0 | 74,881 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,6 | 48,2 | 0,47 | 0,33 | - |
| 30.03.2026 | 7,405 | 0 | 85,229 | 0 | 0 | 83,362 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,8 | 48,6 | 0,47 | 0,33 | - |
| 31.03.2026 | 8,016 | 0 | 90,598 | 0 | 0 | 88,605 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,9 | 48,3 | 0,47 | 0,33 | - |
| 01.04.2026 | 8,37 | 0 | 92,955 | 0 | 0 | 90,862 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,9 | 48,9 | 0,46 | 0,33 | - |
| 02.04.2026 | 8,799 | 0 | 94,5 | 0 | 0 | 92,288 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,3 | 49,6 | 0,47 | 0,33 | - |
| 03.04.2026 | 8,44 | 0 | 89,95 | 0 | 0 | 87,874 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,8 | 48,9 | 0,47 | 0,33 | - |
| 04.04.2026 | 7,142 | 0 | 79,972 | 0 | 0 | 78,187 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,6 | 48,8 | 0,47 | 0,33 | - |
| 05.04.2026 | 6,145 | 0 | 73,824 | 0 | 0 | 72,212 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,7 | 49,4 | 0,47 | 0,33 | - |
| 06.04.2026 | 7,516 | 0 | 82,711 | 0 | 0 | 80,894 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,9 | 47,8 | 0,47 | 0,33 | - |
| 07.04.2026 | 8,145 | 0 | 89,145 | 0 | 0 | 87,179 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70 | 47,7 | 0,47 | 0,33 | - |
| 08.04.2026 | 8,748 | 0 | 97,776 | 0 | 0 | 95,608 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,3 | 48,5 | 0,46 | 0,33 | - |
| 09.04.2026 | 9,139 | 0 | 105,586 | 0 | 0 | 103,181 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,3 | 50,2 | 0,46 | 0,33 | - |
| 10.04.2026 | 8,684 | 0 | 107,701 | 0 | 0 | 105,251 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,3 | 51,6 | 0,46 | 0,33 | - |
| 11.04.2026 | 7,27 | 0 | 87,416 | 0 | 0 | 85,479 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,2 | 49,9 | 0,47 | 0,33 | - |
| 12.04.2026 | 6,275 | 0 | 83,724 | 0 | 0 | 81,937 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,9 | 50,7 | 0,47 | 0,33 | - |
| 13.04.2026 | 6,802 | 0 | 85,121 | 0 | 0 | 83,292 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69 | 49,6 | 0,47 | 0,33 | - |
| 14.04.2026 | 5,698 | 0 | 69,859 | 0 | 0 | 68,37 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,7 | 48,8 | 0,47 | 0,33 | - |
| 15.04.2026 | 5,578 | 0 | 71,772 | 0 | 0 | 70,291 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,5 | 48,6 | 0,46 | 0,32 | - |
| 16.04.2026 | 7,246 | 0 | 85,077 | 0 | 0 | 83,253 | 0 | 0 | 22 | 2 | 68,9 | 48,2 | 0,46 | 0,33 | - |
| 17.04.2026 | 7,377 | 0 | 85,21 | 0 | 0 | 83,376 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,2 | 48,1 | 0,46 | 0,33 | - |
| 18.04.2026 | 5,915 | 0 | 76,029 | 0 | 0 | 74,404 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,9 | 49,9 | 0,47 | 0,33 | - |
| 19.04.2026 | 4,98 | 0 | 62,886 | 0 | 0 | 61,557 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,5 | 49,2 | 0,47 | 0,33 | - |
| 20.04.2026 | 6,896 | 0 | 79,84 | 0 | 0 | 78,126 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69 | 48 | 0,47 | 0,33 | - |
| Итого: | 225,447 | 0 | 2652,253 | 0 | 0,001 | 2594,059 | 0 | 0,001 | 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 53,847 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 742

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|--------|---------|--------|
| 20.03.2026 | 3442,893 | 39720,345 | 0 | 18,409 | 38736,995 | 0 | 18,201 | 11754 | 233 |
| 20.04.2026 | 3668,34 | 42372,597 | 0 | 18,41 | 41331,053 | 0 | 18,202 | 12496 | 235 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.04.2026 10:19:44