

#5301#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2021 по 20.05.2021

Потребитель Детский Сад № 55, МАДОУ
Адрес потребителя Нарвская 117, г.Калининград
Номер абонента 3356
Порядковый номер 9113
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20111728
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2021	6,662	0	70,184	0	0	68,763	0	0	24	0	66,8	43,7	0,44	0,32	9,9
22.04.2021	8,174	0	87,474	0	0	85,676	0	0	24	0	67,4	44,6	0,44	0,33	8,6
23.04.2021	8,003	0	90,419	0	0	88,564	0	0	24	0	67,3	45,7	0,44	0,33	4,6
24.04.2021	6,633	0	79,119	0	0	77,505	0	0	24	0	67,1	46,7	0,44	0,33	4,6
25.04.2021	7,205	0	96,255	0	0	94,267	0	0	24	0	67,6	49,3	0,44	0,33	4
26.04.2021	10,849	0	148,883	0	0	145,778	0	0	24	0	67,8	50	0,43	0,33	3,7
27.04.2021	8,964	0	110,816	0	0	108,53	0	0	24	0	67,5	47,8	0,44	0,33	2,9
28.04.2021	8,032	0	100,347	0	0	98,273	0	0	24	0	67,6	48,1	0,44	0,33	4,1
29.04.2021	6,706	0	72,423	0	0	70,945	0	0	24	0	67,1	44,6	0,43	0,33	6,7
30.04.2021	7,058	0	72,504	0	0	71,063	0	0	24	0	66,1	42,4	0,37	0,32	9,3
01.05.2021	6,695	0	78,38	0	0	76,785	0	0	24	0	67	46,2	0,37	0,31	7
02.05.2021	7,457	0	83,8	0	0	82,095	0	0	24	0	67	45,3	0,37	0,31	7,3
03.05.2021	6,834	0	76,442	0	0	74,901	0	0	24	0	66,7	44,9	0,37	0,31	6,2
04.05.2021	5,048	0	63,31	0	0	62,028	0	0	24	0	66,7	47,3	0,37	0,31	5,8
05.05.2021	3,096	0	43,174	0	0	42,338	0	0	22	2	65,1	47,7	0,37	0,31	9,6
06.05.2021	3,049	0	42,132	0	0	41,314	0	0	24	0	65,3	47,7	0,37	0,31	10,4
07.05.2021	2,96	0	41,615	0	0	40,809	0	0	24	0	65,1	47,8	0,37	0,32	6,9
08.05.2021	2,499	0	38,779	0	0	38,032	0	0	24	0	65	49,3	0,37	0,32	6,9
09.05.2021	2,464	0	38,838	0	0	38,093	0	0	24	0	64,8	49,3	0,37	0,32	6,3
10.05.2021	2,375	0	38,658	0	0	37,917	0	0	24	0	64,8	49,9	0,37	0,31	11,1
11.05.2021	2,798	0	38,964	0	0	38,212	0	0	24	0	65	47,5	0,37	0,31	17,8
12.05.2021	3,151	0	43,998	0	0	43,14	0	0	24	0	65,4	48	0,37	0,31	19,7
13.05.2021	3,513	0	49,575	0	0	48,599	0	0	24	0	65,7	48,5	0,37	0,31	19,2
14.05.2021	2,941	0	41,236	0	0	40,436	0	0	24	0	65,3	47,9	0,37	0,31	9,9
15.05.2021	2,273	0	36,303	0	0	35,605	0	0	24	0	64,9	49,7	0,37	0,31	10,6
16.05.2021	2,239	0	39,049	0	0	38,323	0	0	24	0	63,7	49,7	0,37	0,31	10
17.05.2021	2,804	0	39,099	0	0	38,34	0	0	24	0	65,2	47,8	0,37	0,31	12,5
18.05.2021	2,822	0	40,989	0	0	40,207	0	0	24	0	64,6	47,9	0,37	0,31	14,5
19.05.2021	2,993	0	40,165	0	0	39,384	0	0	24	0	65,3	47,2	0,37	0,31	11,4
20.05.2021	2,95	0	40,56	0	0	39,77	0	0	24	0	65,3	47,6	0,37	0,31	10,4
Итого:	149,247	0	1883,49	0	0	1845,692	0	0	718	0	0	0	0	0	0
Гкал	35,647														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 718

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2021	802,118	8749,321	0	0,165	8524	0	0,163	1831	6
20.05.2021	951,367	10632,807	0	0,165	10369,693	0	0,163	2549	8

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.05.2021 7:30:46