

# #5290#

## Отчёт по теплотреблению за период с 20.04.2022 по 20.05.2022

Потребитель Детский Сад № 55, МАДОУ  
Адрес потребителя Нарвская 117, г.Калининград  
Номер абонента 3356  
Порядковый номер 9113  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 20111728  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2022	7,332	0	79,066	0	0	77,277	0	0	24	0	71,1	48,5	0,44	0,32	-
22.04.2022	7,27	0	76,521	0	0	74,781	0	0	24	0	71,3	48,1	0,44	0,32	-
23.04.2022	6,665	0	73,857	0	0	72,182	0	0	24	0	71,2	49,2	0,44	0,32	-
24.04.2022	6,685	0	74,245	0	0	72,561	0	0	24	0	71,2	49,2	0,44	0,32	-
25.04.2022	8,408	0	90,421	0	0	88,364	0	0	24	0	71,3	48,6	0,42	0,32	-
26.04.2022	7,71	0	81,854	0	0	79,999	0	0	24	0	71	48	0,38	0,31	-
27.04.2022	8,322	0	86,009	0	0	84,062	0	0	24	0	71	47,4	0,38	0,31	-
28.04.2022	8,257	0	87,679	0	0	85,693	0	0	24	0	71	48	0,38	0,31	-
29.04.2022	5,895	0	67,159	0	0	65,644	0	0	24	0	70,9	49,4	0,38	0,31	-
30.04.2022	2,32	0	38,029	0	0	37,213	0	0	24	0	68,9	54	0,38	0,31	-
01.05.2022	2,321	0	37,956	0	0	37,142	0	0	24	0	68,9	54	0,38	0,31	-
02.05.2022	2,369	0	39,077	0	0	38,243	0	0	24	0	68,8	54	0,38	0,31	-
03.05.2022	2,395	0	39,382	0	0	38,535	0	0	24	0	69	54,1	0,38	0,31	-
04.05.2022	3,327	0	48,644	0	0	47,574	0	0	24	0	69,8	53,2	0,38	0,31	-
05.05.2022	3,203	0	45,576	0	0	44,586	0	0	24	0	69,4	52,3	0,38	0,31	-
06.05.2022	2,987	0	42,138	0	0	41,224	0	0	24	0	69,2	52	0,38	0,31	-
07.05.2022	2,361	0	38,856	0	0	38,016	0	0	24	0	69,2	54,4	0,38	0,31	-
08.05.2022	2,444	0	40,549	0	0	39,675	0	0	24	0	69,1	54,4	0,38	0,31	-
09.05.2022	2,495	0	41,451	0	0	40,553	0	0	24	0	69,3	54,6	0,38	0,31	-
10.05.2022	2,407	0	39,606	0	0	38,746	0	0	24	0	69,4	54,5	0,38	0,31	-
11.05.2022	4,141	0	61,489	0	0,002	60,151	0	0,002	24	0	69,6	53,1	0,38	0,31	-
12.05.2022	4,432	0	65,478	0	0	64,057	0	0	24	0	69,4	52,9	0,38	0,31	-
13.05.2022	3,869	0	56,75	0	0	55,526	0	0	24	0	69,2	52,6	0,38	0,31	-
14.05.2022	2,129	0	35,528	0	0	34,789	0	0	24	0	67,8	53,2	0,38	0,31	-
15.05.2022	2,147	0	35,975	0	0	35,225	0	0	24	0	67,9	53,3	0,38	0,31	-
16.05.2022	2,942	0	43,06	0	0	42,149	0	0	24	0	68,3	51,7	0,38	0,31	-
17.05.2022	3,305	0	48,272	0	0	47,241	0	0	24	0	68,8	52,1	0,38	0,31	-
18.05.2022	2,973	0	42,456	0	0	41,558	0	0	24	0	68,4	51,4	0,38	0,31	-
19.05.2022	3,016	0	43,349	0	0	42,429	0	0	24	0	68,6	51,6	0,38	0,31	-
20.05.2022	2,89	0	41,879	0	0	40,999	0	0	24	0	68,1	51,3	0,38	0,31	-
Итого:	127,017	0	1642,311	0	0,002	1606,194	0	0,002	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	30,337														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2022	3311,735	38475,256	0	3,345	37567,323	0	3,312	10567	30
20.05.2022	3438,75	40117,567	0	3,347	39173,517	0	3,314	11287	30

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
23.05.2022 7:39:19