

# #5298#

## Отчёт по теплотреблению за период с 20.04.2023 по 20.05.2023

Потребитель Детский Сад № 55, МАДОУ  
Адрес потребителя Нарвская 117, г.Калининград  
Номер абонента 3356  
Порядковый номер 9113  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 20111728  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2023	3,398	0	51,996	0	0	50,959	0	0	24	0	66,2	50,3	0,4	0,32	-
22.04.2023	2,324	0	40,065	0	0	39,282	0	0	24	0	65,6	51,5	0,4	0,32	-
23.04.2023	2,251	0	38,931	0	0	38,17	0	0	24	0	65,5	51,4	0,4	0,32	-
24.04.2023	2,977	0	44,571	0	0	43,683	0	0	24	0	66,2	50	0,4	0,31	-
25.04.2023	3,042	0	45,411	0	0	44,499	0	0	24	0	66,5	50,2	0,4	0,31	-
26.04.2023	3,995	0	62,584	0	0	61,316	0	0	24	0	66,9	51,3	0,4	0,31	-
27.04.2023	4,333	0	67,478	0	0	66,098	0	0	24	0	67,1	51,5	0,4	0,31	-
28.04.2023	4,193	0	64,695	0	0	63,365	0	0	24	0	67,4	51,6	0,4	0,31	-
29.04.2023	3,605	0	61,917	0	0	60,665	0	0	24	0	66,8	52,6	0,4	0,31	-
30.04.2023	3,582	0	61,639	0	0	60,397	0	0	24	0	66,6	52,5	0,4	0,31	-
01.05.2023	3,48	0	60,62	0	0	59,403	0	0	24	0	66,5	52,6	0,4	0,31	-
02.05.2023	3,813	0	62,899	0	0	61,617	0	0	24	0	67,1	52,3	0,4	0,31	-
03.05.2023	3,473	0	59,026	0	0	57,835	0	0	24	0	66,7	52,4	0,4	0,31	-
04.05.2023	3,46	0	59,68	0	0	58,475	0	0	24	0	66,7	52,6	0,4	0,31	-
05.05.2023	3,826	0	65,665	0	0	64,334	0	0	24	0	66,8	52,7	0,4	0,31	-
06.05.2023	2,936	0	54,717	0	0	53,605	0	0	24	0	67	53,9	0,4	0,31	-
07.05.2023	2,713	0	51,724	0	0	50,675	0	0	24	0	66,9	54,1	0,4	0,31	-
08.05.2023	2,642	0	52,964	0	0	51,906	0	0	24	0	66,3	54,1	0,4	0,31	-
09.05.2023	2,598	0	51,759	0	0	50,719	0	0	24	0	66,4	54,2	0,4	0,32	-
10.05.2023	2,867	0	46,44	0	0	45,509	0	0	24	0	66,5	51,4	0,4	0,31	-
11.05.2023	2,88	0	43,1	0	0	42,24	0	0	24	0	66,3	50	0,4	0,32	-
12.05.2023	3,025	0	45,88	0	0	44,969	0	0	24	0	66,1	50,1	0,4	0,32	-
13.05.2023	2,171	0	37,349	0	0	36,617	0	0	24	0	65,6	51,5	0,4	0,32	-
14.05.2023	2,124	0	36,381	0	0	35,67	0	0	24	0	65,6	51,4	0,4	0,32	-
15.05.2023	2,94	0	43,885	0	0	43,005	0	0	24	0	66,4	50,1	0,4	0,31	-
16.05.2023	2,812	0	43,044	0	0	42,191	0	0	24	0	66	50,1	0,4	0,31	-
17.05.2023	3,025	0	47,531	0	0	46,584	0	0	24	0	66,2	50,7	0,4	0,31	-
18.05.2023	2,961	0	44,62	0	0	43,728	0	0	24	0	66,4	50,2	0,4	0,31	-
19.05.2023	2,806	0	43,015	0	0	42,161	0	0	24	0	66,1	50,3	0,4	0,31	-
20.05.2023	2,071	0	37,215	0	0	36,488	0	0	24	0	65,5	52	0,4	0,31	-
Итого:	92,323	0	1526,801	0	0	1496,165	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	22,051														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2023	5560,799	64635,471	0	4,008	63122,537	0	3,965	19316	41
20.05.2023	5653,124	66162,272	0	4,008	64618,703	0	3,965	20036	41

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.05.2023 7:30:48