

#5302#

Отчёт по теплотреблению за период с 20.05.2021 по 20.06.2021

Потребитель Детский Сад № 55, МАДОУ
 Адрес потребителя Нарвская 117, г.Калининград
 Номер абонента 3356
 Порядковый номер 9113
 Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
 Заводской номер 20111728
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2021	2,946	0	40,283	0	0	39,499	0	0	24	0	65,3	47,5	0,37	0,31	-
22.05.2021	2,405	0	36,789	0	0	36,083	0	0	24	0	64,8	48,9	0,37	0,31	14
23.05.2021	2,507	0	38,201	0	0	37,465	0	0	24	0	65	49	0,37	0,31	-
24.05.2021	3,308	0	44,279	0	0	43,41	0	0	24	0	65,6	47,4	0,37	0,31	-
25.05.2021	3,002	0	40,972	0	0	40,171	0	0	24	0	65,6	47,8	0,37	0,31	16
26.05.2021	2,824	0	38,831	0	0	38,077	0	0	24	0	65,4	47,7	0,37	0,31	-
27.05.2021	2,949	0	41,29	0	0	40,487	0	0	24	0	65,4	48	0,37	0,31	-
28.05.2021	3,247	0	44,388	0	0	43,515	0	0	24	0	65,7	47,9	0,37	0,31	-
29.05.2021	2,357	0	36,859	0	0	36,14	0	0	24	0	65,5	49,9	0,37	0,31	11
30.05.2021	2,363	0	37,024	0	0	36,304	0	0	24	0	65,3	49,8	0,37	0,31	12,3
31.05.2021	2,992	0	40,498	0	0	39,703	0	0	24	0	65,7	47,7	0,37	0,31	-
01.06.2021	3,004	0	42,305	0	0	41,482	0	0	24	0	65,3	48	0,37	0,31	16
02.06.2021	2,8	0	38,899	0	0	38,14	0	0	24	0	65,4	47,8	0,37	0,31	-
03.06.2021	2,825	0	39,884	0	0	39,109	0	0	24	0	65,3	48	0,37	0,31	-
04.06.2021	2,684	0	37,472	0	0	36,748	0	0	24	0	65,1	47,7	0,37	0,31	15
05.06.2021	2,048	0	32,599	0	0	31,98	0	0	24	0	64,4	49,2	0,37	0,31	-
06.06.2021	2,032	0	31,17	0	0	30,579	0	0	24	0	64,4	48,6	0,37	0,31	13,4
07.06.2021	2,926	0	39,755	0	0	38,987	0	0	24	0	65,1	47,2	0,37	0,32	22
08.06.2021	2,898	0	44,315	0	0	43,491	0	0	24	0	63,6	47,7	0,37	0,31	-
09.06.2021	2,649	0	32,976	0	1,613	32,339	0	1,598	24	0	65	47,5	0,38	0,32	18,8
10.06.2021	2,54	0,268	34,417	0	0,013	33,753	0	0,013	22	2	65,1	47,1	0,37	0,31	21
11.06.2021	2,544	0,002	34,425	0	0,003	33,751	0	0,003	24	0	65,6	47,6	0,37	0,31	-
12.06.2021	1,971	0	30,491	0	0	29,914	0	0	24	0	64,3	48,6	0,37	0,31	-
13.06.2021	2,118	0	32,213	0	0	31,593	0	0	24	0	64,8	48,8	0,37	0,31	-
14.06.2021	2,008	0	30,834	0	0	30,247	0	0	24	0	64,7	48,8	0,37	0,31	-
15.06.2021	2,614	0	36,607	0	0	35,901	0	0	24	0	65,1	47,7	0,37	0,31	-
16.06.2021	2,354	0	32,842	0	0	32,204	0	0	24	0	65,3	47,9	0,37	0,31	-
17.06.2021	2,365	0	33,08	0	0	32,441	0	0	24	0	65,1	47,7	0,37	0,31	-
18.06.2021	2,47	0	37,315	0	0,001	36,591	0	0,001	24	0	65,3	49,2	0,37	0,31	-
19.06.2021	1,535	0	25,024	0	0,001	24,554	0	0,001	24	0	64,1	49,2	0,36	0,3	-
20.06.2021	1,529	0	25,764	0	0	25,284	0	0	24	0	63,8	49,4	0,37	0,31	-
Итого:	78,814	0	1131,801	0	1,631	1109,942	0	1,616	742	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,824														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 742

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2021	951,367	10632,807	0	0,165	10369,693	0	0,163	2549	8
20.06.2021	1030,184	11764,607	0	1,796	11479,632	0	1,779	3291	10

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 22.06.2021 8:02:13