

#5289#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2022 по 20.06.2022

Потребитель Детский Сад № 55, МАДОУ
 Адрес потребителя Нарвская 117, г.Калининград
 Номер абонента 3356
 Порядковый номер 9113
 Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
 Заводской номер 20111728
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2022	2,33	0	39,169	0	0	38,346	0	0	24	0	68,1	53,6	0,38	0,31	-
22.05.2022	2,354	0	39,318	0	0	38,485	0	0	24	0	68,4	53,8	0,38	0,31	-
23.05.2022	3,097	0	43,781	0	0	42,859	0	0	24	0	68,3	51	0,38	0,31	-
24.05.2022	3,156	0	44,516	0	0	43,58	0	0	24	0	68,2	50,9	0,38	0,31	-
25.05.2022	2,986	0	43,63	0	0	42,721	0	0	24	0	67,8	51,1	0,38	0,31	-
26.05.2022	3,078	0	44,825	0	0	43,885	0	0	24	0	68,1	51,3	0,38	0,31	-
27.05.2022	3,012	0	43,879	0	0	42,965	0	0	24	0	67,8	51	0,38	0,31	-
28.05.2022	2,436	0	42,783	0	0	41,901	0	0	24	0	67,3	53,5	0,38	0,31	-
29.05.2022	2,188	0	37,47	0	0	36,704	0	0	24	0	67,1	52,9	0,38	0,31	-
30.05.2022	2,946	0	43,77	0	0	42,858	0	0	24	0	67,9	51,5	0,38	0,31	-
31.05.2022	3,09	0	45,604	0	0	44,651	0	0	24	0	67,9	51,4	0,38	0,31	-
01.06.2022	2,954	0	43,116	0	0	42,224	0	0	24	0	67,5	50,8	0,38	0,31	-
02.06.2022	3,022	0	43,498	0	0	42,591	0	0	24	0	67,7	50,8	0,38	0,31	-
03.06.2022	2,968	0	45,013	0	0	44,087	0	0	24	0	67,4	51,3	0,38	0,31	-
04.06.2022	2,417	0	40,54	0	0	39,701	0	0	24	0	67,6	53,1	0,38	0,31	-
05.06.2022	2,295	0	38,325	0	0	37,54	0	0	24	0	67,1	52,6	0,38	0,31	-
06.06.2022	2,713	0	40,469	0	0,002	39,636	0	0,002	24	0	67,4	51,1	0,38	0,31	-
07.06.2022	2,777	0	41,162	0	0	40,31	0	0	24	0	67,6	51,1	0,38	0,31	-
08.06.2022	2,635	0	38,569	0	0	37,774	0	0	24	0	67,6	50,9	0,38	0,31	-
09.06.2022	2,445	0	35,844	0	0	35,115	0	0	24	0	67	50,4	0,38	0,31	-
10.06.2022	2,656	0	39,41	0	0	38,6	0	0	24	0	67,4	50,9	0,38	0,31	-
11.06.2022	2,109	0	36,276	0	0	35,535	0	0	24	0	67,2	53	0,38	0,31	-
12.06.2022	1,909	0	32,475	0	0	31,818	0	0	24	0	66,8	52,4	0,38	0,31	-
13.06.2022	1,92	0	33,028	0	0	32,355	0	0	24	0	66,9	52,8	0,38	0,31	-
14.06.2022	2,641	0	39,553	0	0	38,735	0	0	24	0	67,5	51,2	0,38	0,31	-
15.06.2022	2,61	0	38,607	0	0	37,82	0	0	24	0	67,1	50,6	0,38	0,31	-
16.06.2022	2,777	0	44,7	0	0,547	43,771	0	0,538	24	0	67,8	53,2	0,38	0,31	-
17.06.2022	2,772	0,123	43,792	0	0	42,886	0	0	24	0	67,6	52,2	0,38	0,31	-
18.06.2022	2,203	0	36,524	0	0	35,775	0	0	24	0	67,2	52,5	0,38	0,31	-
19.06.2022	2,107	0	35,417	0	0	34,696	0	0	24	0	66,9	52,5	0,38	0,31	-
20.06.2022	2,842	0	42,423	0	0,01	41,539	0	0,01	24	0	67,7	51,4	0,38	0,31	-
Итого:	81,445	0	1257,486	0	0,559	1231,463	0	0,55	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	19,453														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2022	3438,75	40117,567	0	3,347	39173,517	0	3,314	11287	30
20.06.2022	3520,193	41375,051	0	3,906	40404,983	0	3,864	12031	30

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 21.06.2022 7:41:35