

#5299#

Отчёт по теплотреблению за период с 20.05.2023 по 20.06.2023

Потребитель Детский Сад № 55, МАДОУ
Адрес потребителя Нарвская 117, г.Калининград
Номер абонента 3356
Порядковый номер 9113
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20111728
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2023	2,214	0	40,408	0	0	39,611	0	0	24	0	65,8	52,5	0,4	0,32	-
22.05.2023	2,81	0	43,819	0	0	42,943	0	0	24	0	66,3	50,7	0,4	0,32	-
23.05.2023	2,702	0	42,53	0	0	41,683	0	0	24	0	66,2	50,7	0,4	0,32	-
24.05.2023	2,544	0	40,864	0	0	40,059	0	0	24	0	65,8	50,7	0,4	0,32	-
25.05.2023	2,709	0	42,55	0	0	41,712	0	0	24	0	65,8	50,3	0,4	0,31	-
26.05.2023	2,777	0	44,987	0	0	44,089	0	0	24	0	66,3	51,3	0,4	0,31	-
27.05.2023	2,107	0	37,989	0	0	37,244	0	0	24	0	65,7	52,2	0,4	0,31	-
28.05.2023	2,108	0	38,958	0	0	38,192	0	0	24	0	65,6	52,5	0,4	0,31	-
29.05.2023	2,79	0	46,903	0	0	45,977	0	0	24	0	65,9	51,4	0,4	0,31	-
30.05.2023	2,658	0	42,569	0	0	41,726	0	0	24	0	65,9	50,8	0,4	0,31	-
31.05.2023	2,637	0	42,606	0	0	41,765	0	0	24	0	65,9	50,9	0,4	0,31	-
01.06.2023	2,736	0	44,041	0	0	43,176	0	0	24	0	65,7	50,6	0,4	0,31	-
02.06.2023	2,745	0	43,841	0	0	42,968	0	0	24	0	66,3	51,1	0,4	0,31	-
03.06.2023	2,274	0	40,853	0	0	40,037	0	0	24	0	66,3	52,7	0,4	0,31	-
04.06.2023	2,109	0	37,816	0	0	37,072	0	0	24	0	65,8	52,2	0,4	0,31	-
05.06.2023	2,795	0	45,975	0	0	45,068	0	0	24	0	66	51,2	0,4	0,31	-
06.06.2023	2,757	0	42,623	0	0	41,767	0	0	24	0	66,4	50,6	0,4	0,31	-
07.06.2023	2,468	0	39,274	0	0	38,49	0	0	24	0	66,3	51	0,4	0,31	-
08.06.2023	2,509	0	40,414	0	0	39,618	0	0	24	0	65,8	50,7	0,4	0,31	-
09.06.2023	2,504	0	39,912	0	0	39,123	0	0	24	0	65,9	50,7	0,4	0,31	-
10.06.2023	2,022	0	36,757	0	0	36,04	0	0	24	0	65,5	52,1	0,4	0,31	-
11.06.2023	2,164	0	38,256	0	0	37,492	0	0	24	0	66,3	52,5	0,4	0,31	-
12.06.2023	2,059	0	36,145	0	0	35,434	0	0	24	0	65,8	52	0,4	0,31	-
13.06.2023	2,314	0	36,26	0	0	35,549	0	0	24	0	65,6	50,1	0,4	0,31	-
14.06.2023	1,775	0	26,267	0	0	25,76	0	0	24	0	65,1	48,6	0,34	0,26	-
15.06.2023	1,828	0	25,559	0	0	25,053	0	0	24	0	65,9	48,4	0,31	0,23	-
16.06.2023	1,831	0	25,642	0	0	25,136	0	0	24	0	65,8	48,5	0,32	0,23	-
17.06.2023	1,315	0	21,18	0	0	20,769	0	0	24	0	65,1	50	0,32	0,23	-
18.06.2023	1,304	0	21,129	0	0	20,72	0	0	24	0	65,1	50,1	0,32	0,23	-
19.06.2023	1,73	0	24,775	0	0	24,285	0	0	24	0	65,9	48,9	0,32	0,23	-
20.06.2023	1,742	0	25,64	0	0	25,137	0	0	24	0	65,5	48,9	0,32	0,24	-
Итого:	71,037	0	1156,542	0	0	1133,695	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,967														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2023	5653,124	66162,272	0	4,008	64618,703	0	3,965	20036	41
20.06.2023	5724,158	67318,814	0	4,008	65752,398	0	3,965	20780	41

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.06.2023 15:35:31