

#5303#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2021 по 13.07.2021

Потребитель Детский Сад № 55, МАДОУ
Адрес потребителя Нарвская 117, г.Калининград
Номер абонента 3356
Порядковый номер 9113
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20111728
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.06.2021 | 1,929 | 0 | 27,576 | 0 | 0 | 27,051 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,6 | 47,6 | 0,37 | 0,31 | - |
| 22.06.2021 | 1,938 | 0 | 27,522 | 0 | 0 | 27,002 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,4 | 47,3 | 0,37 | 0,31 | - |
| 23.06.2021 | 2,14 | 0 | 30,704 | 0 | 0,001 | 30,114 | 0 | 0,001 | 24 | 0 | 64,8 | 47,9 | 0,37 | 0,31 | - |
| 24.06.2021 | 2,077 | 0 | 29,974 | 0 | 0 | 29,401 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,8 | 47,9 | 0,37 | 0,31 | - |
| 25.06.2021 | 2,105 | 0 | 29,971 | 0 | 0 | 29,392 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65 | 47,9 | 0,37 | 0,31 | - |
| 26.06.2021 | 1,668 | 0 | 26,798 | 0 | 0 | 26,281 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,9 | 49,7 | 0,37 | 0,31 | - |
| 27.06.2021 | 1,671 | 0 | 27,407 | 0 | 0 | 26,886 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,5 | 49,7 | 0,37 | 0,31 | - |
| 28.06.2021 | 2,182 | 0 | 32,196 | 0 | 0 | 31,579 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,7 | 48,3 | 0,37 | 0,31 | - |
| 29.06.2021 | 2,146 | 0 | 31,04 | 0 | 0 | 30,44 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65 | 48,2 | 0,37 | 0,31 | - |
| 30.06.2021 | 1,991 | 0 | 28,685 | 0 | 0 | 28,132 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,1 | 48,2 | 0,37 | 0,31 | - |
| 01.07.2021 | 1,951 | 0 | 27,166 | 0 | 0 | 26,64 | 0 | 0 | 22 | 2 | 65,1 | 47,6 | 0,37 | 0,31 | - |
| 02.07.2021 | 1,989 | 0 | 28,103 | 0 | 0 | 27,562 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,9 | 47,7 | 0,37 | 0,31 | - |
| 03.07.2021 | 1,621 | 0 | 26,888 | 0 | 0 | 26,381 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,2 | 49,6 | 0,37 | 0,31 | - |
| 04.07.2021 | 1,516 | 0 | 25,169 | 0 | 0 | 24,694 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,3 | 49,6 | 0,37 | 0,31 | - |
| 05.07.2021 | 2,128 | 0 | 31,671 | 0 | 0 | 31,058 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,2 | 48,8 | 0,37 | 0,31 | - |
| 06.07.2021 | 2,019 | 0 | 28,815 | 0 | 0 | 28,261 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,9 | 47,8 | 0,37 | 0,31 | - |
| 07.07.2021 | 1,947 | 0 | 28,559 | 0 | 0 | 28,014 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,7 | 48,1 | 0,37 | 0,31 | - |
| 08.07.2021 | 1,983 | 0 | 28,808 | 0 | 0 | 28,25 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,2 | 48,4 | 0,37 | 0,31 | - |
| 09.07.2021 | 1,942 | 0 | 28,036 | 0 | 0 | 27,497 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,9 | 48 | 0,37 | 0,31 | - |
| 10.07.2021 | 1,597 | 0 | 26,585 | 0 | 0 | 26,081 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,4 | 49,8 | 0,37 | 0,31 | - |
| 11.07.2021 | 1,472 | 0 | 24,691 | 0 | 0 | 24,228 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,1 | 49,6 | 0,37 | 0,31 | - |
| 12.07.2021 | 1,811 | 0 | 26,809 | 0 | 0 | 26,298 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,6 | 48,1 | 0,37 | 0,31 | - |
| 13.07.2021 | 1,828 | 0 | 26,996 | 0 | 0 | 26,485 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,5 | 48 | 0,37 | 0,31 | - |
| Итого: | 43,651 | 0 | 650,169 | 0 | 0,001 | 637,727 | 0 | 0,001 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 10,426 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 552
Период нормальной работы системы, ч 550

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.06.2021 | 1030,184 | 11764,607 | 0 | 1,796 | 11479,632 | 0 | 1,779 | 3291 | 10 |
| 13.07.2021 | 1073,836 | 12414,776 | 0 | 1,797 | 12117,361 | 0 | 1,78 | 3841 | 12 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

| |
|---------------------------|
| ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ |
| МП «Калининградтеплосеть» |
| ОТЧЕТ ПРИНЯТ |
| 15.07.2021 8:00:42 |