

# #5300#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2023 по 20.07.2023

Потребитель Детский Сад № 55, МАДОУ  
Адрес потребителя Нарвская 117, г.Калининград  
Номер абонента 3356  
Порядковый номер 9113  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 20111728  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2023	1,728	0	25,561	0	0	25,062	0	0	24	0	65,4	49	0,32	0,24	-
22.06.2023	1,835	0	26,285	0	0	25,768	0	0	24	0	65,7	48,7	0,33	0,24	-
23.06.2023	1,78	0	25,786	0	0	25,281	0	0	24	0	65,7	48,9	0,33	0,24	-
24.06.2023	1,49	0	23,504	0	0	23,047	0	0	24	0	65,2	49,8	0,33	0,24	-
25.06.2023	1,482	0	23,551	0	0	23,096	0	0	24	0	65,1	49,8	0,32	0,24	-
26.06.2023	1,687	0	25,175	0	0	24,681	0	0	24	0	65,5	49,2	0,33	0,24	-
27.06.2023	1,636	0	25,802	0	0	25,311	0	0	24	0	64,7	49,2	0,36	0,28	-
28.06.2023	1,614	0	24,24	0	0	23,774	0	0	24	0	64,9	48,7	0,4	0,31	-
29.06.2023	1,648	0	24,595	0	0	24,124	0	0	24	0	64,9	48,6	0,4	0,32	-
30.06.2023	1,597	0	23,849	0	0	23,389	0	0	24	0	65,1	48,8	0,4	0,32	-
01.07.2023	1,351	0	22,099	0	0	21,679	0	0	24	0	64,6	49,7	0,4	0,32	-
02.07.2023	1,307	0	21,946	0	0	21,531	0	0	24	0	64,4	49,9	0,4	0,32	-
03.07.2023	1,63	0	24,513	0	0	24,042	0	0	24	0	64,8	48,7	0,4	0,31	-
04.07.2023	1,691	0	24,519	0	0	24,043	0	0	24	0	65,3	48,5	0,4	0,31	-
05.07.2023	1,653	0	24,476	0	0	24,004	0	0	24	0	65,1	48,7	0,4	0,31	-
06.07.2023	1,675	0	25,009	0	0	24,529	0	0	24	0	64,9	48,6	0,4	0,32	-
07.07.2023	1,662	0	25,006	0	0	24,525	0	0	24	0	64,9	48,7	0,4	0,32	-
08.07.2023	1,322	0	22,222	0	0	21,803	0	0	24	0	64,4	49,9	0,4	0,32	-
09.07.2023	1,299	0	21,878	0	0	21,464	0	0	24	0	64,4	50	0,4	0,32	-
10.07.2023	1,67	0	25,017	0	0	24,538	0	0	24	0	64,9	48,6	0,4	0,32	-
11.07.2023	1,668	0	24,996	0	0	24,517	0	0	24	0	64,8	48,6	0,4	0,31	-
12.07.2023	1,599	0	24,416	0	0	23,948	0	0	24	0	64,8	48,9	0,4	0,31	-
13.07.2023	1,604	0	24,695	0	0	24,223	0	0	24	0	64,7	48,9	0,4	0,31	-
14.07.2023	1,684	0	25,484	0	0	24,997	0	0	24	0	64,7	48,6	0,4	0,31	-
15.07.2023	1,305	0	22,14	0	0	21,724	0	0	24	0	64,1	49,8	0,4	0,31	-
16.07.2023	1,257	0	21,923	0	0	21,513	0	0	24	0	64	50,1	0,4	0,31	-
17.07.2023	1,559	0	24,275	0	0	23,816	0	0	24	0	64,5	48,8	0,4	0,31	-
18.07.2023	1,589	0	24,456	0	0	23,991	0	0	24	0	64,6	48,8	0,4	0,31	-
19.07.2023	1,647	0	24,861	0	0	24,387	0	0	24	0	64,7	48,6	0,4	0,31	-
20.07.2023	1,634	0	25,03	0	0	24,555	0	0	24	0	64,6	48,7	0,4	0,31	-
Итого:	47,303	0	727,309	0	0	713,362	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,298														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2023	5724,158	67318,814	0	4,008	65752,398	0	3,965	20780	41
20.07.2023	5771,459	68046,124	0	4,008	66465,76	0	3,965	21500	41

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.07.2023 7:24:18