

#5305#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2021 по 20.08.2021

Потребитель Детский Сад № 55, МАДОУ
 Адрес потребителя Нарвская 117, г.Калининград
 Номер абонента 3356
 Порядковый номер 9113
 Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
 Заводской номер 20111728
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2021	1,397	0	21,069	0	0	20,684	0	0	24	0	63	46,9	0,29	0,23	-
22.07.2021	2,127	0	31,77	0	0	31,162	0	0	24	0	64,8	48,5	0,29	0,23	-
23.07.2021	1,88	0	28,34	0	0	27,806	0	0	24	0	64,2	48	0,29	0,23	-
24.07.2021	1,607	0	26,416	0	0	25,914	0	0	24	0	64,4	49,6	0,29	0,23	-
25.07.2021	1,218	0	20,906	0	0	20,524	0	0	24	0	63,1	49	0,29	0,23	-
26.07.2021	1,675	0	26,512	0	0	26,013	0	0	24	0	64,2	48,8	0,29	0,23	-
27.07.2021	1,539	0	23,834	0	0	23,39	0	0	24	0	63,7	48	0,33	0,27	-
28.07.2021	1,522	0	22,917	0	0	22,485	0	0	24	0	64,2	48	0,37	0,31	-
29.07.2021	1,53	0	22,791	0	0	22,359	0	0	24	0	64,3	48	0,37	0,31	-
30.07.2021	1,784	0	26,48	0	0	25,972	0	0	24	0	64,8	48,4	0,37	0,31	-
31.07.2021	1,38	0	23,604	0	0	23,158	0	0	24	0	64,3	50,1	0,37	0,31	-
01.08.2021	1,621	0	27,074	0	0	26,553	0	0	24	0	64,8	50,3	0,37	0,31	-
02.08.2021	1,959	0	28,382	0	0	27,836	0	0	24	0	65	48,2	0,37	0,31	-
03.08.2021	1,988	0	29,129	0	0	28,568	0	0	24	0	65	48,4	0,37	0,31	-
04.08.2021	1,807	0	26,009	0	0	25,505	0	0	24	0	65,2	48,3	0,37	0,31	-
05.08.2021	2,031	0	28,748	0	0	28,188	0	0	24	0	65,3	48,1	0,37	0,31	-
06.08.2021	1,957	0	28,688	0	0	28,138	0	0	24	0	64,7	48,1	0,36	0,31	-
07.08.2021	1,486	0	24,27	0	0	23,816	0	0	24	0	64	49,1	0,34	0,29	-
08.08.2021	1,475	0	23,265	0	0	22,825	0	0	24	0	64,4	49	0,36	0,32	-
09.08.2021	1,776	0	25,551	0	0	25,063	0	0	24	0	64,7	47,8	0,36	0,31	-
10.08.2021	2,05	0	29,481	0	0	28,913	0	0	24	0	65	48,1	0,36	0,31	-
11.08.2021	1,844	0	26,95	0	0	26,437	0	0	24	0	64,5	47,8	0,36	0,3	-
12.08.2021	1,927	0	27,403	0	0	26,878	0	0	24	0	64,8	47,7	0,36	0,31	-
13.08.2021	2,158	0	32,842	0	0	32,207	0	0	24	0	65,2	49,2	0,36	0,31	-
14.08.2021	1,542	0	26,705	0	0	26,198	0	0	24	0	64,6	50,5	0,36	0,31	-
15.08.2021	1,51	0	25,933	0	0	25,438	0	0	24	0	64,5	50,4	0,36	0,31	-
16.08.2021	1,97	0	29,755	0	0	29,182	0	0	24	0	64,9	48,8	0,36	0,31	-
17.08.2021	2,065	0	31,642	0	0	31,033	0	0	24	0	65	49,2	0,36	0,32	-
18.08.2021	1,998	0	30,574	0	0	29,989	0	0	24	0	64,8	48,9	0,36	0,32	-
19.08.2021	1,99	0	31,27	0	0	30,658	0	0	24	0	65,5	50	0,37	0,31	-
20.08.2021	2,055	0	30,219	0	0	29,627	0	0	24	0	65,6	49	0,37	0,31	-
Итого:	54,868	0	838,529	0	0	822,519	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,105														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2021	1084,054	12611,727	0	1,82	12310,914	0	1,802	4009	12
20.08.2021	1138,923	13450,256	0	1,82	13133,432	0	1,802	4753	12

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 21.08.2021 10:13:31