

#5287#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2022 по 20.08.2022

Потребитель Детский Сад № 55, МАДОУ  
 Адрес потребителя Нарвская 117, г.Калининград  
 Номер абонента 3356  
 Порядковый номер 9113  
 Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
 Заводской номер 20111728  
 Номер системы 1

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2022	0,567	0	10,629	0	0	10,446	0	0	24	0	60,3	47,9	0,12	0,09	-
22.07.2022	0	0	0,029	0	0	0,029	0	0	24	0	25	29,6	0	0	-
23.07.2022	0	0	0,025	0	0	0,025	0	0	24	0	24,1	24,1	0	0	-
24.07.2022	0	0	0,062	0	0	0,062	0	0	24	0	24,3	23,9	0	0	-
25.07.2022	0	0	0,081	0	0	0,081	0	0	24	0	23,9	23,3	0	0	-
26.07.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,8	22,4	0	0	-
27.07.2022	0,002	0	0,27	0	0	0,269	0	0	24	0	23,2	21,6	0	0	-
28.07.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,3	21,9	0	0	-
29.07.2022	0,451	0	25,515	0	0	25,303	0	0	24	0	39,9	35,8	0,1	0,08	-
30.07.2022	1,366	0	25,706	0	0	25,249	0	0	24	0	62,2	49,3	0,32	0,23	-
31.07.2022	1,353	0	24,366	0	0	23,926	0	0	24	0	62,7	49,3	0,31	0,23	-
01.08.2022	1,765	0	26,645	0	0	26,148	0	0	24	0	63,8	47,7	0,31	0,23	-
02.08.2022	1,755	0	27,237	0	0	26,736	0	0	24	0	63,4	47,7	0,34	0,26	-
03.08.2022	1,758	0	25,276	0	0	24,796	0	0	24	0	64,5	47,5	0,37	0,32	-
04.08.2022	1,732	0	25,561	0	0	25,08	0	0	24	0	64,2	47,7	0,37	0,32	-
05.08.2022	1,656	0	24,819	0	0	24,352	0	0	24	0	64,2	47,9	0,37	0,32	-
06.08.2022	1,298	0	22,212	0	0	21,802	0	0	24	0	63,5	49,3	0,38	0,32	-
07.08.2022	1,299	0	21,596	0	0	21,194	0	0	24	0	63,9	49,3	0,38	0,32	-
08.08.2022	1,489	0	22,909	0	0	22,48	0	0	24	0	64	48,2	0,38	0,32	-
09.08.2022	1,406	0	22,27	0	0	21,857	0	0	24	0	63,7	48,3	0,38	0,32	-
10.08.2022	1,417	0	22,15	0	0	21,738	0	0	24	0	63,8	48,2	0,38	0,32	-
11.08.2022	1,388	0	21,691	0	0	21,287	0	0	24	0	63,9	48,3	0,38	0,32	-
12.08.2022	1,417	0	22,128	0	0	21,716	0	0	24	0	63,8	48,3	0,38	0,32	-
13.08.2022	0,993	0	18,884	0	0	18,541	0	0	24	0	62,9	50,1	0,38	0,32	-
14.08.2022	1,027	0	18,906	0	0	18,559	0	0	24	0	63,3	50,1	0,38	0,32	-
15.08.2022	1,342	0	21,415	0	0	21,017	0	0	24	0	63,8	48,6	0,38	0,32	-
16.08.2022	1,398	0	22,173	0	0	21,762	0	0	24	0	63,7	48,3	0,38	0,32	-
17.08.2022	1,405	0	22,225	0	0	21,811	0	0	24	0	63,8	48,4	0,38	0,32	-
18.08.2022	1,389	0	21,939	0	0	21,529	0	0	24	0	63,9	48,5	0,38	0,32	-
19.08.2022	1,318	0	21,31	0	0	20,913	0	0	24	0	63,9	48,8	0,38	0,32	-
20.08.2022	0,995	0	18,874	0	0	18,53	0	0	24	0	63,1	50,3	0,38	0,32	-
Итого:	31,986	0	536,903	0	0	527,238	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,64														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

## Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2022	3579,7	42286,969	0	3,906	41298,895	0	3,864	12751	30
20.08.2022	3611,688	42823,872	0	3,906	41826,134	0	3,864	13495	30

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
 МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 24.08.2022 17:05:59